

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

rotork® *Master Station*

Manuel de configuration complet du *Master Station*



Systèmes réseaux

CE



rotork® *Master Station*



Table des matières

Section	Page
1. Introduction	4
Interface et configuration	5
2. Interface utilisateur	6
3. Structure des menus	16
Communications hôtes	31
4. Communications Ethernet du <i>Master Station</i> Rotork	32
5. Communication série du <i>Master Station</i> Rotork	45
6. Unité redondante	51
Réseaux de terrain	52
7. Réseau de terrain <i>Pakscan Classic</i>	53
8. Réseau de terrain ouvert Modbus	64
Informations techniques Modbus	72
9. Spécifications Modbus	73
10. Base de données Modbus - Générique et Honeywell EPLCG	75
11. Base de données Modbus - Yokogawa et Honeywell SI	96
12. Interprétation des données (toutes les bases de données Modbus)	119
Glossaire	125

1. Introduction

Ce manuel fournit des instructions sur la configuration, le fonctionnement et l'analyse du *Master Station* et des dispositifs connectés.

Ce manuel doit être lu conjointement avec le manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance du *Master Station* PUB059-050 fourni avec celui-ci.

Le *Master Station* doit être installé conformément aux instructions fournies dans le manuel PUB059-050.

La section 2 fournit des informations pour comprendre pleinement l'interface du *Master Station* et la manière dont les informations sont présentées. Il est important de se familiariser avec le fonctionnement de l'interface décrit dans cette section avant de parcourir le manuel.

La section 3 explique la structure des menus du *Master Station*.

La section 4 fournit des informations sur la communication hôte Ethernet avec le *Master Station*.

La section 5 fournit des informations sur la communication série hôte avec le *Master Station*.

La section 6 explique le fonctionnement d'un *Master Station* redondant.

La section 7 fournit des informations sur le module complémentaire du réseau de terrain *Pakscan* Classic et les décodeurs (FCU) connectés.

La section 8 fournit des informations sur le module complémentaire du réseau de terrain ouvert Modbus et les décodeurs (FCU) connectés.

La section 9 détaille les spécifications Modbus pour la communication hôte avec le *Master Station*.



La section 10 définit les bases de données Modbus - Générique et Honeywell EPLCG.

La section 11 définit les bases de données Modbus - Yokogawa et Honeywell SI.

La section 12 fournit des informations pour interpréter les données du *Master Station* et des décodeurs (FCU) connectés.

Le glossaire fournit une description des acronymes et des termes techniques utilisés dans le manuel PUB059-052.

CERTAINES FONCTIONS DÉTAILLÉES DANS LE MANUEL PUB059-052 REQUIÈRENT UN NIVEAU D'ACCÈS UTILISATEUR OU ADMINISTRATEUR.

Section	Page
 2. Interface utilisateur _____	6
2.1 Démarrage _____	6
2.2 Fonctions générales de l'interface utilisateur _____	10
 3. Structure des menus _____	16
3.1 Profil _____	16
3.2 Plan de la boucle _____	17
3.3 Page d'alarmes _____	18
3.4 Page des dispositifs _____	20
3.5 Page d'interfaces _____	22
3.6 Page du <i>Master Station</i> _____	23
3.7 Outils _____	24



2. Interface utilisateur

2.1 Démarrage


L'interface utilisateur est accessible via l'écran tactile local ou via les pages Web intégrées en utilisant un navigateur Web. Dans les deux cas, les écrans que vous voyez sont identiques, à l'exception de la liste du menu déroulant de la page Web qui s'affiche en tout temps sur l'écran (en fonction de la résolution de l'écran). Pour les besoins de ce manuel, tous les paramètres présentés proviennent de l'écran tactile local.

La structure des menus de l'interface utilisateur est intuitive, donc peu de formation ou d'instructions sont nécessaires pour que l'opérateur puisse naviguer vers les zones d'intérêt.

2.1.1 Écran d'accueil

Écran d'accueil sur l'écran tactile local:


Pour faire apparaître la barre de menu, appuyez sur ☰.



Dispositifs (Devices):

Tous les dispositifs de terrain connectés au *Master Station*, qu'ils communiquent ou non, apparaissent ici. Vous pouvez faire défiler la liste des dispositifs et les sélectionner individuellement. Pour accéder directement à la page consacrée aux dispositifs, sélectionnez la barre suivante:

☰ Devices ()



Alarmes (Alarms):

Les alarmes qui sont toujours présentes ou qui n'ont pas été acceptées (acquittées) apparaissent ici. Vous pouvez faire défiler la liste des alarmes, les sélectionner et les accepter. Pour accéder directement à la page consacrée aux alarmes, sélectionnez la barre suivante:

☰ Alarms

Statuts:

Un aperçu du statut du *Master Station*, des interfaces et des dispositifs de terrain apparaît ici.

- ✓ Cette coche indique que l'élément fonctionne correctement.
- ! Le point d'exclamation indique la présence d'une alarme ou d'une erreur. Le fait d'appuyer sur cette barre n'entraîne aucune action. Pour accéder à la page de chaque élément, vous devez appuyer sur la coche ou le point d'exclamation.



2.1.2 Barre principale

Cliquez ici pour ouvrir la barre de menu.

La ligne supérieure indique le nom d'identification du *Master Station*. Ce nom peut être différent pour le côté A et le côté B.
 La deuxième ligne indique le niveau de connexion sous la forme **Nom d'utilisateur (niveau de connexion)**.
 La dernière ligne indique si le *Master Station* est en mode principal (*primary*) ou en stand-by.

Le côté actif du *Master Station* apparaît en rouge avec un profil surélevé. Le fond blanc indique le côté principal et le fond gris indique le côté redondant.

☰

Left
 Admin (Admin)
Primary

09:53
 Feb 11, 2019

A
B

Lorsque vous cliquez sur l'heure, les options de réglage de l'heure apparaissent. Ces options apparaissent uniquement si le niveau de connexion administrateur (Admin) est utilisé:

Left
Admin (Admin)
Primary
08:33
Mar 11, 2019

Format 12hr 24hr

NTP disabled. Enable through Master Station settings.

Date

Time

UTC Offset

Le format de l'heure est configurable sur 12 ou 24 heures. Le NTP (protocole de synchronisation réseau) peut être activé pour un réglage automatique de la date et de l'heure. Le réglage manuel est aussi possible via les champs de date et d'heure. Il est important de définir le bon décalage UTC en fonction de l'emplacement du *Master Station* afin de garantir que les journaux de données du *Master Station* ont l'heure correcte. Les paramètres NTP se trouvent dans les pages de réglages du *Master Station*.

☰

User (User)
Standby

14:01
 Jan 25, 2019

A
B


Pour les *Master Stations* redondants, la barre supérieure du côté redondant est grisée.



2. Interface utilisateur suite

2.1.3 Barre de menu

La barre de menu apparaîtra si vous sélectionnez l'icône ☰.





2.1.4 Se connecter au *Master Station*

Le *Master Station* a trois niveaux d'accès:

- *Viewer* - Les données peuvent être uniquement consultées et non modifiées.
- *User* - Les données peuvent être consultées et certains paramètres de l'unité peuvent être modifiés.
- *Admin* - Accès complet pour consulter et modifier tous les paramètres.

Veillez vous référer à la section 3.1 Profil de ce manuel pour obtenir plus d'informations sur les comptes du *Master Station*. Pour terminer une opération, l'opérateur peut avoir besoin de se connecter.

L'accès *Viewer* est toujours disponible via l'écran local, mais un mot de passe doit être entré pour le même accès via un navigateur Web.

Sélectionnez *Login* (Connexion) dans la barre de menu et entrez les informations de connexion appropriées.

La barre principale indiquera le niveau de connexion une fois que les informations correctes auront été entrées.




La ligne supérieure indique le nom d'identification du *Master Station*. Ce nom peut être différent pour le côté A et le côté B.

La deuxième ligne indique le niveau de connexion sous la forme **Nom d'utilisateur (niveau de connexion)**.

La dernière ligne indique si le *Master Station* est en mode principal (*primary*) ou en stand-by.

Il est possible de se déconnecter via la barre de menu ou via la liste déroulante du profil. Le niveau d'accès administrateur permet d'ajouter et de supprimer des utilisateurs.






2. Interface utilisateur suite

2.2 Fonctions générales de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur offre plusieurs façons d'afficher ou de masquer des données, de modifier des paramètres ou d'effectuer des actions.


2.2.1 Flèches vers le bas et vers le haut

La flèche vers le bas indique la présence d'un menu extensible ou d'une liste déroulante. Cliquez n'importe où sur les barres avec une flèche vers le bas pour dérouler le menu.



Lorsqu'une barre est déroulée, une flèche vers le haut apparaît. Cliquez n'importe où sur cette barre pour réduire le menu.

Cliquez n'importe où sur le menu déroulant pour dérouler la liste.



Les listes déroulantes disparaissent lorsqu'un élément de la liste est sélectionné ou lorsqu'une autre partie de l'écran est sélectionnée.


2. Interface utilisateur suite



2.2.2 Flèches vers la droite

Une flèche vers la droite indique un élément avec des sous-menus.


La sélection de *Status and Alarms* fait apparaître une liste de pages contenant des données spécifiques.



La flèche se transforme en flèche vers le bas pour indiquer que la liste peut être réduite.

2.2.3 Boutons

Les boutons déclenchent des commandes qui doivent être confirmées via une fenêtre pop-up d'avertissement.





2. Interface utilisateur *suite*

2.2.4 Zones de texte et d'édition

Les zones de texte permettent de saisir des données alphanumériques pour des paramètres tels que le nom de la vanne (*Valve tag*). Les zones d'édition autorisent uniquement certains types de données en fonction du paramètre sélectionné.

Exemple d'une zone de texte contenant des lettres et des nombres:


A text input field with the label "Valve Tag" on the left and the value "MOV_456_1" in the center. A small circular icon with an 'x' is on the right side of the field.

Exemple d'une zone d'édition contenant uniquement des nombres:

A number input field with the label "Deadband (%)" on the left and the value "3.2" in the center. The input field has a yellow border.

2.2.5 Barres de réglage

Les barres de réglage permettent d'afficher et de modifier les paramètres qui ont des plages fixes. La barre indique le réglage actuel de l'élément et les valeurs de réglage minimale et maximale.



2.2.6 Boutons radio

Les boutons radio sont utilisés pour les paramètres qui ne peuvent avoir qu'un seul état. La modification d'un paramètre avec boutons radio ne permettra de sélectionner qu'une seule option.

A radio button control for "Hot Standby Module". It has two options: "Disabled" and "Enabled". The "Enabled" option is selected, indicated by a filled radio button.



2.2.7 Modification des paramètres

Les modifications de paramètres non enregistrées entraîneront un changement de couleur de la barre de section qui deviendra jaune et les paramètres non enregistrés apparaîtront en surbrillance jaune. Sélectionnez *Save* pour confirmer les modifications ou sélectionnez *Reset* pour revenir aux paramètres précédemment enregistrés.

Position Settings

Reset Save

Time Parameters last retrieved 2019-3-19 13:19:14


Min Span Position (%) 0 0 100

Max Span Position (%) 100 0 100

Deadband (%) 2 0 25

Hysteresis Band (%) 0.5 0 25

Si vous quittez la page, une fenêtre pop-up apparaîtra. Pour faire disparaître la fenêtre pop-up et rester sur la page actuelle avec les modifications non sauvegardées, sélectionnez *Stay on page*. Pour quitter la page, sélectionnez *Leave*. Les paramètres non enregistrés reviendront aux valeurs précédemment enregistrées.






Les paramètres ne seront modifiés que lorsque le bouton *Save* aura été sélectionné



2. Interface utilisateur suite

2.2.8 Affichage en pop-up du clavier

L'affichage local du *Master Station* comprend un clavier tactile qui apparaît chaque fois qu'un paramètre texte ou numérique est sélectionné. Le clavier varie en fonction du type de données autorisé.




2. Interface utilisateur suite



2.2.9 Dimension de l'écran de la page Web

L'interface du navigateur Web du *Master Station* se redimensionne de manière dynamique en fonction de la résolution de l'écran et de la taille de la fenêtre du navigateur.





3. Structure des menus

Les menus de cette section suivent la structure de la barre de menu lorsque l'icône ☰ est sélectionnée.

3.1 Profil

La page *User details* indique le nom d'utilisateur et le niveau d'accès pour le compte connecté. Pour modifier le mot de passe, entrez l'ancien mot de passe, puis entrez un nouveau mot de passe valide. Le nouveau mot de passe doit être entré dans deux champs séparés pour éviter les erreurs de frappe.

Pour accéder à la page *Users*, sélectionnez *View all users*.

La page *Users* permet de modifier le mot de passe et le compte de tous les comptes disposant de droits d'accès égaux ou inférieurs.

- L'accès *Viewer* permet uniquement les modifications des comptes *Viewer*.
- L'accès *User* permet de modifier les comptes *Viewer* et *User*.
- L'accès *Admin* permet de modifier tous les comptes, mais aussi d'en créer ou d'en supprimer.

Les modifications apportées aux mots de passe des comptes nécessitent toujours la saisie de l'ancien mot de passe. Lors de la suppression d'un compte, un message d'avertissement apparaît pour confirmer l'action en cours. Un compte administrateur sera toujours actif sur le *Master Station*.

Délai d'expiration de la session d'un utilisateur

Après 15 minutes d'inactivité, le *Master Station* mettra automatiquement fin à la session en cours et l'utilisateur sera déconnecté.

Complexité du mot de passe

Les mots de passe des comptes du *Master Station* doivent avoir entre 8 et 100 caractères et inclure au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Les caractères spéciaux sont les suivants:

!@#£\$%^~&* _+(){}[];':",.<>/?-`~€



Mot de passe oublié


Les mots de passe oubliés ne peuvent pas être réinitialisés, mais le niveau d'accès administrateur permet la suppression et la création de nouveaux comptes. Si un mot de passe a été oublié, Rotork recommande de supprimer le compte et de le recréer avec un nouveau mot de passe.

Veillez contacter Rotork si toutes les informations d'identification du compte administrateur ont été perdues ou oubliées. Vous devrez confirmer votre identité, votre fonction et fournir l'identifiant unique du *Master Station* (disponible dans les paramètres du *Master Station* ou sur le certificat d'essai du *Master Station*) plus le code de réinitialisation du mot de passe (obtenu en utilisant l'option *Request Reset Password Code* dans le menu *Utilities*, voir section 3.7.4). Rotork sera alors en mesure de vous fournir les instructions pour réinitialiser votre *Master Station*.

Tentative de connexion à l'interface utilisateur

La saisie d'informations de connexion incorrectes déclenche un minuteur pour empêcher toute attaque répétée par force brute. À chaque nouvel échec de connexion, la durée jusqu'à la prochaine tentative de connexion augmente. Lorsque le minuteur est actif, l'accès au *Master Station* avec des informations de connexion correctes est impossible. Rotork recommande d'attendre jusqu'à cinq minutes avant de saisir à nouveau des informations de connexion correctes.

3.2 Plan de la boucle



Le plan de la boucle est conçu pour fournir une vue satellite des dispositifs du réseau. Une image d'arrière-plan du site peut être téléchargée dans les paramètres généraux du *Master Station* afin de positionner les dispositifs à leur emplacement d'installation approximatif.

L'image doit être au format .PNG avec une résolution de 1024 x 520 pixels. Les images avec des tailles ou des formats différents ne pourront pas être correctement téléchargées dans le *Master Station*.

Les décodeurs (FCU) sur le plan de la boucle ouverte Modbus apparaîtront dans le même ordre que dans le fichier de dispositifs.

Rotork recommande d'utiliser une image avec des couleurs claires pour que les dispositifs du réseau soient clairement visibles.



3. Structure des menus *suite*


3.3 Page d'alarmes

La page d'alarmes indique toutes les alarmes enregistrées provenant des dispositifs du réseau, du dispositif de commande hôte ou du *Master Station*. Les alarmes restent visibles jusqu'à ce qu'elles soient acceptées par l'utilisateur.

Si une alarme acceptée reste visible, cela signifie que l'état de l'alarme est toujours actif.

Les alarmes sont divisées en plusieurs catégories en fonction du type d'alarme.





Pour effacer le journal des alarmes, sélectionnez *Accept all alarms*. Les alarmes restantes sont toujours actives, mais elles ne s'afficheront plus comme de nouvelles alarmes.



Les alarmes peuvent être acceptées et effacées individuellement. Les alarmes restantes sont toujours actives, mais elles ne s'afficheront plus comme de nouvelles alarmes.

Certains événements peuvent déclencher plusieurs alarmes. Le dispositif 4 (*Device 4*) dans l'exemple ci-dessus indique trois alarmes différentes, toutes déclenchées par l'action d'arrêt local.

L'icône à côté de l'alarme indique le type et l'état actuel de l'alarme.

-  Défaillance
-  Bon fonctionnement
-  Maintenance requise
-  Commande inhibée

3. Structure des menus suite



Les alarmes acceptées disparaîtront si le problème lié à l'alarme disparaît. Si le problème est toujours présent, l'alarme restera affichée en grisé.

The screenshot shows a mobile application interface for managing alarms. At the top, there is a header with a menu icon, the user name 'Admin (Admin)' with the role 'Primary', and the time '10:55' and date 'Apr 12, 2019'. Below the header, there is a section titled 'Alarms (15)' with a back arrow. A yellow banner with the text 'Accept all alarms' is visible. The main content area displays a list of alarm events, each with a device icon, device ID, device name, and time. The 'Local Control' alarm is marked as accepted with a blue checkmark.

Device	Alarm Type	Time	Status
#5	General Alarm	20:02:06	Not Accepted
#5	Monitor Relay	20:02:06	Not Accepted
#5	Local Control	20:02:06	Accepted
#15	Comms Loss	20:02:08	Not Accepted
#3	General Alarm	20:02:08	Not Accepted
#3	Local Control	20:02:08	Accepted




3. Structure des menus *suite*

3.4 Page des dispositifs

La page des dispositifs (*Devices*) liste tous les décodeurs (FCU) qui sont configurés pour communiquer avec le *Master Station*. Cela inclut tous les décodeurs (FCU) qui ne communiquent pas actuellement avec le *Master Station*.

Chaque dispositif apparaît avec l'adresse du décodeur (FCU) qui lui a été attribuée.

Le menu déroulant permet de filtrer la liste par type de dispositif ou par statut de connexion.



Le nom du dispositif apparaît ici, si celui-ci a été configuré. Le nom par défaut est celui de l'adresse du décodeur (FCU) du dispositif.

Le type de dispositif est indiqué entre parenthèses et une image du dispositif apparaît.




Pour accéder à la page de statut du dispositif, il vous suffit d'appuyer n'importe où sur la barre du dispositif en question.



Les hachures indiquent que la communication a été perdue avec le réseau de terrain.



L'icône à côté du numéro du dispositif indique l'état actuel du dispositif.

-  Défaillance
-  Bon fonctionnement
-  Maintenance requise



3.4.1 Informations sur un dispositif

Lorsque vous sélectionnez un dispositif à partir de la page de dispositifs, des informations détaillées sur le statut et la configuration du dispositif sélectionné s'affichent. Des commandes de contrôle limitées sont disponibles si l'état du dispositif connecté le permet.


Les informations sur le dispositif sont accessibles via le menu de gauche. Les informations de statut et de réglage apparaîtront dans la partie droite de l'écran. Il peut s'avérer nécessaire de faire défiler la page ou de cliquer sur une barre réduite pour afficher ces informations. Les informations sur les dispositifs varient en fonction des types de dispositifs et des types de réseaux.







3. Structure des menus *suite*

3.5 Page d'interfaces

La page d'interfaces liste tous les réseaux installés sur le *Master Station*.




L'icône à côté du type de réseau indique l'état actuel du réseau.

-  Défaillance
-  Bon fonctionnement
-  Maintenance requise
-  Non conforme aux spécifications







3.6 Page du *Master Station*

Tous les paramètres qui ont un impact sur le fonctionnement du *Master Station* sont accessibles sur la page du *Master Station*. Les statuts, les réglages, les diagnostics, les paramètres de communication et la sécurité sont tous configurables dans le menu de gauche. Les informations visibles peuvent varier selon le type de *Master Station* et les modules complémentaires installés.



L'icône et la barre de statut sous la barre du *Master Station* indiquent l'état actuel du *Master Station*.


-  Défaillance
-  Fonctionnement normal
-  Maintenance requise
-  Non conforme aux spécifications



3. Structure des menus *suite*

3.7 Outils

Le *Master Station* Rotork inclut un certain nombre d'outils pour l'analyse des données et l'assistance technique du fabricant. Les fonctionnalités disponibles aux utilisateurs dépendent du niveau de connexion et de la méthode d'accès au *Master Station*.







Interface de l'écran local



Interface du navigateur Web

Tous les journaux d'outils incluent un ensemble de boutons d'action qui permettent d'interagir avec les informations du journal.

Les boutons d'action permettent d'effectuer les fonctions suivantes:

-  Naviguer entre les pages
-  Actualiser le journal pour inclure les nouveaux messages
-  Télécharger le journal sous forme de fichier CSV
-  Supprimer tous les messages enregistrés



3.7.1 Page de l'analyseur hôte

L'analyseur hôte (*Host Analyser*) est un analyseur de système en temps réel qui permet de surveiller et de détecter les problèmes de la communication hôte Modbus via les ports Ethernet ou série hôtes.

L'analyseur peut enregistrer jusqu'à 10 000 messages (requêtes et réponses) pour chaque interface (Ethernet, RTU1 et RTU2), ce qui est utile pour déboguer les problèmes du système de commande hôte. La visibilité des messages garantit un formatage correct et l'accès aux données importantes peut être vérifié.

Au moment de la sélection, l'analyseur hôte affiche uniquement les 10 000 derniers messages pour le port sélectionné. Les nouveaux messages ne s'afficheront pas. L'analyseur hôte est un buffer circulaire, ce qui signifie que les messages les plus anciens expirent à mesure que de nouveaux messages apparaissent.

Les données de l'analyseur hôte peuvent être téléchargées sous la forme d'un fichier CSV à des fins d'analyse ou d'enregistrement. Veuillez noter que l'analyseur hôte se met constamment à jour. Par conséquent, les données téléchargées sous forme de fichier CSV sont susceptibles d'inclure de nouvelles données non affichées à l'écran.

Une seule interface peut être sélectionnée à la fois.

The screenshot shows the 'Host Analyser' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Admin (Admin) Primary' and the time '13:40 Apr 12, 2019'. Below this, the 'Host Analyser' section is active, with 'Detail' visible on the right. A selection menu at the top left shows 'Ethernet' selected, with 'RTU1' and 'RTU2' unselected. Below the selection menu, there are navigation icons (back, forward, refresh, download, delete) and 'Page 1 of 200'. The main content is a table with columns 'Address', 'Timestamp', and 'Message'. The table contains several rows of data, including TxSideA and RxSideA messages with their respective addresses, timestamps, and message IDs.

Address	Timestamp	Message
<input type="checkbox"/> TxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.904	F0:01:02:8C:60
<input type="checkbox"/> RxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.903	F0:01:00:00:00:10
<input type="checkbox"/> TxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.902	F0:03:78:60:8C:00:10:00:04:78:E3:00:0...
<input type="checkbox"/> RxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.901	F0:03:00:00:00:3C
<input type="checkbox"/> TxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.901	F0:04:78:80:00:00:00:00:24:00:02:00:2...
<input type="checkbox"/> RxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.900	F0:04:06:A0:00:3C
<input type="checkbox"/> TxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-09 07:44:25.900	F0:02:02:08:18



3.7.2 Page du journal des commandes de l'hôte

Le journal de commande hôte (*Host Command Log*) a les mêmes fonctionnalités que l'analyseur hôte, mais seules les commandes d'écriture Modbus envoyées au *Master Station* sont enregistrées. Le journal de commande hôte peut enregistrer 10 000 messages pour chaque interface (Ethernet, RTU1 et RTU2).

The screenshot shows the 'Host Command Log' interface. At the top, it displays 'Admin (Admin) Primary' and the date 'May 10, 2019' with a time of '08:24'. Below this, there are navigation buttons for 'Host Command Log' and 'Detail'. The interface includes a filter section with 'Ethernet' selected and 'RTU1' and 'RTU2' unselected. A table lists command messages with columns for 'Address', 'Timestamp', and 'Message'. The table contains several rows of data, with some rows highlighted in grey. To the right of the table, a 'Detail' pane shows the full message details for the selected row, including the address, timestamp, and message content.

Address	Timestamp	Message
<input checked="" type="checkbox"/> RxSideA[10.200.1.123:502]	2019-05-01 07:55:36.086	F0:06:00:05:00:01
<input checked="" type="checkbox"/> RxSideA[10.200.1.123:502]	2019-04-26 13:45:29.219	F0:06:00:05:00:01
<input type="checkbox"/> RxSideA[192.168.248.149:502]	2019-04-16 09:19:27.074	F0:10:0A:9C:00:05:0A:07:D0:0F:A0:1F:4.
<input type="checkbox"/> RxSideA[192.168.248.149:502]	2019-04-16 09:19:26.018	F0:0F:0C:F3:00:05:01:7F
<input checked="" type="checkbox"/> RxSideA[192.168.248.149:502]	2019-04-16 09:19:24.763	F0:10:0A:9C:00:05:0A:07:D0:0F:A0:1F:4.
<input type="checkbox"/> RxSideA[192.168.248.149:502]	2019-04-16 09:19:23.706	F0:0F:0C:F3:00:05:01:7F
<input type="checkbox"/> RxSideA[192.168.248.149:502]	2019-04-16 09:19:18.373	F0:0F:0C:F3:00:05:01:7F

Le journal de commande hôte peut être téléchargé sous la forme d'un fichier CSV à des fins d'analyse ou d'enregistrement. Veuillez noter que le journal de commande hôte se met constamment à jour. Par conséquent, les données téléchargées sous forme de fichier CSV sont susceptibles d'inclure de nouvelles données non affichées à l'écran.



3. Structure des menus *suite*

3.7.3 Page du journal des alarmes

Toutes les alarmes des dispositifs, du réseau et du *Master Station* sont enregistrées dans le journal des alarmes (*Alarms Log*). Les événements d'alarme s'affichent par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Le journal peut être filtré par type d'alarme en cochant les cases appropriées ou filtré pour un dispositif spécifique à l'aide de la liste déroulante. Le journal des alarmes peut enregistrer 1000 alarmes.

Pour accéder à la page d'un dispositif ou d'un module complémentaire, sélectionnez l'icône à côté de l'adresse.

Time	Address	Type	Side	Level	Alarm
2019-01-25 15:12:18	10000		Side B	✓	Side B Door Open
2019-01-25 15:08:38	10000		Side B	⚠	Side B Door Open
2019-01-25 14:52:00	2	IQ2	Side A	✓	General Alarm
2019-01-25 14:52:00	2	IQ2	Side A	✓	Monitor Relay
2019-01-25 14:51:57	2	IQ2	Side A	⚠	General Alarm
2019-01-25 14:51:57	2	IQ2	Side A	⚠	Monitor Relay
2019-01-25 14:51:56	2	IQ2	Side A	✓	Comms Loss
2019-01-25 14:51:52	1	ROM	Side A	✓	General Alarm
2019-01-25 14:51:52	1	ROM	Side A	✓	Monitor Relav

Le journal des alarmes peut être téléchargé sous forme de fichier CSV à des fins d'analyse ou d'enregistrement.

L'icône dans la colonne *Level* indique le type d'alarme conformément à la norme NE107.

- ✓ Fonctionnement normal
- ⚠ Contrôle de fonctionnement
- ⚠ Maintenance requise
- ⚠ Non conforme aux spécifications
- ✗ Défaillance



3.7.4 Code de réinitialisation du mot de passe

Cette fonction de demande d'un code de réinitialisation du mot de passe (*Request Password Reset Code*) est uniquement disponible via l'interface locale du *Master Station*.

Vous devez faire tout votre possible pour vous assurer de ne pas perdre les informations de connexion de l'administrateur du *Master Station*. Il est de la responsabilité des utilisateurs de surveiller et de gérer les comptes d'utilisateurs conformément aux politiques de sécurité de leur site.

Dans le cas où toutes les informations de connexion de l'administrateur ont été perdues, le *Master Station* Rotork inclut une fonctionnalité pour restaurer l'accès. Appuyez sur le bouton *Request Password Reset Code* pour générer un code unique. Suivez les instructions de la section 3.1 pour utiliser ce code.

 Request Password Reset Code

 Request Password Reset Code

Votre code de réinitialisation administrateur est: !#~*?<?\\€




3. Structure des menus *suite*

3.7.5 Page du journal de données

Via l'interface du navigateur Web du *Master Station*, le journal de données (*Data Log*) n'est accessible qu'aux opérateurs de niveau administrateur.

Les événements sont enregistrés lorsqu'un opérateur accède au *Master Station* via l'interface du navigateur Web. Les événements de l'API Web n'apparaissent pas dans l'analyseur hôte ni dans le journal de commande hôte, car ils ne sont pas au format Modbus.

Le journal de données affiche les événements de l'API Web horodatés par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Le journal peut être filtré par dispositif à l'aide de la liste déroulante. Le journal de données peut enregistrer 10 000 événements.



Chaque événement comprend l'adresse (*address*), le côté du *Master Station* (*side*), la source (adresse IP), le réglage/élément (*item*) et la nouvelle valeur de l'élément (*value*).

Les adresses comprises dans les 10000 indiquent un événement se produisant avec un module complémentaire du *Master Station*. Les autres adresses concernent des dispositifs connectés au *Master Station*.

Adresse	Message
10000	CPU
10001	Emplacement module complémentaire 1
10002	Emplacement module complémentaire 2
10003	Emplacement module complémentaire 3
10004	Emplacement module complémentaire 4

Pour accéder à la page d'un dispositif ou d'un module complémentaire particulier, sélectionnez l'icône à côté de l'adresse.




Le journal de données peut être téléchargé sous forme de fichier CSV à des fins d'analyse ou d'enregistrement.

3.7.6 Télécharger les journaux du système

La fonction de téléchargement des journaux du système (*Download Syslogs*) n'est accessible qu'aux opérateurs de niveau administrateur via l'interface du navigateur Web du *Master Station*.

Lorsque vous cliquez sur le bouton *Download Syslogs*, un fichier .TGZ est téléchargé à partir du *Master Station*. Rotork vous indiquera quand utiliser cette fonction.

[Download Syslogs](#)

Section	Page
 4. Communications Ethernet du <i>Master Station Rotork</i> _____	32
4.1 Paramètres Ethernet hôtes par défaut - Ports hôtes (Ethernet 1 et 2) _____	33
4.2 Configuration des communications Ethernet - Ports hôtes (Ethernet 1 et 2) _____	33
4.3 Configuration du port de service Ethernet _____	36
4.4 Sécurité Ethernet _____	37
 5. Communication série du <i>Master Station Rotork</i> _____	45
5.1 Connexion série au <i>Master Station</i> _____	46
5.2 Port de communication série - Fonction du port _____	50
5.3 Port de communication série - Terminaison RS-485 _____	50
 6. Unité redondante _____	51
6.1 Permutation vers l'unité redondante _____	51



4. Communications Ethernet du *Master Station Rotork*

Le module CPU du *Master Station* comprend trois ports Ethernet pour la communication avec un hôte via Modbus TCP/IP ou avec les pages Web via le protocole https. Ethernet 1 et Ethernet 2 sont des ports de communication hôte dédiés, utilisés pour une communication hôte permanente. Le port de service est utilisé pour une connexion temporaire pour la configuration et le dépannage. Pour pouvoir utiliser le port de service, l'écran doit être soulevé. L'écran peut être fermé lorsque les ports hôtes sont utilisés. Les deux ports hôtes auront les mêmes paramètres IP. Le port de service doit être réglé avec des paramètres IP différents afin de l'isoler du réseau hôte.




Fig 4.1: Face avant du module CPU

Le *Master Station* redondant inclut deux modules CPU, un de chaque côté, avec deux ports de communication hôte Ethernet par module. Au total, quatre ports de communication Ethernet sont disponibles pour la connexion hôte.

Les paramètres Ethernet du module CPU sont disponibles à la section 3.8.



4.1 Paramètres Ethernet hôtes par défaut - Ports hôtes (Ethernet 1 et 2)

Le *Master Station* est maintenant prêt à être connecté à un DCS (système numérique de contrôle-commande) via Ethernet pour le contrôle et la surveillance des données des décodeurs (FCU). L'adresse IP est déjà définie avec une valeur par défaut, mais elle peut être modifiée à tout moment dans le menu de configuration Ethernet du *Master Station*.

Paramètres par défaut du port Ethernet

Les paramètres Ethernet par défaut pour les ports hôtes de chaque module CPU sont indiqués ci-dessous:

Adresse IP par défaut (côté A)	10	200	1	1
Adresse IP par défaut (côté B)	10	200	1	2
Masque de sous-réseau par défaut	255	255	255	0
Action du stand-by (pour unité redondante uniquement)	Active			

Les paramètres de l'adresse IP sont statiques. L'adresse ne peut pas être réglée de manière dynamique.

Assurez-vous que le réseau de service et le réseau hôte se trouvent sur des sous-réseaux différents.

4.2 Configuration des communications Ethernet - Ports hôtes (Ethernet 1 et 2)

Les connexions Ethernet requièrent des commutateurs Ethernet 10/100/1000Base-T pour relier le système. Des câbles de raccordement relient les ports du *Master Station* aux commutateurs. Des liaisons indépendantes sont possibles en utilisant des commutateurs séparés sur chaque liaison.

Le côté A est le côté principal par défaut lorsqu'un *Master Station* redondant est mis sous tension.

La permutation automatique du côté redondant au côté principal se produit si les deux connexions Ethernet du côté principal sont déconnectées. Veuillez vous référer à la section 6.1 pour les détails de configuration concernant la permutation vers l'unité redondante.

Il est possible de changer l'adresse IP de chaque côté, mais les deux ports de chaque module CPU ont toujours la même adresse. Si les côtés A et B utilisent tous les deux la même adresse IP et sont connectés au même canal, il est important de régler l'action de stand-by sur *Passive*.

Les deux entrées Ethernet sont associées de manière logique dans le *Master Station*. Une alarme lue sur un canal est lue en réalité sur les deux canaux et il n'y a qu'une seule base de données d'alarmes.




4. Communications Ethernet du *Master Station* Rotork suite

Il existe différentes topologies de connexion aux réseaux Ethernet. Les schémas montrent une configuration de *Master Station* redondant, mais la topologie de *Master Station* simple peut être visualisée en supprimant les connexions du côté B.


Connexions LAN séparées

Deux connexions LAN séparées sont présentes, une de chaque côté du *Master Station*. L'adresse IP pour chaque côté du *Master Station* peut être identique ou différente. Les dispositifs hôtes ne peuvent communiquer avec le côté A ou le côté B que s'ils disposent d'une connexion physique. L'action de stand-by peut être réglée sur *Active*.



Redondance partielle

Deux connexions LAN reliées entre elles par un commutateur Ethernet sont présentes. L'adresse IP pour chaque côté du *Master Station* peut être la même si l'action de stand-by est réglée sur *Passive*. Les dispositifs hôtes peuvent communiquer avec chaque côté du *Master Station*.






Connexion hôte entièrement redondante

Composée de deux connexions LAN séparées, chacune reliée aux deux côtés du *Master Station* via un commutateur Ethernet géré. Les commutateurs Ethernet gérés doivent supporter le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree). Les commutateurs gérés de ce type empêchent les saturations de transmission Ethernet, où les messages sont redistribués en continu.

L'adresse IP pour chaque côté du *Master Station* peut être la même si l'action de stand-by est configurée sur *Passive* ou différente si elle est configurée sur *Active*. Les dispositifs hôtes peuvent communiquer avec chaque côté du *Master Station*.



Le montage ci-dessus garantit que chaque hôte peut toujours communiquer avec le *Master Station* qui contrôle la boucle.

Les commutateurs Ethernet doivent être des commutateurs gérés et supporter le protocole STP ou le protocole RSTP.



4. Communications Ethernet du *Master Station Rotork suite*

4.3 Configuration du port de service Ethernet

Chaque module CPU du *Master Station* possède un port de service Ethernet dédié qui est physiquement et logiquement isolé des ports Ethernet hôtes. L'isolement permet une connexion de service ou de maintenance au *Master Station* à des fins de diagnostic sans se connecter au LAN hôte. Le port de service a des réglages différents pour éviter les conflits avec les ports Ethernet hôtes.

Les paramètres Ethernet par défaut du port de service sont indiqués ci-dessous:

Adresse IP par défaut (côté A)	10	201	1	1
Adresse IP par défaut (côté B)	10	201	1	2
Masque de sous-réseau par défaut	255	255	255	0

Les paramètres de l'adresse IP sont statiques. L'adresse ne peut pas être réglée de manière dynamique.

Le port de service et les ports Ethernet hôtes doivent être configurés pour fonctionner sur différents sous-réseaux.

La configuration du port de service et des ports Ethernet hôtes avec le même sous-réseau entraînera les problèmes suivants:

- S'ils sont physiquement connectés à différents réseaux Ethernet, le *Master Station* ne saura pas sur quel port répondre.
- S'ils sont physiquement connectés au même réseau Ethernet, le *Master Station* ne saura pas sur quel port répondre. Le message de réponse atteindra quand même la destination, mais cette configuration réseau n'est pas recommandée.

Le même masque de sous-réseau peut être utilisé pour l'Ethernet hôte et service (255.255.255.0), mais différents réseaux (sous-réseaux) sont nécessaires. Par exemple: 10.**200**.1.1 à 10.**200**.1.255 pour l'hôte et 10.**201**.1.1 à 10.**201**.1.255 pour le service.




4.4 Sécurité Ethernet

Prenez toujours en considération la sécurité du *Master Station* lorsque vous le connectez à un réseau Ethernet.

L'utilisateur doit s'assurer que l'infrastructure Ethernet est capable de protéger le *Master Station* contre tout accès non autorisé.

Le *Master Station* dispose de plusieurs fonctions de sécurité qui peuvent être utilisées pour renforcer le système contre les cybermenaces. Ces cybermenaces sont décrites dans cette section ainsi que les fonctions de sécurité du réseau dans lequel le *Master Station* est installé.

Le *Master Station* est l'interface entre le système de commande de l'usine et les unités de terrain. Les unités de terrain sont connectées à des réseaux de terrain qui sont physiquement (électriquement) isolés du réseau du système de commande. La connexion hôte au *Master Station* se fait via Ethernet (ou une connexion série optionnelle).



Les fonctions de sécurité du *Master Station* constituent une petite partie de la stratégie de sécurité globale de l'usine.

Il est important d'impliquer le service informatique local de l'usine ou du site dans les discussions sur la sécurité des réseaux des systèmes de commande. Le service informatique local doit être impliqué dans la sécurisation de l'accès entre le réseau d'entreprise et le réseau du système de commande. Le service informatique utilise déjà des mesures de cybersécurité pour protéger les réseaux d'entreprise.

La coordination entre l'équipe informatique et l'équipe de gestion du système de commande est importante pour garantir que la cybersécurité est correctement gérée et fonctionne pour tous les réseaux du site. Les politiques de sécurité peuvent être modifiées si la même politique n'est pas appropriée pour le système de commande et le réseau d'entreprise.

Par exemple, les services informatiques peuvent utiliser l'accès à distance pour entretenir et mettre à jour périodiquement les dispositifs sur le réseau d'entreprise, mais ces mises à jour de routine pourraient perturber le réseau du système de commande. Les mises à jour du logiciel et de la configuration du système de commande doivent faire l'objet d'un contrôle strict. Une connexion à distance comme celle-ci pourrait introduire des risques pour la sécurité du système de commande.


Généralement, les priorités d'un service informatique gérant un réseau d'entreprise sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données dans le système. Cette liste de priorités est inversée dans le cas d'un réseau de système de commande, car la disponibilité des données est la priorité la plus importante. La sécurité du système ne doit pas nuire à la disponibilité des données dont les utilisateurs ont besoin. La confidentialité est moins importante, car la plupart des données du système de commande n'apportent rien en dehors du système.

Les conseils sur les mesures de sécurité contenus dans ce manuel sont destinés à aider les utilisateurs à mettre en œuvre et à maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour le *Master Station*. Cependant, aucune mesure de sécurité ne peut garantir une protection contre toutes les menaces existantes, nouvelles ou inconnues. Rotork ne garantit pas que le respect de ces recommandations et de toute autre recommandation de sécurité protégera le *Master Station* contre les failles de sécurité et les impacts sur le processus dans lequel le *Master Station* et les dispositifs auxiliaires sont intégrés.



4. Communications Ethernet du *Master Station Rotork suite*

4.4.1 Architecture du système de commande



Le schéma ci-dessus montre l'exemple d'une installation avec une protection de cybersécurité. La segmentation des réseaux permet de former des zones de sécurité séparées qui sont importantes pour protéger le système de commande. Les zones de sécurité utilisent des pare-feu et d'autres dispositifs de sécurité pour permettre uniquement le trafic réseau autorisé entre les zones.

Le pare-feu en haut du réseau du système de commande autorise uniquement le trafic des serveurs dans le réseau DMZ (zone démilitarisée) vers le système de commande et bloque le trafic provenant directement du réseau de l'usine, empêchant toute attaque directe provenant du réseau d'entreprise. Les dispositifs du réseau de l'usine qui ont besoin d'un accès aux données du système de commande doivent le faire en accédant aux serveurs dans la DMZ. Le pare-feu au-dessus des serveurs permet uniquement aux postes de travail du réseau de l'usine de se connecter aux serveurs.

Les exemples d'applications DMZ dans ce contexte incluent les serveurs OPC, les gestionnaires de données industrielles, les serveurs Web et les ordinateurs sécurisés.

Exemples de politiques de sécurité pouvant être utilisées sur le site:

- Tous les systèmes de commande doivent être segmentés du réseau d'entreprise à l'aide d'un pare-feu et d'un réseau DMZ.

Recommandation : Tous les systèmes de commande doivent être segmentés du réseau d'entreprise à l'aide d'un pare-feu/dispositif UTM (gestion unifiée des menaces) doté d'un système intégré de prévention des intrusions, d'un système de détection des intrusions et d'un réseau DMZ à deux niveaux.

- Tous les utilisateurs doivent être formés sur les procédures et les politiques de sécurité du site.
- Les utilisateurs avec différents postes et différents niveaux de responsabilité devraient avoir des noms d'utilisateur et des mots de passe différents, de préférence par personne.

Recommandation : Chaque utilisateur devrait avoir un compte utilisateur individuel avec un mot de passe sécurisé (minimum de 8 caractères avec un mélange de caractères alphanumériques, de majuscules et de minuscules).

- Les mots de passe par défaut des comptes utilisateurs doivent être modifiés lors de l'installation du système ou des tests d'acceptation.

Recommandation : L'utilisateur final devrait toujours remplacer le mot de passe par défaut par un mot de passe sécurisé.

- Les événements de sécurité doivent être enregistrés dans un fichier de vérification de la sécurité, notamment les connexions incorrectes et les modifications des comptes utilisateurs.



4.4.2 Environnement sécurisé nécessaire pour le *Master Station*

Le *Master Station* doit être installé dans un environnement avec une protection informatique adaptée pour le protéger contre les cyberattaques.

La protection doit inclure, entre autres, la DMZ et les pare-feu entre le réseau du système de commande du *Master Station* et le réseau de l'usine. Une DMZ est une méthode de protection efficace qui permet de séparer les réseaux.

Une connexion directe entre le *Master Station* et l'hôte du système de commande peut être prévue. Par conséquent, une DMZ et un pare-feu ne sont pas nécessaires entre ces dispositifs.

4.4.3 Défense en profondeur

La stratégie de défense en profondeur utilise plusieurs couches de sécurité afin qu'une menace ait à franchir plusieurs mécanismes de sécurité. La défense en profondeur est composée de 3 principaux types de protection :

- 1) Contrôles physiques - L'accès physique d'un dispositif et la protection du dispositif. Mise en place de mesures de protection telles que des clôtures autour du site, des salles de commande et des armoires verrouillées ainsi que des mesures de dissuasion telles que la vidéosurveillance.
- 2) Contrôles techniques - Restriction d'accès au contenu du système ou du dispositif.
- 3) Contrôles administratifs - Politiques et procédures de l'organisation.

Contrôles physiques

La sécurité physique vise à empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder et de trafiquer les dispositifs en réseau, comme le *Master Station*. Les connexions Ethernet hôtes, la connexion Ethernet de service et l'emplacement de la carte micro SD du *Master Station* sont tous accessibles lorsque l'écran du *Master Station* est soulevé. Il n'y a pas de système de verrouillage sur le *Master Station* pour empêcher de soulever l'écran. Par conséquent, des mesures de sécurité physiques externes doivent être mises en place.

Le *Master Station* doit être installé dans une enceinte verrouillée (armoire) ou dans un endroit à accès contrôlé (salle sécurisée). Le contrôle de l'accès à l'enceinte ou à l'endroit sécurisé prend généralement la forme de systèmes de verrouillage, de clôtures, de badges d'identité pour le personnel et d'une prise de conscience générale du personnel concernant la sécurité.

Le personnel doit faire attention à son environnement alentour lorsqu'il consulte des données et qu'il saisit les informations du compte utilisateur.

Il est fortement conseillé de restreindre l'accès au câblage réseau en dehors de la zone protégée. La topologie des connexions réseau doit être vérifiée pour s'assurer qu'il n'y a pas de point de connexion facile pour les utilisateurs non autorisés.

La topologie du réseau doit veiller à ce que seuls les dispositifs autorisés puissent se connecter au réseau et que la connectivité de ces dispositifs soit limitée au segment de réseau approprié.

L'étiquetage des composants du système de commande permet d'éviter la connexion accidentelle d'équipements non autorisés.

Contrôles techniques

Les contrôles techniques empêchent les utilisateurs non autorisés d'accéder au contenu ou aux données du *Master Station*. Ces contrôles incluent :

- 1) Limitation des types de connexions pouvant être établies
- 2) Désactivation des ports Ethernet
- 3) Liste blanche des adresses IP et MAC
- 4) Utilisation du protocole HTTPS pour les pages Web
- 5) Sécurité de connexion des pages Web
- 6) Niveaux d'accès adaptés pour les différents utilisateurs
- 7) Limitation des attaques de type ICMP flood et TCP flood, des paquets ICMP surdimensionnés grâce à des politiques de configuration pour les pare-feu/dispositifs UTM
- 8) Configuration des paramètres IPS/IDS pour restreindre les attaques par balayage, par énumération et les attaques Dos/DDos (déni de service)
- 9) Dans le réseau client, si le port Modbus écoute sur le port TCP 502, veuillez désactiver les autres ports non standards (c'est-à-dire les ports de la série 50000)
- 10) Des vérifications des utilisateurs doivent être effectuées au moins une fois par mois. Ceci est nécessaire pour vérifier qui a accès aux systèmes du *Master Station* Rotork
- 11) Les connexions Internet au *Master Station* doivent être établies à l'aide d'un tunnel VPN sécurisé
- 12) Les derniers correctifs de sécurité du système d'exploitation doivent être installés sur le système client lors de la connexion au *Master Station* et le système client doit être équipé d'un logiciel antivirus à jour et d'un navigateur Web à jour. L'utilisateur final ne doit pas accéder au *Master Station* avec une version antérieure ou non standard de son navigateur Web.



4. Communications Ethernet du *Master Station Rotork suite*

Modbus TCP

Modbus TCP n'a pas de fonctions de sécurité intégrées et s'appuie donc sur d'autres méthodes de protection. Ces méthodes de protection peuvent inclure la mise en place de pare-feu qui autorisent uniquement le trafic du protocole Modbus TCP vers les dispositifs et la fonction de mise sur liste blanche dans le *Master Station*. L'inspection approfondie des paquets (DPI) est une forme de filtre du trafic réseau qui peut être utilisée pour examiner la partie « données » d'un paquet lorsqu'il passe un point d'inspection. Cette méthode pourrait être utilisée pour l'inspection de Modbus TCP, mais serait externe au *Master Station*.

Ports TCP et UDP accessibles

Le protocole TCP (*Transmission Control Protocol*) et le protocole UDP (*User Datagram Protocol*) sont les principaux protocoles utilisés dans les réseaux locaux (LAN) et informatiques. Au sein de ces réseaux, le port est le point d'extrémité d'une connexion logique, à ne pas confondre avec le port physique.

Seuls les ports TCP et UDP suivants sont accessibles via les connexions Ethernet du *Master Station*:

Application	Protocoles	Ports	Commentaires
HTTP: Serveur Web du <i>Master Station</i>	TCP	80	L'interface HTTP ne fera rien d'autre que rediriger vers l'interface HTTPS.
HTTPS : Serveur Web sécurisé du <i>Master Station</i>	TCP	443	Interface utilisateur et API cryptées.
Modbus	TCP	502	Port standard pour Modbus TCP.
Modbus	TCP	50003, 50004, 50005, 50006, 50007, 50008, 50009	Ports supplémentaires disponibles pour Modbus TCP.
NTP: Protocole de synchronisation réseau	UDP	123	Synchronisation de l'heure. Il n'est pas possible d'interroger l'heure à partir du <i>Master Station</i> .

Aucun autre port n'est disponible.

Paramètres de sécurité du port Ethernet

Les ports Ethernet physiques (hôte et service) peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres de sécurité du *Master Station*. Les paramètres du port hôte agissent sur le port Ethernet 1 et le port Ethernet 2 simultanément. L'activation rendra les deux ports opérationnels tandis que la désactivation empêchera le fonctionnement de deux ports.

Désactivez les ports Ethernet si aucune connexion Ethernet n'est requise pour le *Master Station*. Le port de service peut être désactivé indépendamment des ports Ethernet hôtes. Les ports Ethernet hôtes et le port de service sont identiques, mais le port de service (s'il est activé) est toujours disponible. S'il est débranché du côté principal d'un *Master Station* redondant, cela n'entraînera pas de commutation du côté principal.

Les paramètres pour la mise sur liste blanche des adresses IP et MAC pour les ports hôtes et le port de service sont séparés. La mise sur liste blanche peut être activée et désactivée pour les adresses IP et MAC selon le cas.

Host Ethernet Ports Security Setup

Save

Enable Host Ethernet Ports Enabled Disabled

Enable Host Ports IP Address Whitelist Enabled Disabled

Enable MAC Address Whitelist Security Enabled Disabled

Service Port Security Setup

Save

Enable Service Ethernet Port Enabled Disabled

Enable Service Port IP Address Whitelist Enabled Disabled

Enable Service Port MAC Address Whitelist Enabled Disabled



Jusqu'à 10 adresses IP et 10 adresses MAC peuvent être mises sur liste blanche pour les ports hôtes. Jusqu'à 5 adresses IP et 5 adresses MAC peuvent être mises sur liste blanche pour le port de service.

Service Port Security Setup
^

Enable Service Ethernet Port	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
Enable Service Port IP Address Whitelist	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
Enable Service Port MAC Address Whitelist	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
IP Address	- . - . - . -	
IP Address	- . - . - . -	
IP Address	- . - . - . -	
IP Address	- . - . - . -	
IP Address	- . - . - . -	
MAC Address	- : - : - : - : - : -	
MAC Address	- : - : - : - : - : -	
MAC Address	- : - : - : - : - : -	
MAC Address	- : - : - : - : - : -	
MAC Address	- : - : - : - : - : -	

Si la liste blanche est activée pour l'adresse IP, seuls les dispositifs avec une adresse IP répertoriée peuvent communiquer avec le *Master Station* via une connexion Ethernet. L'accès aux pages Web ou à la base de données Modbus est interdit si l'adresse IP du dispositif n'est pas répertoriée.

Si la liste blanche est activée pour l'adresse MAC, seuls les dispositifs avec une adresse MAC répertoriée peuvent communiquer avec le *Master Station* via une connexion Ethernet. L'accès aux pages Web ou à la base de données Modbus est interdit si l'adresse MAC du dispositif n'est pas répertoriée.

Si la liste blanche est activée mais qu'aucune adresse IP ou MAC n'est répertoriée, la connectivité Ethernet au *Master Station* est désactivée. Au moins une adresse valide doit être définie dans la liste pour que la fonction de liste blanche fonctionne correctement.


Le port de service et les ports hôtes qui ne sont pas connectés au même réseau physique doivent être configurés sous différents sous-réseaux IP pour éviter les problèmes de routage.

Certificat de sécurité

Sur Internet, un certificat SSL est principalement utilisé pour vérifier l'authenticité d'un site. Cela signifie que le site Web est fiable. Les certificats sont obtenus auprès d'autorités de certification et peuvent être autosignés, signés publiquement (par des sociétés tierces) ou en privé (en interne par une société).

Il convient de demander conseil au service informatique de l'usine ou du site sur la manière d'obtenir un certificat, si nécessaire.

Même sans certificat, l'accès aux données du *Master Station* via un navigateur Web est toujours chiffré, comme le montre cette capture de Google Chrome:



Si vous ne parvenez pas à installer un certificat pour le *Master Station*, vous devez accepter les risques que cela implique et passer les messages d'avertissement de votre navigateur. Si la connexion est directe entre le *Master Station* et le PC, le risque est intrinsèquement faible, car la route est connue.

Les opérateurs utilisant Mozilla Firefox peuvent rencontrer des problèmes avec le délai de chargement des pages Web du *Master Station*. Ce problème se produit si plusieurs certificats de sécurité du *Master Station* sont mis en cache dans le navigateur. Rotork conseille d'utiliser un autre navigateur. Si cela n'est pas possible, veuillez contacter Rotork pour obtenir des conseils afin de résoudre ce problème de délai d'expiration de Mozilla Firefox.



4. Communications Ethernet du *Master Station* Rotork suite

Gestion des comptes utilisateurs pour les pages Web

L'accès du navigateur Web à l'interface du *Master Station* se fait via des comptes utilisateurs. La gestion des comptes utilisateurs est une partie importante de la sécurisation du *Master Station*.

Il existe trois niveaux d'accès à l'interface du *Master Station*:

- *Viewer*
- *User*
- *Admin*

Viewer - Accès par défaut à l'écran local du *Master Station*, aucun mot de passe requis. L'accès via le navigateur Web requiert la saisie d'informations d'identification pour tous les niveaux d'accès, y compris le niveau *Viewer*. Le niveau *Viewer* permet l'accès en lecture seule à certains paramètres et informations de statut du *Master Station*. Tous les paramètres ne sont pas accessibles au niveau *Viewer*. Les comptes *Viewer* sont uniquement destinés aux opérateurs qui doivent vérifier le statut du *Master Station* ou des décodeurs (FCU) connectés.

User - Accès protégé par mot de passe sur l'écran local du *Master Station* et sur l'interface du navigateur Web. Le niveau *User* permet l'accès en lecture seule à tous les paramètres du *Master Station* ainsi qu'au fonctionnement et à la configuration des décodeurs (FCU) connectés. Les comptes *User* sont destinés aux opérateurs qui doivent contrôler les décodeurs (FCU) ou modifier les configurations des dispositifs.

Admin - Accès protégé par mot de passe sur l'écran local du *Master Station* et sur l'interface du navigateur Web. Le niveau *Admin* permet l'accès en écriture à tous les paramètres du *Master Station*. Les comptes *Admin* sont destinés uniquement à la mise en service du *Master Station* et à la gestion du système de commande.

Au moins un compte de niveau administrateur doit être présent sur le *Master Station*.



Utilisez uniquement l'accès de niveau *Admin* lorsque cela est nécessaire pour effectuer une tâche de niveau administrateur. Utilisez toujours le niveau de permission adapté à l'activité ou à la tâche à réaliser.



Déconnectez-vous toujours du *Master Station* après utilisation. Le *Master Station* est équipé d'une fonction d'expiration automatique de la session après une période d'inactivité, mais il est plus sûr de se déconnecter manuellement après chaque session.




L'accès au *Master Station* via un navigateur Web utilise l'authentification par jeton de sécurité. Le jeton est émis lors de la connexion et supprimé lors de l'actualisation de la fenêtre du navigateur ou de la déconnexion. L'actualisation du navigateur n'est pas nécessaire, car les informations dynamiques seront automatiquement mises à jour à intervalles réguliers.



Accès au *Master Station* via un navigateur Web


L'interface Web fonctionne avec la plupart des navigateurs Web actuels, notamment Internet Explorer 9 et les versions plus récentes, Firefox 2.0 et les versions plus récentes, et toutes les versions de Google Chrome.

Ouvrez votre navigateur Web et entrez l'adresse IP du *Master Station* dans le champ d'adresse. Si vous n'avez pas chargé le certificat de sécurité, un avertissement comme celui-ci pourrait s'afficher :



Accédez au site Web uniquement si vous êtes certain d'avoir établi la connexion avec le bon *Master Station*.

Une fois que le certificat de sécurité a été authentifié ou que le message d'avertissement du navigateur a été accepté, la page de connexion du *Master Station* apparaît.



Si les informations de connexion saisies sont incorrectes, le message d'avertissement suivant apparaîtra :

❗ Incorrect username or password



4. Communications Ethernet du *Master Station Rotork suite*

Sécurité de connexion

Il n'y a pas de mot de passe par défaut pour le compte administrateur du *Master Station*. Chaque *Master Station* a un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques programmés en usine. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont indiqués sur le certificat d'essai du *Master Station*, fourni avec l'unité.

MASTER STATION TEST CERTIFICATE

Rotork Controls Ltd
Bath
England
BA1 3JQ

Serial Number: Z123456789 **Test Date:** 08/05/2019
Customer: CUSTOMER

Order Number: PO12345

MASTER STATION SPECIFICATION

SIDE A		SIDE B	
Power Supply	PSU (100-240v AC)	Module 5	P4720 PAKSCAN CLASSIC FIELD NETWORK
Module 1	P4720 PAKSCAN CLASSIC FIELD NETWORK	Module 6	NOT FITTED
Module 2	NOT FITTED	CPU	40 CHANNEL
CPU	60 CHANNEL	Module 7	P4724 MODBUS FIELD NETWORK
Module 3	P4724 MODBUS FIELD NETWORK	Module 8	P4727 MODBUS HOST SERIAL
Module 4	P4727 MODBUS HOST SERIAL	Power Supply	PSU (100-240v AC)

BUILD CODE
3 1 1 1 B 1 1 4 7 1 1 B 1 1 4 7 1 1

MASTER STATION TYPE
HOT STANDBY MASTER STATION

BUILD DETAILS

Module	Module Serial Number	SW Version
PSU (A)	4018B A0630001501=154295	
Module 1	1840B A0630002101=154255	209
Module 2	NOT FITTED	
CPU (A)	4118B A0630008701=154224	V034
Module 3	4818B A0630003302=172401	105
Module 4	1840B A0630004301=154307	105
Backplane	2417B A0630009903=142050	

Module	Module Serial Number	SW Version
Module 5	1840B A0630016801=154255	209
Module 6	NOT FITTED	
CPU (B)	4118B A06300001601=154224	V034
Module 7	4818B A0630004302=172401	105
Module 8	1840B A0630004401=154307	105
PSU (B)	4018B A0630001601=154295	...

DEFAULT LOGIN INFORMATION

	Username	Password
SIDE A	Z123456789	LEq4Sen2~
SIDE B	Z123456789	LEq4Sen2~

CPU UNIQUE ID

	Unique Identification
SIDE A	e6b3464815052944
SIDE B	e3188e9113189144

Tester I.D. | CSTAT

This Rotork Master Station has been manufactured within the Rotork ISO 9001:2008 Approved Quality System

PRODUCTION COMPLETE EXTERNAL INSPECTION

DOC136-1 03/17

DEFAULT LOGIN INFORMATION

(Informations de connexion par défaut)

	Username (Nom d'utilisateur)	Password (Mot de passe)
SIDE A (Côté A)	Z123456789	LEq4Sen2~
SIDE B (Côté B)	Z123456789	LEq4Sen2~

L'exemple ci-dessus n'est pas un vrai nom d'utilisateur ni un vrai mot de passe.

Il est important de modifier les informations de connexion administrateur par défaut lors de l'installation du système ou des tests d'acceptation pour maintenir la sécurité du *Master Station*.

Rotork conserve dans ses archives le nom d'utilisateur et le mot de passe d'origine de chaque *Master Station*. Rotork n'a pas de mot de passe prioritaire pour accéder à un *Master Station*. Rotork ne peut pas accéder au *Master Station* si un utilisateur modifie le mot de passe et ne communique pas la modification à Rotork.

5. Communication série du Master Station Rotork



Le module complémentaire de communication série Modbus (P4727) est requis pour les communications série hôtes. Le module complémentaire de communication série est un module complémentaire optionnel qui peut être commandé avec le *Master Station*. Il est aussi possible de l'installer plus tard.




Fig 5.1: Face avant du module de communication série




Fig 5.2: Connexions des communications série du Master Station



5. Communication série du *Master Station Rotork suite*

Le module complémentaire de communication série comprend deux ports série pour la connexion au système hôte. Chaque port peut être configuré en RS-232 ou RS-485 à l'aide des commutateurs DIP inclus sur le module complémentaire de communication série. Pour les instructions sur le retrait du module complémentaire et le changement de position des commutateurs DIP, veuillez vous référer au document PUB059-050.

Le *Master Station* redondant inclut deux modules complémentaires, un de chaque côté, offrant quatre ports série au total. Le réglage du commutateur DIP pour le port *Serial 1* doit être le même des deux côtés. Le réglage du commutateur DIP pour le port *Serial 2* doit être le même des deux côtés.

La communication série est half-duplex.

Le système RS-485 est un système à deux fils avec terminaison de ligne configurable. Les résistances de terminaison et de polarisation peuvent être activées à partir du menu de configuration du module complémentaire de communication série sur le *Master Station*. La terminaison passive est de 120 Ω avec une polarisation de 1 k Ω .

5.1 Connexion série au *Master Station*

Les paramètres recommandés pour les ports série d'un *Master Station* simple (également applicable pour chaque côté d'un *Master Station* double) et pour chaque côté d'un *Master Station* redondant sont indiqués ci-dessous:




Fig 5.1.1: Communications série du *Master Station*

La communication série d'un *Master Station* simple peut être reliée au système hôte de la manière suivante. La configuration du *Master Station* redondant requiert des connexions plus complexes.




Fig 5.1.2: Communications série d'un *Master Station* simple

Les communications simples ou redondantes peuvent être utilisées sur des canaux multipoints ou dédiés. Les informations de la base de données restent les mêmes.

Lorsque des communications redondantes sont utilisées (voir la Fig 5.1.2), les deux canaux accèdent aux ports *Serial 1* et *Serial 2*. Les données derrière ces ports sont conçues pour permettre la communication vers deux systèmes hôtes distincts ou vers un hôte unique via les canaux redondants. Les deux ports sont gérés par deux bases de données indépendantes alimentées chacune avec des informations provenant des decodeurs FCU connectés. Des précautions doivent être prises lors de la gestion des alarmes verrouillées dans les bases de données du *Master Station*. Reliez les deux ports en configurant le paramètre *Port Alarms* sur *Linked* dans les paramètres communs de l'hôte Modbus ou assurez-vous que toutes les alarmes sont acceptées sur les deux canaux.



- **Hôte unique - Communications RS-485 (2 fils)**

La communication RS-485 permet une communication multipoint vers plusieurs dispositifs sur une même liaison de données. Un système hôte peut être connecté à 32 ports RS-485 du *Master Station* (davantage de ports sont possibles avec des répéteurs). Le *Master Station* ne supporte que la liaison RS-485 à 2 fils, une seule paire de fils pour transmettre et recevoir des données. L'extension du canal se fait à l'extérieur du *Master Station* à l'aide d'un câblage supplémentaire.

Le câblage d'un *Master Station* redondant sur un canal multipoint permet d'envoyer des données au côté A et au côté B. Il est important de régler le mode stand-by du *Serial 1* et le mode stand-by du *Serial 2* de chaque côté sur *Passive* pour éviter que des réponses en double corrompent les données.

Si un module complémentaire de communication série tombe en panne, le contrôle principal bascule automatiquement sur le côté redondant. La commutation automatique ne se produira pas si le canal de communication entre le système hôte et le *Master Station* est coupé. Le contrôle du *Master Station* au-delà du point de défaillance n'est pas possible.




Fig 5.1.3: Canal simple à deux fils RS-485



5. Communication série du *Master Station Rotork suite*

• Deux hôtes - Communications RS-485 (2 fils)

Parfois, deux systèmes hôtes (par exemple: PLC et In-Vision) sont connectés à une ou plusieurs unités du *Master Station* redondant. Les deux hôtes offrent la redondance du dispositif de commande hôte et des unités du *Master Station*. Deux canaux RS-485 sont requis pour la redondance et ils sont connectés de manière indépendante aux ports *Serial 1* et *Serial 2* de chaque module de communication série. L'extension du canal se fait à l'extérieur du *Master Station* à l'aide d'un câblage supplémentaire.

Le mode stand-by du *Serial 1* et le mode stand-by du *Serial 2* sur chaque module complémentaire de communication série doivent être configurés sur *Passive* pour éviter les messages de réponse en double. Si un système hôte ou le canal de communication entre l'hôte et le *Master Station* tombe en panne, la communication sera perdue. Le second hôte continuera de communiquer avec le *Master Station*. Comme chaque hôte a besoin d'avoir un accès complet aux alarmes en cours, le paramètre *Port Alarms* doit être réglé sur *Separate*.

Les commandes des deux systèmes hôtes (PLC ou In-Vision) n'ont pas d'ordre de priorité et ont donc une pondération égale.




Fig 5.1.4: Deux hôtes, communications RS-485 simples

Fig 5.1.5: Hôte unique, communications RS-485 redondantes doubles

• Hôte unique - communications RS-485 (2 fils) redondantes doubles

Un hôte unique connecté à deux canaux distincts offre une vraie redondance pour le câblage du *Master Station*, de l'interface hôte et de la communication série. Le mode stand-by du *Serial 1* et le mode stand-by du *Serial 2* sur chaque module complémentaire de communication série doivent être réglés sur *Passive* pour éviter que des messages de réponse apparaissent en double et que des données soient corrompues. Le paramètre *Port Alarms* doit être réglé sur *Linked* pour éviter la répétition d'alarmes lors du changement de canal de communication.



- **Hôte unique - Communications RS-232 doubles**

La communication RS-232 est un moyen de communication point par point. Un port du système hôte doit être connecté à un port du *Master Station*. Deux liaisons de données RS-232 provenant du système hôte sont nécessaires pour un *Master Station* redondant. Un canal doit être connecté au port *Serial 1* du côté A et le deuxième canal doit être connecté au port *Serial 1* du côté B. La communication RS-232 ne doit être utilisée que si un seul réseau de terrain et un seul *Master Station* doivent être supervisés. La communication RS-232 ne permet pas les communications multipoints vers plus d'un *Master Station*.

Le système hôte détermine le port de sortie et le canal à utiliser, et donc le côté du *Master Station* avec lequel communiquer. Le mode stand-by du *Serial 1* doit être réglé sur *Active* pour les côtés A et B du *Master Station* afin de garantir qu'une réponse est toujours renvoyée au système hôte. Seul le côté en mode principal exécutera les commandes émises par le système hôte.




Fig 5.1.6: Hôte unique, communications RS-232 redondantes doubles

Si un module complémentaire de communication série tombe en panne, le contrôle principal bascule automatiquement du côté redondant. La commutation automatique ne se produira pas si le canal de communication entre le système hôte et le côté principal du *Master Station* est coupé. Le système hôte doit lire les données du *Master Station* pour déterminer quel côté contrôle, puis émettre une commande pour changer le côté principal si nécessaire.

Indications générales	
1.	Les côtés A et B doivent avoir les mêmes paramètres, en particulier le mode stand-by des ports <i>Serial 1</i> et <i>Serial 2</i> configuré sur <i>Passive</i> ou <i>Active</i> .
2.	Les canaux RS-485 doivent toujours avoir des terminaisons aux deux extrémités et uniquement aux extrémités.
3.	Le côté principal peut être permuté en envoyant une commande appropriée au côté A ou au côté B.



5. Communication série du *Master Station Rotork suite*

5.2 Port de communication série - Fonction du port

Les commutateurs DIP sont utilisés pour configurer le type de port série. Le module complémentaire de communication série doit être retiré pour modifier les réglages des commutateurs DIP. Pour les instructions sur le retrait du module complémentaire et le changement de position des commutateurs DIP, veuillez vous référer au document PUB059-050.




Fig 5.2.1: Commutateurs DIP des ports série dans leur position par défaut

Les commutateurs DIP permettent de régler chaque port sur RS-232 ou RS-485. Le paramètre par défaut pour le commutateur CH1 est RS-485 et pour le commutateur CH2, RS-232. Faites glisser le commutateur vers le haut (RS-232) ou vers le bas (RS-485) en fonction du type de port souhaité. Les ports peuvent être configurés de manière indépendante. Veuillez laisser LK2 dans sa position par défaut indiquée ci-dessus.

Pour accéder aux commutateurs DIP, dévissez les deux boulons à tête hexagonale sur la partie supérieure et la partie inférieure du module avec une clé Allen (hex) de 2,5 mm. Tirez sur la languette avant pour sortir le module complémentaire du *Master Station* et accéder aux commutateurs DIP.

Pour replacer le module complémentaire, effectuez ces opérations dans le sens inverse. Assurez-vous que les connecteurs du module complémentaire sont correctement alignés avec les connecteurs du fond de panier du *Master Station*.

Il est possible de régler les commutateurs DIP sans retirer complètement le module complémentaire de communication série. Cela peut s'avérer utile lorsque l'écran du *Master Station* ne peut pas être entièrement soulevé.

5.3 Port de communication série - Terminaison RS-485

Le *Master Station* inclut des paramètres pour activer les résistances de terminaison et de polarisation. Tous les canaux RS-485 doivent avoir une terminaison à chaque extrémité du canal. Les canaux multipoints peuvent inclure plus d'un *Master Station*. N'activez les résistances de terminaison et de polarisation que si le *Master Station* se trouve à l'extrémité du canal. Les résistances de polarisation aident à éliminer les erreurs de données causées par la réflexion à l'extrémité d'un canal.

Les résistances de terminaison et de polarisation sont désactivées par défaut.




Fig 5.3.1: Contacts de terminaison en position off

Les réglages permettant d'activer les terminaisons pour chaque côté se trouvent dans le menu de l'interface de communication série. Les contacts de relais permettent de connecter les résistances de terminaison et de polarisation au canal RS-485. Chaque port série peut avoir des terminaisons indépendantes.



6.1 Permutation vers l'unité redondante

Le *Master Station* redondant offre une redondance du *Master Station* grâce à un côté principal et un côté redondant. Le côté redondant est une reproduction complète du côté principal. Le côté redondant reste pleinement opérationnel en tout temps, mais il ne peut pas contrôler les décodeurs (FCU) connectés. Chaque côté dispose d'une base de données indépendante pour recueillir les données de statut des décodeurs (FCU). Le côté redondant est prêt à prendre le contrôle principal à tout moment.

Les mécanismes de permutation entre le côté principal et le côté redondant sont les suivants:

- Perte de l'alimentation du côté principal
- Le système hôte Modbus commande de passer du côté principal au côté redondant
- Sélection par l'opérateur du côté principal à l'aide du bouton *PRIMARY* situé sur le *Master Station**
- Sélection par l'opérateur du côté principal via l'écran local du *Master Station* ou via l'interface du navigateur Web
- Retrait d'une ou des deux connexions hôtes Ethernet du *Master Station*, si la fonction est activée
- Les communications via Modbus TCP s'arrêtent sur une connexion ou sur les deux connexions hôtes Ethernet, si la fonction est activée
- Les communications via Modbus RTU s'arrêtent sur une connexion ou sur les deux connexions série hôtes, si la fonction est activée

* Le bouton *PRIMARY* peut mettre le *Master Station* en mode principal forcé, ce qui empêche la permutation de tout autre mécanisme. Ce mode a été spécialement conçu pour les opérations de maintenance, car il est important qu'aucune permutation ne se produise à ce moment-là. Pour activer le mode principal forcé, maintenez le bouton *PRIMARY* enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton clignote lorsque le mode principal forcé est activé. Pour quitter le mode principal forcé, maintenez le bouton *PRIMARY* enfoncé pendant 3 secondes.

Le côté principal contrôle les réseaux de terrain et le côté redondant surveille les performances du côté principal. Le côté A ou le côté B peut être le côté principal tandis que l'autre côté sera toujours le côté redondant.

Chaque côté du *Master Station* possède plusieurs ports hôtes. Les ports hôtes du côté en mode stand-by peuvent être réglés sur *Active* ou *Passive*. Les ports Ethernet 1 et Ethernet 2 ont le même paramètre pour le mode stand-by. Les ports Serial 1 et Serial 2 sur le module complémentaire de communication série ont des paramètres indépendants pour le mode stand-by.

Lorsque le mode stand-by est réglé sur *Active*, le port de communication répond aux messages de l'hôte en mode principal ou en mode stand-by. Il est important que les commandes de fonctionnement soient adressées au côté principal, car le côté redondant ne peut pas contrôler le réseau de terrain.



Lorsque le mode stand-by est réglé sur *Passive*, le port de communication répond uniquement aux messages de l'hôte en mode principal. Le côté redondant ne répondra pas aux messages hôtes.

Le seul message traité par le côté redondant en mode *Active* est la commande de commutation des côtés (Ethernet et série). En mode *Passive*, la commande de commutation des côtés est traitée, mais uniquement si la commande est reçue via le réseau de communication série.

Côté principal	Côté redondant réglé sur <i>Active</i>	Côté redondant réglé sur <i>Passive</i>
Contrôle le réseau de terrain	Ne contrôle pas le réseau de terrain	Ne contrôle pas le réseau de terrain
Répond à tous les messages hôtes et traite toutes les commandes	Répond à tous les messages hôtes, ne traite aucune commande	Ne répond pas aux messages hôtes, ne traite aucune commande
Permute vers le côté redondant si cette commande lui est envoyée	Permute vers le côté principal si cette commande lui est envoyée	Permute vers le côté principal si cette commande lui est envoyée via une connexion série hôte

Section

Page

	7. Réseau de terrain <i>Pakscan</i> Classic _____	53
	7.1 Temps d'analyse et distances du réseau _____	55
	7.2 Tolérance aux pannes de la boucle _____	56
	7.3 Décodeurs supportés _____	57
	7.4 Connexion _____	58
	7.5 Vérifications de la boucle _____	59
	7.6 Schémas de câblage de la boucle <i>Pakscan</i> Classic du <i>Master Station</i> _____	60
	7.7 Mise en service du réseau de terrain <i>Pakscan</i> Classic _____	62
	7.8 Vérification de l'identité d'un décodeur (FCU) _____	63
	8. Réseau de terrain ouvert Modbus _____	64
	8.1 Variantes des canaux _____	66
	8.2 Terminaison _____	68
	8.3 Fichiers de données Modbus _____	69
	8.4 Paramètres Modbus _____	70
	8.5 Contrôle des décodeurs (FCU) Modbus _____	71
	8.6 Dépannage _____	71

7. Réseau de terrain *Pakscan Classic*



Les informations de cette section concernent le module complémentaire (P4720) du réseau de terrain *Pakscan Classic*. Toutes les informations s'appliquent à un module complémentaire unique. Le *Master Station* peut supporter jusqu'à deux modules complémentaires de réseau de terrain *Pakscan Classic* par côté. Un *Master Station* redondant peut donc inclure jusqu'à quatre modules complémentaires de réseau de terrain *Pakscan Classic* au total. Seul le module complémentaire du côté principal contrôle le réseau. Le module complémentaire du côté redondant sera en mode stand-by, mais pourra prendre le relais à tout moment si nécessaire.

Aperçu rapide des spécifications:

- Protocole *Pakscan Classic*
- Topologie de boucle de courant redondante
- Ne nécessite pas de répéteurs externes ni de terminaisons externes
- Longueur totale du réseau jusqu'à 20 km
- Aucune limite de distance entre les dispositifs dans la limite des 20 km du réseau
- Un seul réseau peut contrôler 240 appareils
- Transfert de données via un réseau de boucle de courant robuste
- Débit en bauds du réseau de 110 à 2400
- Temps d'analyse du réseau (60 dispositifs sur une boucle de 4 km) de moins de 1 seconde
- Câble d'instrumentation à paire torsadée (1 paire)
- Configuration des paramètres de communication à l'aide d'une télécommande via le réseau ou à l'aide des paramètres des décodeurs
- Dispositif idéal pour les applications d'isolement



Fig 7.1: Boucle du réseau *Pakscan Classic*

Expansion automatique

Lorsque des décodeurs (FCU) supplémentaires sont connectés au réseau *Pakscan*, le système les localise et les identifie automatiquement pour la transmission de données. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer le système ou de modifier la base de données interne. Il vous suffit simplement de changer le nombre de décodeurs dans les paramètres du *Master Station* du réseau *Pakscan Classic*.



7. Réseau de terrain *Pakscan Classic suite*

Le module complémentaire du réseau de terrain *Pakscan Classic* s'insère dans l'un des quatre emplacements de module complémentaire du *Master Station* et facilite la connexion aux décodeurs (FCU) grâce à une topologie en chaîne. La plupart des motorisations intelligentes Rotork ont une option d'interface *Pakscan Classic* intégrée. Les dispositifs qui n'ont pas d'interface *Pakscan Classic* intégrée peuvent quand même être surveillés et contrôlés via *Pakscan* grâce à un décodeur à usage général (GPFCU).




Fig 7.2: Face avant du module *Pakscan Classic*



7.1 Temps d'analyse et distances du réseau

Le réseau *Pakscan Classic* utilise un protocole propriétaire unique qui offre des délais de mise à jour très rapides avec des taux de transmission de données relativement bas. La compression du champ de données à une longueur minimale permet de transmettre davantage de données sur le réseau en un temps donné. Ainsi, le système peut supporter de longues distances de transmission et un grand nombre de décodeurs (FCU), sans répéteurs, tout en maintenant une communication rapide et efficace.

Les décodeurs (FCU) sont analysés à tour de rôle par le *Master Station* et ils indiquent leur statut actuel dans des messages codés compressés, minimisant le délai de transaction.

Le câble de terrain utilisé pour le réseau *Pakscan Classic* est un câble d'instrumentation classique. Une simple paire torsadée ainsi qu'un écran équipé d'une isolation en polyéthylène suffisent.

L'utilisation de vitesses de transmission basses permet à la boucle de courant de communiquer avec les décodeurs (FCU) sur de longues distances sans besoin de répéteurs. Lorsque la boucle est plus courte, des vitesses plus élevées peuvent être utilisées.

Les instructions envoyées du *Master Station* aux décodeurs (FCU) ont la priorité sur le protocole de communication.

Les commandes sont considérées comme plus importantes que les rapports, de sorte que l'analyse de routine des décodeurs (FCU) est momentanément suspendue lorsqu'une commande est émise. Les instructions de commande sont peu fréquentes, donc leurs effets sur les temps d'analyse du système sont négligeables.

Les temps d'analyse indiqués dans le tableau ci-dessous supposent qu'un seul décodeur (FCU) a de nouvelles données ou un nouvel événement à rapporter lors de chaque cycle d'analyse. Le protocole de la boucle utilise la technique de rapport par exception pour minimiser la longueur des messages. Une fois qu'il a reçu la confirmation de réception des données par le *Master Station*, le décodeur ne répète pas les données envoyées. Si le temps d'analyse est court, la probabilité d'avoir plusieurs décodeurs avec un nouvel événement à rapporter sera très faible et les chiffres donnés seront précis.

Temps d'analyse (secondes) *

Débit en Bauds	Nombre de décodeurs (FCU)			
	60	120	180	240
110	8,4	19,3	31,1	42,9
300	3,1	7,1	11,4	15,8
600	1,6	3,6	5,7	7,9
1200	0,8	1,8	2,9	3,9
2400	0,4	0,9	N/A	N/A




Distance de la boucle (km)

avec un câble de 1,5 mm²

Débit en Bauds	Nombre de décodeurs (FCU)		
	60	120	240
110	20,3	20,3	20,3
300	17,1	15,9	13,7
600	12,2	11,1	8,8
1200	4,1	2,9	0,6
2400	1,5	0,3	N/A

Délai pour émettre une commande (ms)*

Débit en Bauds	Délai
110	614
300	230
600	110
1200	60
2400	30




*Données avec doublage activé.



7. Réseau de terrain *Pakscan Classic suite*

7.2 Tolérance aux pannes de la boucle

Le réseau *Pakscan Classic* est une boucle redondante unique tolérante aux pannes. Le *Master Station* redondant utilise une filerie en «Y» pour connecter le côté A et le côté B à la même boucle de réseau. Seul le côté principal peut contrôler la boucle *Pakscan Classic*.



Système de boucle

Les deux fils sont connectés à chaque décodeur (FCU) à tour de rôle. Ils partent du *Master Station* et y reviennent pour créer une boucle unique à 2 fils à paire torsadée. Chaque décodeur (FCU) est accessible dans les deux sens, formant un chemin de communication redondant. *Pakscan Classic* utilise un chemin de communication redondant en cas de défaillance d'un câble.

Tolérance aux pannes du câble

L'intégrité du câble à 2 fils est vérifiée en permanence pendant le fonctionnement du système. Lors du fonctionnement normal, le port A est un émetteur-récepteur et le port B est un récepteur. Le courant de la boucle de 20 mA passe du port A au port B et revient du port B au port A. Le port B peut surveiller les communications du port A. En cas d'échec de la communication, la transmission du *Master Station* s'arrête et tous les décodeurs (FCU) passent en mode bouclage (*loopback*). Le mode bouclage ferme tous les contacts sur le schéma ci-dessus. Le *Master Station* commence alors la communication du port A vers chaque décodeur (FCU), à tour de rôle, annulant la fonction de bouclage. Progressivement, la boucle de courant s'étend jusqu'à ce que la défaillance soit localisée.

Le port B est reconfiguré en tant qu'émetteur-récepteur et la procédure se répète à partir du port B. Une fois le processus terminé, l'emplacement et la nature de la défaillance seront connus. La communication sera également rétablie avec tous les décodeurs (FCU), de chaque côté de la boucle de courant.

La fonction de bouclage permet au système d'avoir deux voies de communication sans avoir besoin de deux câbles. Il permet également au système de supporter les ruptures de câbles, les courts-circuits ou les défauts à la terre.

Transmission de données à haute intégrité

La transmission des messages sur le réseau est contrôlée par le *Master Station*. Les décodeurs (FCU) sont uniquement autorisés à répondre aux requêtes du *Master Station*. Tous les messages de données et les commandes sont vérifiés par verrouillage de trame et par contrôle CRC (contrôle de redondance cyclique).

Les défaillances dues au bruit sont gérées par le *Master Station* de manière répétée si nécessaire. Tous les messages ont besoin d'une réponse dans le délai imparti. Si le délai est dépassé, le *Master Station* répétera le message jusqu'à trois fois avant d'indiquer que l'unité de terrain est incapable de communiquer.

Indication des défaillances

En cas de défaillance du câble, le *Master Station* peut identifier l'emplacement et le type de défaillance. Les décodeurs (FCU) en mode bouclage sont proches de la défaillance du câble.

Les décodeurs (FCU) doivent avoir des adresses uniques sur le réseau. Si une adresse apparaît en double, le *Master Station* indiquera quels décodeurs (FCU) ont la même adresse. Le *Master Station* n'émettra jamais de commande à une adresse qui apparaît en double.



7.3 Décodeurs supportés

Décodeurs des motorisations

Les décodeurs (FCU) *Pakscan Classic* contenus dans les motorisations et actionneurs Rotork offrent les mêmes protections environnementales que celles offertes par les motorisations ou actionneurs. Les paramètres variables tels que l'adresse et le débit en bauds peuvent être configurés à l'aide d'un *Paktester* connecté ou via les menus de réglage de la motorisation. Veuillez consulter le manuel de la motorisation utilisée pour les informations de réglage.



Tous les paramètres *Pakscan Classic* des décodeurs (FCU) fonctionnant sur le réseau peuvent être modifiés via la *Master Station* à l'exception de l'adresse. L'adresse doit être unique pour chaque décodeur (FCU). Tous les paramètres des décodeurs (FCU) sont conservés dans la motorisation en cas de perte de l'alimentation.

Les décodeurs (FCU) *Pakscan Classic* peuvent être positionnés dans n'importe quel ordre sur la boucle réseau avec les adresses dans n'importe quel ordre également.

Les décodeurs (FCU) incluent un by-pass automatique pour maintenir la continuité de la boucle en cas de perte de l'alimentation. La communication réseau se poursuivra avec les décodeurs (FCU) restants et le *Master Station* détectera automatiquement le décodeur (FCU) qui n'est plus présent sur le réseau. Les données des décodeurs (FCU) manquants peuvent être remises à zéro (inconnues) ou conservées dans leur dernier état connu.

Le type de décodeur (FCU) sera automatiquement identifié par le *Master Station*. Le type de décodeur (FCU) détermine les informations qui apparaissent pour le décodeur en question dans l'interface du *Master Station*.

Les commandes locale et à distance standards de la motorisation peuvent être utilisées en plus de la commande *Pakscan Classic*.

Décodeur à usage général

Les usines modernes ont souvent besoin d'intégrer des équipements supplémentaires dans le système de commande du site tels que des transmetteurs, des solénoïdes ou des capteurs. *Pakscan Classic* peut faciliter l'intégration de ces dispositifs grâce à un décodeur à usage général (GPFCU).

Le décodeur à usage général (GPFCU) contrôle et surveille les entrées et sorties numériques ou analogiques et les rapporte sur la boucle du réseau. Le décodeur à usage général (GPFCU) peut être fourni sous plusieurs formes: montage en rack 19" (présenté ci-dessous), carter étanche IP65 ou carter entièrement certifié pour zones dangereuses.

Les variables du réseau pour le décodeur à usage général (GPFCU) sont configurées à l'aide d'un *Paktester*. Veuillez vous référer au document PUB059-021 pour les instructions du décodeur à usage général (GPFCU).



Protection contre le bruit


Pakscan Classic offre une bonne protection contre les interférences électriques liées à la nature des boucles de courant. L'utilisation d'une boucle de courant de 20 mA offre une faible impédance aux courants de bruit et empêche les pics de tension dus aux courants de bruit. Si un pic de tension se produit, celui-ci est rapidement bloqué par les dispositifs de protection contre les surtensions installés sur chaque décodeur (FCU) et sur le *Master Station*.



7. Réseau de terrain *Pakscan Classic suite*

7.4 Connexion

Raccordez le câble réseau au connecteur à six voies situé sur le module complémentaire du réseau de terrain *Pakscan Classic* ou au connecteur de la filerie en « Y » pour un *Master Station* redondant. Les détails de câblage sont indiqués ci-dessous :



Le réseau *Pakscan Classic* fonctionne via un câble d'instrumentation standard avec les paramètres recommandés suivants :

Section transversale (mm ²)	Résistance Ω/km	Capacité pF/m
0,5 massive	36,8 Ω/km	115 pF/m
0,5 souple	39,7 Ω/km	115 pF/m
1,0 massive	18,4 Ω/km	115 pF/m
1,5 câblée	12,3 Ω/km	115 pF/m



7.5 Vérifications de la boucle

Le câblage et la connexion de la boucle réseau doivent être corrects pour que *Pakscan Classic* fonctionne. La résistance et la capacité de la boucle doivent être connues pour déterminer la vitesse de communication maximale. Utilisez la vitesse la plus basse si la résistance et la capacité de la boucle ne sont pas connues.

Continuité de la boucle

La continuité de la boucle réseau doit être vérifiée avec tous les décodeurs (FCU) connectés et hors tension. Mesurez et enregistrez la résistance de l'âme des câbles. La résistance (R) de la boucle réseau est la somme de la résistance des âmes des deux câbles. Des mesures, des enregistrements et des comparaisons périodiques avec les mesures de résistance antérieures peuvent permettre de détecter une défaillance ou une dégradation des câbles.

Continuité de l'écran

La continuité de l'écran doit être maintenue entre chaque extrémité de la boucle réseau. L'écran doit être connecté à la terre en un point unique du réseau ou aux bornes du connecteur de la boucle réseau du *Master Station*. La broche 6 se connecte à la terre du châssis et la broche 3 se connecte à la terre du châssis via un condensateur interne, empêchant une boucle de masse. Les deux écrans doivent être connectés aux bornes situées sur le connecteur de la boucle réseau du *Master Station* afin de répondre aux exigences de la directive européenne CEM.

Capacité des câbles

La capacité (C) entre les câbles est essentielle pour les performances du système. La capacité maximale varie en fonction du débit en bauds. Si la capacité dépasse le débit en bauds maximal, la communication sera mauvaise ou tombera en panne. Si vous disposez d'un instrument de mesure adapté, mesurez et enregistrez la capacité entre les câbles.

Vitesse maximale de la boucle

La résistance des câbles ne doit pas dépasser 500 Ω (250 Ω par âme de câble) et la capacité totale ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée ci-dessous. La capacité totale est la somme entre la capacité des câbles et la capacité des décodeurs (FCU), qui peut être calculée en utilisant les données des décodeurs (FCU) ci-dessous. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la vitesse à utiliser.

Débit en Bauds	R max (Ω)	C max (μ F) ¹
110	500	4,5
300	500	2,1
600	500	1,54
1200	500	0,6
2400	500	0,3

¹ Chaque décodeur ajoute une capacité de 2,2nF. C max est la valeur maximale de la capacité du réseau (capacité des câbles plus capacité des décodeurs).

Équipements d'essai

Un multimètre précis avec un dispositif de test de la capacité peut être utilisé pour tester la résistance et la capacité de la boucle.

Un équipement d'essai haute tension tel qu'un testeur d'isolement Megger ne doit jamais être utilisé lorsque le câble de la boucle est connecté à un *Master Station* ou à un décodeur (FCU). Les hautes tensions générées par ces équipements peuvent endommager les composants *Pakscan*.



7. Réseau de terrain *Pakscan Classic suite*

7.6 Schémas de câblage de la boucle *Pakscan Classic* du *Master Station*

Pour un *Master Station* simple ou double, la boucle *Pakscan Classic* connectée doit correspondre au schéma ci-dessous. Revérifiez le câblage s'il ne correspond pas au schéma ci-dessous.




Fig 7.6.1: Schéma fonctionnel de la boucle de courant du *Master Station* simple et double

Le module CPU est équipé en usine d'une liaison entre la broche 4 et la broche 5. Cette liaison empêche toute action ESD inopinée si la fonction ESD est activée sur le *Master Station*. Si une action ESD est requise, la liaison doit être retirée et remplacée par un câblage adéquat.

7. Réseau de terrain Pakscan Classic suite



Pour un *Master Station* redondant, la boucle Pakscan Classic connectée doit correspondre au schéma ci-dessous. Vérifiez le câblage s'il ne correspond pas au schéma ci-dessous.




Fig 7.6.2: Schéma fonctionnel de la boucle de courant du Master Station redondant

Le module CPU est équipé en usine d'une liaison entre la broche 4 et la broche 5. Cette liaison empêche toute action ESD inopinée si la fonction ESD est activée sur le *Master Station*. Si une action ESD est requise, la liaison doit être retirée et remplacée par un câblage adéquat.



7. Réseau de terrain *Pakscan Classic suite*

7.7 Mise en service du réseau de terrain *Pakscan Classic*

La boucle réseau *Pakscan Classic* doit être mise en service pour identifier tous les décodeurs (FCU) sur le réseau. Le débit en bauds doit être configuré dans le *Master Station* pour permettre la communication. Chaque décodeur (FCU) doit être disponible, avoir une adresse réseau unique et être réglé sur le même débit en bauds que le *Master Station*.

Le paramètre du *Master Station* pour l'adresse la plus élevée sur le réseau doit correspondre à l'adresse la plus élevée configurée dans les décodeurs (FCU) et le paramètre du *Master Station* pour l'adresse la plus basse sur le réseau doit correspondre à l'adresse la plus basse configurée dans les décodeurs (FCU).

Parameter	Value
Lowest FCU Scan Address	1
Highest FCU Scan Address	5
Loop Speed	1200
Loop Speed Doubling	disabled
DV Convert	disabled
Port A Drive Strength (%)	1200
Port B Drive Strength (%)	51

Effectuez les étapes suivantes pour mettre en service la boucle de courant et confirmer la communication avec les décodeurs (FCU).

- 1) Assurez-vous que tous les décodeurs (FCU) connectés sont dans un état passif (mode LOCAL ou ARRÊT) avant de commencer la mise en service ou la détection des pannes sur le système.
- 2) Débranchez les fils du port B sur le *Master Station* et assurez-vous que tous les décodeurs (FCU) sont sous tension.
- 3) Accédez à la page de statut de *Pakscan Classic* sur l'interface du *Master Station*. Sélectionnez *Reset Network* et confirmez la réinitialisation pour commencer à analyser les adresses du réseau à partir du *Master Station*.
- 4) Vérifiez que tous les décodeurs (FCU) apparaissent dans la liste des dispositifs du *Master Station*. Cela permet de confirmer que la communication est possible avec chaque décodeur (FCU) à partir du *Master Station* et via le port connecté.
- 5) Rebranchez les fils au port B et débranchez les fils du port A du *Master Station*.
- 6) Répétez les étapes 3 et 4.
- 7) Rebranchez les fils au port A du *Master Station* et sélectionnez *Reset Network* une dernière fois.

Si un décodeur (FCU) n'apparaît pas dans la liste des dispositifs du *Master Station*, vérifiez le câblage, la configuration du décodeur (FCU) et l'alimentation du dispositif.

La boucle réseau est maintenant en service et permet la communication avec tous les décodeurs (FCU).



7.8 Vérification de l'identité d'un décodeur (FCU)

La mise en service de la boucle réseau *Pakscan Classic* ne tient pas compte de l'emplacement d'installation des décodeurs (FCU) ni des erreurs de configuration des décodeurs (FCU). Il est important de vérifier que chaque décodeur (FCU) apparaît comme prévu dans la liste des dispositifs du *Master Station* pour s'assurer que les commandes sont émises vers le bon décodeur (FCU) lors du fonctionnement.

La méthode la plus simple pour vérifier l'identité d'un décodeur (FCU) consiste à isoler l'alimentation de chaque dispositif, à tour de rôle, et à observer les résultats sur le *Master Station*. Suivez les instructions ci-dessous pour chaque décodeur (FCU) connecté.

- 1) Notez l'adresse du décodeur (FCU) prévue pour ce dispositif (configurée dans la section 7.3).
- 2) Isolez l'alimentation du décodeur (FCU).
- 3) Observez la perte de communication avec le décodeur (FCU) dans la liste des dispositifs du *Master Station*. Cela peut prendre un moment avant que la perte de communication avec un décodeur (FCU) soit signalée.
- 4) Vérifiez que le décodeur (FCU) manquant est configuré avec l'adresse prévue.
- 5) Remettez le décodeur (FCU) sous tension et vérifiez la communication sur le *Master Station*.

Répétez le processus ci-dessus pour chaque décodeur (FCU) sur la boucle réseau.

S'il y a une perte de communication avec plusieurs décodeurs (FCU) lorsque l'alimentation est isolée, cela peut être dû à une défaillance du câble.

Si l'adresse du décodeur (FCU) confirmée ne correspond pas à l'adresse du décodeur (FCU) prévue, reconfigurez les paramètres du décodeur (FCU) (section 7.3).

Les informations de cette section concernent le module complémentaire (P4724) du réseau de terrain ouvert Modbus. Le *Master Station* peut supporter un réseau de terrain ouvert Modbus. Le *Master Station* redondant dispose de deux modules complémentaires, un de chaque côté. Seul le module complémentaire du côté principal contrôle le réseau. Le module complémentaire du côté redondant restera en mode stand-by, mais pourra prendre le relais à tout moment si nécessaire.

Le module complémentaire du réseau de terrain ouvert Modbus supporte trois topologies:

- Canal multipoint unique RS-485
- Deux canaux multipoints isolés RS-485
- Anneau redondant (les décodeurs FCU ont des répéteurs intégrés)

Aperçu rapide des spécifications:

- Protocole de communication ouvert
- Topologies de redondance double et en anneau
- Débit en bauds du réseau de 9600 à 115 200
- Idéal pour les applications d'isolement et la topologie de liaison multipoint
- Jusqu'à 240 décodeurs (FCU) peuvent être connectés dans une configuration en anneau
- Jusqu'à 32 décodeurs (FCU) par segment




Fig 8.1: Anneau redondant ouvert Modbus

Le module complémentaire du réseau de terrain ouvert Modbus s'insère dans l'un des quatre emplacements de module complémentaire du *Master Station* et facilite la connexion aux décodeurs (FCU) Modbus grâce à une topologie en liaison ou en anneau. La plupart des motorisations intelligentes Rotork ont une option d'interface Modbus intégrée. Les décodeurs (FCU) Modbus tiers peuvent également être connectés au réseau de terrain ouvert Modbus.




Fig 8.2: Face avant du module Modbus

8.1 Variantes des canaux

Le module complémentaire du réseau de terrain ouvert Modbus supporte les topologies suivantes: canal unique, deux canaux ou anneau redondant. Les décodeurs (FCU) doivent être compatibles avec la topologie du *Master Station* configurée. Un décodeur (FCU) dans une configuration à anneau redondant ne fonctionnera pas sur les deux canaux d'une topologie à deux canaux.

- Une liaison à canal unique est idéale pour les réseaux simples.
- Une liaison à deux canaux offre un niveau d'intégrité accru en créant une seconde liaison redondante.
- Une topologie en anneau redondant permet d'étendre la distance du réseau sans répéteurs externes et offre également une redondance du système.

Les paramètres Modbus doivent être réglés de manière à définir les ports série à utiliser pour le réseau choisi. Chaque côté du *Master Station* peut être configuré pour utiliser le port *Serial 1*, le port *Serial 2* ou les deux ports. Il est important de configurer le débit en bauds, la parité, la terminaison et la temporisation des ports série pour que la communication réseau fonctionne correctement.

Pour une topologie de réseau à **canal unique**, un seul port série est utilisé par réseau. Pour un *Master Station* simple ou double, les ports *Serial 1* et/ou *Serial 2* peuvent être utilisés pour le réseau Modbus. Chaque port peut avoir des paramètres de liaison différents. Cependant, les adresses Modbus ne doivent pas être dupliquées sur les deux liaisons.

Deux topologies de connexion différentes peuvent être utilisées pour une liaison RS-485 multipoint. Avec la méthode en chaîne, le câble principal se connecte directement à chaque décodeur (FCU) Modbus. La méthode de la ligne principale relie les lignes secondaires de chaque décodeur (FCU) Modbus au câble principal. Les emplacements de dérivation des lignes secondaires doivent être aussi près que possible des décodeurs (FCU) Modbus. Quelle que soit la configuration, la longueur totale du réseau doit rester dans la limite maximale autorisée pour la vitesse du réseau utilisée. Il est recommandé d'éviter autant que possible les lignes secondaires et les dérivations.



Fig 8.1.1: Topologie de la liaison de données RS-485 - Canal unique

Pour la topologie de réseau à **deux canaux**, deux liaisons sont utilisées par réseau. Pour un *Master Station* simple ou double, les ports *Serial 1* et *Serial 2* doivent être utilisés pour le même réseau. La configuration série doit être définie sur *Serial 1/2* et les paramètres de chaque port série doivent être les mêmes. La liaison du port *Serial 1* doit être connectée au canal FCU 1 et la liaison du port *Serial 2* doit être connectée au canal FCU 2.




Fig 8.1.2: Topologie de la liaison de données RS-485 - Deux canaux

La longueur maximale du câble principal, la longueur de chaque ligne secondaire et la longueur totale cumulée dépendent de la vitesse du système utilisée. Le tableau ci-dessous vous indique les valeurs maximales pour des câbles en cuivre. La longueur du segment représente le total entre la longueur du câble principal et la longueur de toutes les lignes secondaires.

Débit de données (Bauds)	Longueur maximale du segment (m)	Longueur totale des lignes secondaires (m)
9600	1500	500
19 200	1200	500
38 400	1000	300
57 600	750	200
115 200	500	100

Chaque décodeur (FCU) comprend une courte ligne de dérivation ou une connexion en T entre les bornes et la carte de contrôle Modbus. Cette longueur doit être incluse dans le calcul des longueurs de dérivation totales et individuelles.

Une topologie de réseau en **anneau redondant** implique que chaque dispositif de terrain est équipé d'un répéteur pour former l'anneau. Dans une topologie en anneau redondant, les deux ports *Serial 1* et *Serial 2* doivent être utilisés pour la liaison à canal unique avec répéteurs. La topologie en anneau relie tous les décodeurs (FCU) ensemble, les deux extrémités de la boucle se terminant au niveau du *Master Station*. La topologie en anneau permet la communication dans les deux sens. La communication peut ainsi se poursuivre vers tous les décodeurs (FCU) dans le cas d'une coupure de connexion entre les décodeurs (FCU), ou vers tous les décodeurs (FCU) disponibles en cas de panne d'une unité. Chaque décodeur (FCU) doit avoir une fonction de by-pass pour garantir l'intégrité du réseau dans le cas où l'alimentation d'un décodeur (FCU) est coupée.




Fig 8.1.3: Topologie en anneau

Le schéma ci-dessus montre une topologie en anneau redondant où le signal du port *Serial 1* du *Master Station* se connecte au canal 1 du premier décodeur (FCU). Le canal 2 est connecté au canal 1 du décodeur (FCU) suivant. Les décodeurs (FCU) suivants sont connectés de la même manière pour former une boucle. Le dernier décodeur (FCU) termine la boucle sur le port *Serial 2* du *Master Station*.

Les communications reçues sur le canal 1 sont répétées sur le canal 2. Chaque répéteur a un petit délai de propagation (<2 ms).

La connexion entre chaque dispositif du réseau est appelée segment. Les règles de distance pour les segments du réseau s'appliquent à la distance entre deux décodeurs (FCU) connectés. Par exemple, avec un débit de 9600 bauds, vous pouvez avoir une distance de 1,5 km entre chaque décodeur (FCU). Il est important de noter que si un décodeur (FCU) est hors tension, la longueur du segment entre les deux décodeurs (FCU) disponibles de chaque côté du décodeur (FCU) hors tension peut dépasser la limite de longueur de câble, et la communication peut être effectuée. Rotork recommande qu'il y ait au moins quatre décodeurs (FCU) connectés dans la longueur maximale du segment pour le débit en bauds utilisé pour assurer des communications fiables lorsque des décodeurs (FCU) sont hors tension.

Câblage de terrain Modbus pour le *Master Station* redondant

Lorsque vous utilisez un *Master Station* redondant, les configurations des ports série du côté A et du côté B doivent être identiques. Les ports série du côté A doivent être reliés physiquement aux ports série équivalents de l'autre côté (c'est-à-dire le port *Serial 1* du côté A relié au port *Serial 1* du côté B). La liaison entre les ports série garantit que les deux côtés du *Master Station* peuvent communiquer sur le même réseau.

Les schémas ci-dessous montrent comment les ports série sont reliés pour les trois topologies de réseau.




Fig 8.1.4: Topologie à canal unique




Fig 8.1.5: Topologie à deux canaux




Fig 8.1.6: Topologie en anneau redondant

8.2 Terminaison

Le *Master Station* possède des résistances de terminaison intégrées (fournissant terminaison et polarisation) qui peuvent être activées via les paramètres Modbus du *Master Station*. La terminaison d'un réseau empêche les problèmes causés par la réflexion des signaux et la polarisation permet de créer un état normal fixe lorsqu'aucun décodeur (FCU) n'émet sur le réseau. Si la terminaison n'est pas correctement mise en œuvre, les communications réseau pourraient être affectées de manière négative.




Fig 8.2.1: Terminaison active pour la liaison RS-485. Les valeurs de la résistance de polarisation sont des valeurs types

Les terminaisons des segments de l'anneau redondant sont gérées automatiquement dans les décodeurs (FCU) Rotork.


La terminaison des fins de ligne pour les topologies à canal unique et à deux canaux peut être effectuée dans les décodeurs (FCU) Rotork ou séparément avec une résistance adaptée (120 Ω, 0,5 Watt) connectée entre la ligne de données A et la ligne de données B.

8. Réseau de terrain ouvert Modbus *suite*

8.3 Fichiers de données Modbus

Pour que le *Master Station* identifie les décodeurs (FCU) Modbus, un fichier de données (*Device File*) doit être créé. Ce fichier fournit le code du type de décodeur (FCU) et l'adresse Modbus de chaque décodeur (FCU).

Le fichier de données est un fichier texte brut au format CSV (valeurs séparées par des virgules).



Un fichier de données peut être créé directement dans un éditeur de texte tel que Bloc-notes (Notepad). Chaque ligne du fichier de données représente un décodeur (FCU) Modbus. Chaque ligne se compose de l'adresse du décodeur (FCU) Modbus et du code du type de décodeur (FCU) applicable, séparés par une virgule. L'ordre des adresses Modbus représente l'ordre d'apparition des décodeurs (FCU) sur le réseau. Le code du type de décodeur (FCU) détermine le type de décodeur (FCU) avec lequel le *Master Station* communique.

Toutes les valeurs du fichier de données doivent être en décimal et non en hexadécimal.

Pour les boucles réseaux avec de nombreux décodeurs (FCU), un fichier de données peut être créé à l'aide d'un tableur comme Excel. La colonne A doit inclure l'adresse Modbus du décodeur (FCU) et la colonne B, le code du type de décodeur (FCU). Avec Excel, la séparation des deux valeurs par une virgule n'est pas nécessaire.

Une ligne par décodeur (FCU) Modbus. Le fichier doit toujours être enregistré au format .csv.

Les codes des types de décodeurs (FCU) Modbus sont détaillés dans le tableau suivant:

Valeur (déc)	Valeur (hex)	Description
0	0000	Motorisation A, AQ ou Q
1	0001	Inconnu
2	0002	Inconnu
3	0003	GPFCU - ACT
4	0004	GPFCU - GP
5	0005	Flowpak
6	0006	IQ
7	0007	IQ analogique
8	0008	IQT
9	0009	EH
10	000A	Skilmatic
11	000B	Multiports

Valeur (déc)	Valeur (hex)	Description
12	000C	CVL
13	000D	CVQ
14	000E	ROMpak
15	000F	<i>Pakscan 3 Wireless</i>
16	0010	Gamme A étanche
17	0011	IQ3
18	0012	IQT3
19	0013	Capteur P3W
20	0014	CMA
21	0015	SI3
22	0016	Gamme K ou 1600 mk5
23	0017	Centronik (CKc)

Le fichier de données peut être téléchargé sur le *Master Station* à partir du menu des paramètres Modbus. Cette action n'est possible qu'en mode administrateur.



La communication avec les décodeurs (FCU) Modbus n'est possible qu'à partir du moment où le fichier de données a été téléchargé sur le *Master Station*. Pour un *Master Station* redondant, le fichier devra être chargé des deux côtés.

Pour modifier les paramètres, il est conseillé d'utiliser le port de service plutôt que les connexions hôtes.

8.4 Paramètres Modbus

Les paramètres du réseau de terrain ouvert Modbus se trouvent dans le menu Modbus. Les paramètres disponibles sont détaillés ci-dessous.

- **Adresse de décodeur (FCU) Modbus la plus basse/la plus élevée** (*Lowest/Highest Modbus FCU Address*): Permet de définir la plage d'adresses que le module du réseau de terrain Modbus analysera lorsqu'il communiquera avec les décodeurs (FCU) sur le réseau Modbus. Les décodeurs (FCU) ne pourront pas communiquer avec le *Master Station* si leur adresse n'est pas comprise dans la plage définie ici. Les décodeurs (FCU) doivent avoir une adresse unique qui n'est pas déjà utilisée sur un autre réseau du *Master Station*. Si une adresse de décodeur (FCU) est présente sur un autre réseau, une alarme d'adresse en double apparaîtra.
- **Configuration série** (*Serial Configuration*): Permet de définir les ports qui communiquent avec le réseau Modbus. Ce réglage est souvent déterminé par le réseau Modbus utilisé (Canal unique, deux canaux ou canal unique avec répéteurs).
 - Les réseaux à canal unique ne requièrent qu'un seul port série, *Serial 1* ou *Serial 2*. Pour un *Master Station* redondant, la configuration série du côté A (*Side A Serial Configuration*) doit être la même que la configuration série du côté B (*Side B Serial Configuration*).
 - Les réseaux à deux canaux ou à canal unique avec répéteurs requièrent les deux ports série. La configuration série doit être réglée sur *Serial 1/2*. Pour un *Master Station* redondant, la configuration série du côté A (*Side A Serial Configuration*) doit être la même que la configuration série du côté B (*Side B Serial Configuration*).
- **Débit en bauds** (*Baud Rate*): Une vitesse de communication adaptée doit être définie pour la boucle réseau. Veuillez vous référer à la section 8 et aux spécifications Modbus RTU pour savoir quel débit en bauds utiliser.
- **Parité** (*Parity*): Permet de configurer la parité sur paire (*Even*) ou impaire (*Odd*) pour la détection des erreurs. Choisissez l'option *None* pour désactiver la parité.
- **Terminaison** (*Termination*): Permet d'activer ou de désactiver la terminaison sur le *Master Station*. La terminaison ne doit être activée que si le *Master Station* se trouve au bout de la ligne principale du réseau.
- **Délai d'attente** (*Time Out*): Permet de définir la durée pendant laquelle le module complémentaire du réseau de terrain Modbus attend une réponse d'un décodeur (500 à 5000 ms). La perte de communication sera signalée si un décodeur (FCU) ne répond pas dans le délai imparti.
- **Téléchargement du fichier de données** (*Upload Device File*): Permet de télécharger le fichier CSV indiquant les décodeurs (FCU) présents sur le réseau Modbus. Option uniquement disponible au niveau administrateur.
- **CRC du fichier de données** (*Device File CRC*): Cette option s'affiche uniquement après le téléchargement d'un fichier de données valide. La valeur du CRC est spécifique au fichier de données. Un *Master Station* redondant doit avoir le même fichier de données téléchargé sur le côté A et sur le côté B. Le CRC pour les côtés A et B doit être le même.

Modbus Open (Slot 4)

Normal

MODBUS

Modbus Open Settings

Modbus Open Status

Modbus Open Settings

Modbus Open Software Versions

Event Log

Lowest Modbus FCU Address	14	
Highest Modbus FCU Address	19	
Side A Serial Configuration	Serial 1	
Side B Serial Configuration	Serial 1	
Serial 1 Baud Rate	9600	
Serial 1 Parity	None	
Serial 1 Termination Side A	<input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="radio"/> Enabled
Serial 1 Termination Side B	<input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="radio"/> Enabled
Serial 1 Time Out Side A	500	
Serial 1 Time Out Side B	500	
Serial 2 Baud Rate	57600	
Serial 2 Parity	Odd	

8. Réseau de terrain ouvert Modbus *suite*

Versions logicielles Modbus

Les versions logicielles de tous les modules complémentaires du réseau de terrain Modbus peuvent être vérifiées sur la page des versions logicielles Modbus. Les connexions en tant que *User* et *Viewer* fournissent un accès en lecture seule à la version logicielle et au code de modification. La connexion en tant qu'administrateur offre d'autres fonctionnalités telles que le téléchargement d'un nouveau fichier RFW (Firmware Rotork) et l'affichage du statut de téléchargement du *Master Station*.

Seul le côté connecté d'un *Master Station* redondant peut être mis à jour avec le nouveau firmware. Le côté A et le côté B doivent être mis à jour l'un après l'autre avec le même firmware.

Journal des événements

Le journal des événements (*Event Log*) affiche les commandes reçues par le module complémentaire du réseau Modbus. Un *Master Station* redondant affiche les commandes du côté A et du côté B.

8.5 Contrôle des décodeurs (FCU) Modbus

Les décodeurs (FCU) Modbus peuvent être contrôlés à partir du *Master Station* de deux manières:

- Interface du *Master Station*
- Base de données hôte Modbus

Interface du *Master Station*

Les informations de commande et de statut des décodeurs (FCU) Modbus sont accessibles via l'écran local du *Master Station* ou via un navigateur Web. Chaque décodeur (FCU) Modbus peut être contrôlé en accédant au dispositif en question dans la page des dispositifs.

Base de données hôte Modbus

Les commandes Modbus d'un dispositif de commande hôte peuvent être utilisées pour commander un décodeur (FCU) individuel ou des groupes de décodeurs (FCU) connectés au *Master Station*. La connexion hôte se fait via des ports Ethernet (Modbus TCP) ou via des ports optionnels sur le module complémentaire de communication série (Modbus RTU).

8.6 Dépannage

1. Les ports série Modbus sont inactifs et aucun décodeur (FCU) Modbus n'apparaît sur la page des dispositifs ou sur le plan de la boucle Modbus.

Assurez-vous que l'adresse la plus élevée et l'adresse la plus basse ont été correctement entrées, que la configuration série et le(s) port(s) utilisé(s) sont corrects et que le bon fichier de données (*Device File*) a été téléchargé dans les paramètres Modbus. Les LED des ports série devraient commencer à clignoter sur le module complémentaire du réseau Modbus pour indiquer la présence d'une communication active sur le port.

Si aucun dispositif n'apparaît sur le plan de la boucle après environ cinq minutes, vérifiez les connexions réseau entre le(s) port(s) série et les décodeurs (FCU) Modbus.

2. Un dispositif Modbus inconnu apparaît.


Un dispositif inconnu apparaît sur le plan de la boucle s'il n'a pas été défini dans le fichier de données téléchargé. Vérifiez que le fichier de données contient toutes les adresses des décodeurs (FCU) Modbus et que chaque adresse est associée au bon type de décodeur (FCU).

3. Le dispositif Modbus apparaît avec une image incorrecte.

Le fichier de données définit le type de décodeur (FCU) connecté. Mettez à jour le type de décodeur (FCU) pour l'adresse de décodeur (FCU) Modbus applicable et téléchargez le fichier de données dans le *Master Station*.

4. Le plan de la boucle Modbus ne correspond pas à la configuration réelle du réseau.

L'ordre dans lequel les décodeurs (FCU) apparaissent sur le plan de la boucle correspond à l'ordre dans lequel ils sont indiqués dans le fichier de données. Modifiez l'ordre des décodeurs (FCU) dans le fichier de données pour qu'il reflète l'ordre de connexion réel sur le réseau.

Section	Page
M 9. Spécifications Modbus _____	73
9.1 Spécifications électriques _____	73
9.2 Protocole externe _____	73
9.3 Données série (Module complémentaire de communication série uniquement) _____	73
9.4 Aperçu de la conception _____	74
M 10. Base de données Modbus - Générique et Honeywell EPLCG _____	75
10.1 Adresse de l'unité Modbus _____	75
10.2 Codes fonctions Modbus _____	76
10.3 Accès à la base de données _____	80
10.4 Notes sur l'utilisation du protocole Modbus générique et EPLCG _____	82
10.5 Base de données du <i>Master Station</i> _____	84
10.6 Base de données des décodeurs (FCU) _____	88
10.7 Exemples de messages Modbus _____	94
M 11. Base de données Modbus - Yokogawa et Honeywell SI _____	96
11.1 Adresse de l'unité Modbus _____	97
11.2 Codes fonctions Modbus _____	98
11.3 Accès à la base de données _____	100
11.4 Notes sur l'utilisation du protocole Modbus Yokogawa et Honeywell SI _____	101
11.5 Base de données du <i>Master Station</i> _____	103
11.6 Base de données des décodeurs (FCU) _____	104
11.7 Entrées et sorties des FCU disponibles _____	116
11.8 Exemples de messages Modbus _____	118
 12. Interprétation des données (toutes les bases de données Modbus) _____	119
12.1 Données du <i>Master Station</i> _____	119
12.2 Données des décodeurs (FCU) _____	122

9. Spécifications Modbus

Les informations contenues dans cette section concernent les communications Modbus.

L'interface hôte Modbus est disponible via les connexions Ethernet et les connexions série. Les connexions Ethernet sont disponibles en standard tandis que l'interface série est un module complémentaire optionnel. Les deux interfaces utilisent les mêmes structures de base de données Modbus pour présenter les informations à l'hôte.

L'utilisateur peut sélectionner l'une des deux configurations de base de données suivantes:

- **Générique et Honeywell EPLCG**

Une base de données efficace avec toutes les informations nécessaires pour contrôler un processus, idéale pour les lectures et écritures de registres. Plusieurs adresses esclaves Modbus sont utilisées pour accéder aux dispositifs par blocs de 60. Jusqu'à 300 dispositifs sont accessibles. Les bases de données générique et Honeywell EPLCG sont identiques, à l'exception de la mise à l'échelle des valeurs analogiques.

- **Yokogawa et Honeywell SI**

Une base de données condensée, idéale pour les lectures et écritures de mots, jusqu'à 240 dispositifs sont accessibles avec une seule adresse esclave Modbus. Les bases de données Yokogawa et Honeywell SI sont identiques, à l'exception de la mise à l'échelle des valeurs analogiques.

Il est possible de sélectionner une base de données différente pour les ports Ethernet et série. Les ports Ethernet utilisent la même base de données pour les deux ports. Les ports série permettent de sélectionner des bases de données différentes pour chaque port.

Chaque base de données peut être utilisée pour n'importe quel PLC, DCS ou système hôte. La sélection de la base de données dépendra en partie de la manière dont l'utilisateur doit lire les données et de la quantité de données requises.

9.1 Spécifications électriques

Ethernet	10/100/1000 Mbps
Spécifications électriques de la ligne de données série	RS-485 ou RS-232

9.2 Protocole externe

Ethernet	Serveur TCP/IP Modbus
Mode de transmission Modbus	RTU (données binaires 8 bits)

9.3 Données série (Module complémentaire de communication série uniquement)

Débit en Bauds	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, ou 115200
Nombre de bits par caractère:	
Bits de début	1
Bits de données (bit de poids faible en premier)	8
Parité (configurable)	Impaire, paire, aucune, toujours 0
Bits d'arrêt	1
Vérification des erreurs	CRC

Le protocole Modbus supporte deux formes d'accès aux données de mots (bits) et d'adressage des registres. Le code fonction détermine la forme d'adressage à utiliser.

9.4 Aperçu de la conception

Les commandes Modbus peuvent être transmises au *Master Station* via Ethernet, via des interfaces physiques RS-232 ou RS-485. Jusqu'à 32 modules de *Master Station* peuvent être reliés sur une seule liaison RS-485 à un port hôte. Chaque *Master Station* permet de connecter jusqu'à 240 décodeurs (FCU).

Le *Master Station* répond en tant qu'ESCLAVE MODBUS ou SERVEUR aux messages de l'hôte. L'adresse Modbus du *Master Station* et le protocole utilisé sur un port particulier peuvent être définis via l'écran local du *Master Station* ou via le navigateur Web du *Master Station*.

L'adresse esclave Modbus est requise pour la communication avec le *Master Station* via Modbus TCP et Modbus RTU. Le *Master Station* gère une base de données divisée incluant tous les décodeurs (FCU) connectés. L'hôte lit ces données sans avoir besoin d'accéder directement aux décodeurs (FCU). Le *Master Station* joue le rôle de concentrateur de données et d'interface tandis que les modules complémentaires de terrain sont les maîtres du réseau de terrain.




Fig 9.4.1: Connexions de la base de données

Cette section décrit les deux protocoles qui permettent l'accès le plus efficace à une quantité maximale de données dans le *Master Station* pour contrôler un processus. Les tableaux donnent les emplacements des données qui peuvent être lues à partir d'emplacements de registres ou de mots.

La sélection de la base de données Modbus dépend du type de connexion. La base de données Ethernet peut être définie dans la section des paramètres communs Modbus sur la page du *Master Station* (*Master Station* > *Master Station Status and Settings* > *Modbus Host Common Settings*). Les bases de données série peuvent être définies pour chaque port sur la page des paramètres série (*Interfaces* > *Host Serial* > *Host Serial Settings*). Sélectionnez *Generic* pour la configuration générique de la base de données ou *Honeywell EPLCG* pour la version EPLCG de la base de données. La différence entre ces deux options concerne uniquement la mise à l'échelle des données analogiques. La configuration générique utilise le complément à deux 16 bits et la version EPLCG utilise une valeur de 12 bits dans le registre.

Veillez à ce que le bon protocole soit acheminé vers le port utilisé pour l'application concernée. Le système In-Vision de Rotork, par exemple, utilise la base de données Modbus générique. L'adresse Modbus est utilisée pour accéder à la section appropriée de la base de données du décodeur (FCU) dont les données doivent être collectées. L'adresse de base de cette base de données ne couvre pas toute la plage d'adresses des décodeurs (FCU). L'adresse Modbus la plus basse (de base) permet d'accéder aux 60 premiers décodeurs (FCU). L'adresse suivante permet d'accéder aux 60 décodeurs (FCU) suivants et ainsi de suite.

10.1 Adresse de l'unité Modbus

Le premier octet de toutes les trames de message Modbus est l'octet d'adresse Modbus. Modbus supporte 248 adresses, dont la valeur 0 est toujours attribuée aux messages de diffusion générale. Cela laisse 247 adresses pouvant être utilisées par les dispositifs connectés sur la liaison de données Modbus. Chaque *Master Station* est configurée avec une adresse de base Modbus, qui peut être comprise entre 1 et 247.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre ou de mot	Nombre de registres ou de bits	Champ de données	Contrôle CRC
8 bits	8 bits	16 bits	16 bits	N bits	16 bits

Fig 10.1.1: Format de transaction Modbus

Chaque *Master Station* répondra alors à 1 à 5 adresses Modbus en fonction du nombre de décodeurs (FCU) qu'il peut supporter. Sur le plan physique, un *Master Station* ne représente qu'une unité sur la liaison Modbus, mais sur le plan logique, il peut représenter jusqu'à 5 unités. Chaque unité logique peut supporter jusqu'à 60 décodeurs (FCU).

Chaque unité agit comme un esclave Modbus indépendant. La Fig 10.1.2 illustre bien cela et la Fig 10.1.3 associe l'adresse réelle du décodeur (FCU) avec l'unité logique du *Master Station* à laquelle il semble être relié. Les utilisateurs peuvent constater, lors de l'attribution d'adresses Modbus sur le réseau, que la configuration de l'adresse de base du *Master Station* par incrément de 5 offre une possibilité d'expansion future.




Fig 10.1.2: Modèle de Master Station - Base de données Modbus générique et Honeywell EPLCG

Adresse des décodeurs (FCU)	Nombre d'adresses Modbus auxquelles le <i>Master Station</i> répond	Adresse Modbus
1 à 60	1	Base
61 à 120	2	Base + 1
121 à 180	3	Base + 2
181 à 240	4	Base + 3
241 à 300	5	Base + 4

Fig 10.1.3: Organisation des adresses Modbus

Exemples :

L'adresse FCU physique 10 correspond au décodeur (FCU) n°10 dans l'adresse de base Modbus.

L'adresse FCU physique 61 correspond au décodeur (FCU) n°1 dans l'adresse de base Modbus +1.

L'adresse FCU physique 165 correspond au décodeur (FCU) n°45 dans l'adresse de base Modbus +2.

10.2 Codes fonctions Modbus

Les détails des formats de requête et de réponse sont fournis dans le guide de référence Modbus. La section suivante concerne la manière dont le *Master Station* interprète les commandes. La Fig 10.2.1 fournit une liste des commandes Modbus supportées.

Code fonction	Nom Modbus	Signification pour le <i>Master Station</i>	Adressage
01	Lire le statut de la bobine		
02	Lire le statut des entrées	Lire le statut du <i>Master Station</i>	Mot
03	Lire les registres d'exploitation	Lire le statut des décodeurs (FCU)	Mot
04	Lire les registres d'entrée	Lire le statut du <i>Master Station</i>	Registre
05	Forcer une seule bobine	Lire le statut des décodeurs (FCU)	Registre
06	Prédéfinir un registre unique	Écriture de mot	Mot
08	Test de diagnostic du bouclage	Écriture de registre	Registre
15	Forcer plusieurs bobines		
16	Prédéfinir plusieurs registres	Écritures de mots multiples	Mot
17	Rapporter l'ID esclave	Écritures de registre multiples	Registre
43	Lire l'identification du dispositif		

Code d'erreur	Signification
01	Code fonction erroné ou longueur du message incorrecte
02	Adresse de données erronée (adresse de registre non valide)
04	Valeur de données erronée (valeur dans le champ de données hors limite)
06	Dispositif esclave occupé
0A	Chemin d'accès de la passerelle non disponible (Modbus TCP uniquement)

Fig 10.2.1: Codes fonctions et codes d'erreur Modbus

Le code fonction à utiliser dépendra si les données doivent être lues en tant que mots (bits) ou en tant que registres 16 bits, et également s'il s'agit de données des décodeurs (FCU) ou du *Master Station*. Par exemple, le code 01 lit les données du *Master Station* en tant que bits de mot, tandis que le code 03 lit les mêmes données en tant que registres. Les accès aux mots et aux registres lisent les mêmes données.

Pour l'accès au mot, le champ d'adresse du mot est interprété comme un décalage de bit dans la base de données. Pour l'accès au registre, le champ d'adresse du registre est interprété comme une adresse d'emplacement du registre dans la base de données.

• **Code fonction 01 - Lire le statut du *Master Station***

Le code fonction 01 est utilisé pour lire des données de mots (bits) de la base de données afin d'obtenir des informations sur le *Master Station* lui-même.

Ce code fonction n'est généralement pas utilisé pour lire des données de la base de données afin d'obtenir des informations sur les décodeurs (FCU). Il existe une exception toutefois lorsque l'hôte est configuré pour lire les données de commande d'un décodeur (FCU) d'ouvrir ou de fermer des bobines, par exemple avant d'écrire des données. Cette action est autorisée par le *Master Station*. Cependant, les bobines n'existent pas physiquement et les données lues par l'hôte concernent le statut actuel du contact de fin de course d'ouverture et de fermeture du décodeur (FCU) (OAS pour une commande d'ouverture et CAS pour une commande de fermeture). Ces signaux peuvent ne pas refléter l'état de la bobine de commande. Par exemple, le décodeur (FCU) peut avoir été ouvert par une commande du système envoyée à la bobine d'ouverture, puis fermé manuellement. La bobine d'ouverture devrait être active, mais le décodeur (FCU) signale plutôt que la bobine de fermeture est active puisque la commande CAS est présente, et que la bobine d'ouverture est inactive. En outre, pour le contrôle des décodeurs (FCU), tous les signaux d'écriture deviennent des sorties impulsives vers le décodeur (FCU) et la motorisation répond à ces commandes impulsives elle-même.

Il est possible de forcer la lecture des bobines en activant le réglage du code fonction 1 du *Master Station* de manière à ce qu'il indique toujours 0. Cela peut être utile lors du remplacement des anciens *Master Stations* IIE de Rotork.

• **Code fonction 02 - Lire le statut des décodeurs (FCU)**

Dans le *Master Station*, la base de données des décodeurs (FCU) a quatre sections, une pour chaque groupe de 60 décodeurs (FCU). L'accès à chaque section se fait par le biais d'une adresse esclave Modbus différente.

Le code fonction 02 est utilisé pour lire les données de mots (bits) de la base de données des décodeurs (FCU) afin d'obtenir des informations sur un décodeur (FCU) ou sur un groupe de décodeurs (FCU). Ce code fonction n'est pas utilisé pour la lecture d'informations sur le *Master Station* lui-même.

• **Code fonction 03 - Lire le statut du Master Station et lire le statut des décodeurs (FCU)**

Le code fonction 03 est utilisé pour lire les données de registres (16 bits) dans la base de données afin d'obtenir des informations sur le *Master Station*. Ce code fonction peut également être utilisé pour lire les données des décodeurs (FCU) dans les registres d'exploitation de la même manière que le code fonction 04.

• **Code fonction 04 - Lire le statut des décodeurs (FCU) et lire le statut du Master Station**

Dans le *Master Station*, il y a quatre sections pour la base de données des décodeurs (FCU), une pour chaque groupe de 60 décodeurs (FCU). L'accès à chaque section se fait par le biais d'une adresse esclave Modbus différente.

Le code fonction 04 est utilisé pour lire les données de registres (16 bits) dans la base de données des décodeurs (FCU) afin d'obtenir des informations sur un décodeur (FCU) ou sur un groupe de décodeurs (FCU). Ce code fonction peut également être utilisé pour lire les données du *Master Station* dans les registres d'entrée de la même manière que le code fonction 03.

• **Codes fonctions 05 et 06 – Écrire une seule bobine ou des sorties de registre**

Les codes fonctions 05 et 06 sont utilisés lorsque des données doivent être écrites sur le *Master Station* pour une action réalisée par un décodeur FCU (comme une commande d'ouverture de vanne) ou une action réalisée par le *Master Station* lui-même (comme l'acceptation d'une alarme).

Bien que le code fonction 05 soit permis pour les transactions de message, il est utilisé pour écrire les données exactement aux mêmes emplacements que le code fonction 06 (toutes les sorties du *Master Station* occupent un emplacement de 16 bits). Le calcul pour déterminer l'emplacement d'une écriture de données avec le code 05 donne le même emplacement que le calcul pour une écriture de registre avec le code 06. Il n'y a pas de support pour l'écriture dans des emplacements de données de mots dans la base de données. Tous les emplacements sont des registres.

Si une requête d'écriture concerne une partie de la base de données contenant les données du *Master Station*, les données sont écrites directement dans ce registre.

Si la requête d'écriture concerne une partie de la base de données correspondant à un décodeur (FCU), les informations contenues dans le message sont traduites en une commande que le décodeur (FCU) comprend et envoyées au décodeur (FCU) sur le réseau de terrain concerné. La vitesse à laquelle les instructions sont envoyées au *Master Station* ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle elles peuvent être envoyées aux décodeurs (FCU).

La séquence d'événements est la suivante:

- (1) - Commande d'écriture reçue par le *Master Station*
- (2) - Réponse renvoyée à l'hôte
- (3) - Écriture de message envoyée au décodeur (FCU)

Une réponse positive à l'hôte signifie que la demande a été reçue correctement, que la longueur du message est acceptable et que le décodeur (FCU) de destination est disponible. Cela ne signifie pas que l'écriture dans le décodeur (FCU) a été effectuée. La confirmation d'une écriture réussie se produit lorsque de nouvelles données sont rapportées dans la base de données principale.

Dans le cas du module complémentaire de la boucle de courant, si les commandes sont écrites à un rythme trop élevé, le réseau ne pourra pas collecter de données à partir des décodeurs (FCU) et le système ralentira. Le filtre de commande offre une certaine protection contre la fréquence trop élevée des commandes d'écriture. Les commandes dupliquées vers le même décodeur (FCU) seront ignorées si elles se produisent dans le délai défini dans le filtre.

• **Code fonction 08 - Test de diagnostic de bouclage**

Le test de bouclage a pour but de vérifier le système de communication entre l'hôte et le *Master Station*. Seul le sous-code de diagnostic 00 (renvoyer des données de requête) est supporté.

• **Code fonction 08 sous-code 00 - Renvoyer des données de requête**

Le but de cette fonction est de renvoyer les données de requête indiquant de bonnes communications. Les données du message de requête sont copiées dans le message de réponse.

• **Code fonction 08 Sous-code 02 - Renvoyer le registre de diagnostic**

Le but de cette fonction est de renvoyer des informations sur le statut des côtés du *Master Station*; quel côté est en contrôle et quelle unité est l'unité redondante. Le registre de données renvoyées est décodé de la manière suivante:

Registre	Valeur
Octet de poids faible - Côté droit	0 = Inconnu
	1 = Backup et OK ou alarme
	3 = Principal et alarme
	4 = Principal et OK
Octet de poids fort - Côté gauche	0 = Inconnu
	1 = Backup et OK ou alarme
	3 = Principal et alarme
	4 = Principal et OK

• **Codes fonctions 15 et 16 - Écrire plusieurs sorties**

Les codes fonctions 15 et 16 peuvent être utilisés lorsque des données doivent être écrites dans plusieurs registres du *Master Station* pour une action réalisée par un décodeur FCU (comme une commande d'ouverture de vanne) ou une action réalisée par le *Master Station* lui-même (comme l'acceptation d'une alarme).

Bien que le code fonction 15 soit permis pour les transactions de message, il est utilisé pour écrire des données aux mêmes emplacements que le code fonction 16 (toutes les sorties du *Master Station* occupent un emplacement de 16 bits). Le calcul pour déterminer l'emplacement d'une écriture de données avec le code 15 donne le même emplacement que le calcul pour une écriture de registre avec le code 16. Comme pour les instructions simples, il n'y a pas de support pour l'écriture de données dans des emplacements de données de mots. Tous les emplacements sont des registres.

Le *Master Station* peut accepter un message d'écriture multiple dans une transaction unique contenant des informations à écrire dans un maximum de 123 registres. Ces instructions sont ensuite transmises à une file d'attente pour une transmission ultérieure sur le réseau de la boucle de courant. La vitesse à laquelle les données sont écrites dans le *Master Station* ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle elles peuvent être envoyées aux décodeurs (FCU). Le filtre de commande supprimera les commandes en double de la même manière que pour les écritures du code fonction 01.

Dans le cas de la commande d'une motorisation, il n'est pas nécessaire d'écrire pour désactiver un registre ou une bobine, car la sortie est toujours traitée comme une impulsion. Si des commandes pour désactiver des registres sont envoyées, celles-ci seront mises en application par le système sans résultat réel, la sortie ayant déjà été désactivée. L'envoi de ces commandes inutiles risque d'encombrer la communication sur le réseau de la boucle de courant.

• **Code fonction 17 - Rapporter l'ID esclave**

Le format de la réponse est le suivant:

Champ de comptage des octets	- 6
Champ ID esclave	- 40
Champ Runlight	- 255
Données dépendantes du dispositif (4 octets)	- Version hardware (16 bits) - Version software (16 bits)

• **Code fonction 43 - Identification de base du dispositif**

Le code fonction 43 permet de lire l'identification d'un dispositif Modbus. L'interface de lecture de l'identification d'un dispositif est représentée comme un espace d'adresse composé d'un ensemble d'éléments de données adressables. Les éléments de données sont appelés des objets et un ID objet permet de les identifier.

Il existe trois catégories d'objets (basique, régulière et étendue). Le *Master Station* supporte uniquement l'objet d'identification du dispositif basique, qui se compose du nom du vendeur, du code produit et du numéro de révision.

Un code fonction 43 de requête de l'ID du dispositif basique contient les données suivantes:

Code fonction	1 octet	0x2B
Type MEI	1 octet	0x0E (Requête ID du dispositif)
Code de lecture de l'ID du dispositif	1 octet	01/02/03/04
ID objet	1 octet	0x00 à 0xFF

Lorsque le code de lecture de l'ID du dispositif est:

ID	Fonction	Commentaires
01	Requête pour obtenir l'identification basique du dispositif	
02	Requête pour obtenir l'identification régulière du dispositif	Non supportée
03	Requête pour obtenir l'identification étendue du dispositif	Non supportée
04	Requête pour obtenir un objet d'identification spécifique	

L'ID objet définit les données:

ID objet	Nom/Description de l'objet	Type	Données Rotork	Catégorie
0x00	Nom du vendeur	Chaîne ASCII	Rotork	Basique
0x01	Code produit	Chaîne ASCII	<i>Master Station</i> Rotork	
0x02	Révision mineure et majeure	Chaîne ASCII	V### (#####)	

Exemple pour le *Master Station* utilisant le code 01 de lecture de l'ID du dispositif:

Code fonction	1 octet	0x2B
Type MEI	1 octet	0x0E (Requête ID du dispositif)
Code de lecture de l'ID du dispositif	1 octet	01
ID objet	1 octet	0x00

Réponse:

Code fonction	1 octet	0x2B
Type MEI	1 octet	0x0E (Requête ID du dispositif)
Code de lecture de l'ID du dispositif	1 octet	01
Niveau de conformité	1 octet	01
Plus d'informations suivent	1 octet	00
ID objet suivant	1 octet	00
Nombre d'objets	1 octet	03
ID objet	1 octet	00
Longueur de l'objet	1 octet	0x10
Valeur de l'objet	Longueur de l'objet	Rotork
ID objet	1 octet	01
Longueur de l'objet	1 octet	0x12
Valeur de l'objet	Longueur de l'objet	<i>Master Station</i> Rotork
ID objet	1 octet	02
Longueur de l'objet	1 octet	0x0D
Valeur de l'objet	Longueur de l'objet	V### (#####)

- **Codes d'erreur 01, 02, 04, 06 et 0A**

Le code d'erreur 01 sera présenté à l'hôte si le code fonction dans le message de données n'est pas l'un de ceux supportés par le *Master Station*, ou si la longueur du message est incorrecte.

Le code d'erreur 02 sera présenté à l'hôte si l'adresse de données est incorrecte, ou si la commande d'écriture est une commande d'écriture multiple (code 15 ou 16) où le nombre de bobines ou de registres dépasse la quantité tolérée.

Le code d'erreur 03 sera présenté à l'hôte si la valeur contenue dans le champ de requête est incorrecte.

Le code d'erreur 06 sera présenté à l'hôte si le *Master Station* n'a pas suffisamment d'espace tampon pour gérer la requête d'écriture des bobines ou des registres en une seule transaction. L'espace tampon se libérera à mesure que les écritures seront émises vers la boucle et les décodeurs (FCU).

Le code d'erreur 0A sera présenté à l'hôte si le *Master Station* n'est pas disponible ou si l'adresse esclave Modbus TCP dans le message n'est pas la même que l'adresse esclave Modbus TCP définie dans le *Master Station*.

10.3 Accès à la base de données

Chaque *Master Station* contient des enregistrements dans la base de données le concernant et concernant les décodeurs (FCU) sur les réseaux qui lui sont rattachés.

10.3.1 Organisation des données

La base de données comprend une série d'enregistrements organisés en blocs et paramètres. Chaque paramètre contient 16 bits de données. Un bloc se compose de 8 paramètres. Il y a 32 blocs de données sur le *Master Station* et 32 blocs de données pour chaque décodeur (FCU) sur la boucle de courant.

Les données disponibles dans chaque enregistrement sont répertoriées dans la section 10.5 pour le *Master Station* et dans la section 10.6 pour les décodeurs (FCU).

10.3.2 Requêtes de lecture de données

Si la requête concerne plusieurs registres, l'adresse définit le point de départ d'un groupe de blocs et de paramètres. Les enregistrements contigus dans ces registres sont associés au *Master Station* ou à un groupe de décodeurs (FCU). Ceci est particulièrement utile pour recueillir les informations d'alarme de tous les décodeurs (FCU) connectés à un *Master Station* en une seule transaction Modbus. L'autre possibilité est de les recueillir avec plusieurs transactions, une pour chaque adresse de décodeur (FCU) utilisée.

10.3.3 Formules des adresses de mots et de registres

Les formules suivantes permettent de calculer l'adresse des mots et des registres. Reportez-vous à la section 10.2 pour comprendre la signification précise des bits et des paramètres.

Avant d'utiliser ces formules, déterminez d'abord quels bits et quels registres d'informations doivent être collectés et lesquels doivent être écrits. Cela vous permettra de déterminer les numéros de décodeurs (FCU), de blocs, de paramètres et de bits à utiliser dans les équations. L'adresse Modbus du *Master Station* doit également être connue. Les adresses des décodeurs (FCU) seront toutes comprises entre 1 et 60, même si plus de 60 décodeurs (FCU) sont connectés. L'adresse du *Master Station* augmente pour chaque groupe de 60 FCU successif. Ensuite, déterminez si des lectures et écritures de mots ou de registres doivent être utilisées, puis déterminez le code fonction applicable. Enfin, calculez le point de départ approprié dans la base de données à l'aide des informations ci-dessous.

**Adresse esclave Modbus = adresse de base du *Master Station* (pour les FCU physiques 1-60)
= Adresse de base du *Master Station* + offset (pour les FCU physiques supérieures à 60)**

- **Code fonction 01: Lire le statut du *Master Station* par bits**
Début mot = $(128 \times B) + (16 \times P) + D$ (voir note 1)
- **Code fonction 02: Lire les données des décodeurs (FCU) par bits - S'applique uniquement aux blocs 0 à 7**
Début mot = $(7680 \times P) + (960 \times B) + (16 \times [N-1]) + D$ (voir note 1)
- **Code fonction 03: Lire le statut du *Master Station* par registre**
Début registre = $(8 \times B) + P$
- **Code fonction 04: Lire les données des décodeurs (FCU) par registre**
Début registre = $256 + (480 \times B) + (60 \times P) + (N-1)$
- **Code fonction 05 ou 15: Écrire les données du *Master Station* par bits individuels ou multiples**
Début bobine = $(8 \times B) + P$ (voir note 2)
- **Code fonction 05 ou 15: Écrire les données des décodeurs (FCU) par bits individuels ou multiples**
Début bobine = $256 + (480 \times B) + (60 \times P) + (N-1)$ (voir note 2)
- **Code fonction 06 ou 16: Écrire les données du *Master Station* par registres seuls ou multiples**
Début registre = $(8 \times B) + P$ (voir note 2)
- **Code fonction 06 ou 16: Écrire les données des décodeurs (FCU) par registres seuls ou multiples**
Début registre = $256 + (480 \times B) + (60 \times P) + (N-1)$ (voir note 2)

Dans les formules ci-dessus, les symboles suivants sont utilisés:

- N = Adresse de décodeur (FCU) (de 1 à 60)
- B = Numéro de bloc
- P = Numéro de paramètre
- D = Numéro de bit de données dans le paramètre (registre).

- **Note 1 - Plage d'adresses limitée**

Cette formule (lecture de données de mots de décodeur FCU) a été conçue pour les hôtes Modbus qui ont une plage d'adresses limitée. Le paramètre 0 contient les données les plus utiles et est situé près de l'extrémité supérieure du champ d'adresse.

- **Note 2 - Écriture de données**

Le *Master Station* reconnaît les requêtes d'écriture pour les bobines et les registres. Lors du calcul de l'emplacement de la bobine ou du registre à écrire, l'emplacement de départ est le même pour les deux types d'écriture. Le *Master Station* considère que les bobines et les registres sont identiques; ils représentent toujours un paramètre entier. Il n'y a pas de support pour l'écriture d'un bit individuel dans un paramètre.

Lorsque des écritures multiples sont utilisées, le nombre maximal pouvant être écrit dans une seule transaction est de 123 registres. Si l'hôte essaie d'écrire plus que ce nombre ou que la mémoire tampon interne est pleine, le *Master Station* renvoie le code d'erreur 02 et aucune action n'est entreprise.

La vitesse à laquelle les données sont écrites ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle elles peuvent être transférées vers le réseau de la boucle de courant.

- **Note 3 - Offsets d'adresses**

Ce tableau et les exemples fournis sont uniquement valables pour une installation classique de Modbus. Consultez attentivement la documentation de votre système.

Les adresses de mots et de registres calculées dans les formules sont celles qui doivent apparaître dans les messages transmis sur la liaison Modbus vers le *Master Station*. Certains hôtes Modbus décalent les adresses. Dans de tels cas, l'adresse programmée par l'utilisateur dans l'hôte sera différente de celle calculée. Consultez attentivement la documentation de votre système hôte.

Les offsets typiques sont:

Code fonction	Offset à ajouter au résultat des formules
1	1
2	10001
3	40001
4	30001
5	1
6	40001

Exemples :

- 1) Calculez une adresse de décodeur (FCU) à lire pour 1920. Utilisez le code fonction 02, ajoutez donc 10 001 pour obtenir le numéro à programmer dans le système hôte. Le résultat est 11921.
- 2) Calculez une adresse de *Master Station* à écrire pour 5. Utilisez le code fonction 05, ajoutez donc 1. Le nombre à programmer dans le système hôte est donc 6.

- **Note 4 - Numéro de décodeur (FCU) dans les formules**

Dans les formules, les adresses de décodeurs (FCU) sont les offsets dans chaque section de la base de données virtuelle. Rappelez-vous que, du point de vue de Modbus, un *Master Station* est représenté par quatre esclaves indépendants (quatre unités logiques).

- **Note 5 - Plage d'adresses de mots**

Une adresse de mot doit représenter 16 fois l'adresse du registre pour accéder au même paramètre. En raison de la taille limitée du champ d'adresse de mot dans les messages Modbus, les adresses de mots ne peuvent atteindre que les paramètres associés à des registres avec des numéros faibles.

10.4 Notes sur l'utilisation du protocole Modbus générique et EPLCG

Normalement, un hôte Modbus est configuré pour lire de manière cyclique les données représentant les variables clés du *Master Station* et des décodeurs (FCU). Il peut le faire en utilisant les codes fonctions de lecture de registre (03 et 04) et les codes fonctions de lecture de statut de mot (01 et 02).

Les paramètres peuvent contenir des informations numériques (bits) ou analogiques (registres). Pour les enregistrements numériques, les commandes d'adresses de mots Modbus sont utilisées. Pour les informations analogiques, les commandes d'adresses de registres Modbus doivent être utilisées.

Les adresses de registres et de mots sont les adresses qui doivent être utilisées dans les messages transmis sur la liaison de données Modbus. Le logiciel hôte Modbus peut être configuré avec des adresses décalées de 1 par rapport à celles qui doivent apparaître sur la liaison. Cela est dû au fait que l'hôte considère que les adresses commencent à 1 et non à 0.

La lecture d'un groupe de registres dans une transaction est plus efficace que la lecture d'un registre à la fois.

Le code de diagnostic Modbus (code fonction 08) est supporté, mais il n'est pas obligatoire de l'utiliser.

Le *Master Station* inclut une logique d'acceptation des alarmes quant aux alarmes des décodeurs (FCU). Les alarmes des décodeurs (FCU) sont automatiquement acceptées par le *Master Station* (afin que les décodeurs FCU puissent effacer le verrouillage de leurs alarmes) et verrouillées dans le *Master Station*. Ces alarmes doivent être lues par l'hôte puis acceptées (avec une écriture d'acceptation de l'alarme, dans le bloc 0, paramètre 5 du *Master Station*), avant d'être effacées.

10.4.1 Cycle d'analyse suggéré

L'hôte doit être configuré pour analyser les données du *Master Station* dans l'ordre suivant:

- Lire les statuts d'alarme
- Lire les statuts numériques
- Accepter les alarmes (strictement nécessaire si de nouvelles alarmes sont apparues)
- Lire les statuts analogiques (si des données analogiques doivent être lues)

D'autres commandes pour les décodeurs (FCU) peuvent être ajoutées selon les besoins.

Pour certaines applications, il peut être souhaitable d'analyser certains éléments moins fréquemment que d'autres. Ceci est parfaitement acceptable.

10.4.2 Écriture des bobines

Lors de l'écriture d'une bobine, le champ de données pour désactiver la bobine doit être 0x0000. Le dispositif le plus couramment connecté étant une motorisation dont l'action est commandée par une sortie impulsionnelle, il n'est souvent pas nécessaire de désactiver une bobine qui a été précédemment activée. La commande de sortie du DCS doit, si possible, utiliser une sortie impulsionnelle. Lors de l'écriture d'une bobine, le champ de données pour activer la bobine peut être 0xFF00 ou toute autre valeur non nulle.

10.4.3 Lecture des registres d'exploitation

Le *Master Station* supporte la lecture de données dans les registres d'exploitation. Ces données peuvent ne pas refléter avec précision l'état de certaines motorisations de versions antérieures qui ne détectent pas les mouvements manuels. Ces motorisations peuvent avoir été déplacées manuellement depuis la dernière mise à jour des données par le réseau. Les données sont une valeur de 16 bits en complément à 2 (0x0000 - 0x7FFF dans le cas du protocole générique ou 0x0000 - 0x0FFF dans le cas du protocole Honeywell EPLCG). Elles sont calculées à partir des valeurs réelles utilisées dans les transactions de données vers les décodeurs (FCU) sur le réseau. Lors de la relecture, cette valeur peut différer d'un chiffre en raison d'une erreur d'arrondi dans le calcul. La valeur envoyée au décodeur (FCU) lors de l'écriture du registre sera vraie. Pour établir la position réelle de la vanne, le registre d'entrée correspondant à la valeur mesurée du décodeur (FCU) doit être lu.

10.4.4 Gestion des alarmes

Les ports de communication série du *Master Station* possèdent chacun leur propre base de données indépendante avec gestion des alarmes. La gestion des alarmes sur un port série ne se reflète pas sur les alarmes des autres ports série, sauf si le *Master Station* est configuré pour relier les alarmes. Les deux ports Ethernet d'un *Master Station* partagent une autre base de données indépendante avec une gestion des alarmes qui est commune aux deux ports Ethernet.

Un groupe de 16 bits de données correspondant au bloc d'alarme de chaque décodeur (FCU) est présent dans la base de données. Ces bits de données seront tous verrouillés par le *Master Station* si des alarmes apparaissent. Le *Master Station* capturera donc les alarmes transitoires et les conservera dans sa base de données pour qu'elles soient lues par l'hôte.

Les alarmes verrouillées dans ces zones de données ne seront réinitialisées qu'aux conditions suivantes. Le bit d'alarme doit être lu par l'hôte, accepté par l'hôte (cela se fait en émettant une acceptation d'alarme) et l'origine de l'alarme doit revenir à son état normal.

Voici un exemple de séquence:

Prenez le cas du thermostat d'une motorisation.

1. Le moteur de la motorisation devient excessivement chaud et déclenche le thermostat.
2. L'hôte lit le bit de données du thermostat de cette motorisation.
3. L'hôte émet une acceptation d'alarme. Cette alarme est enregistrée par le système comme l'alarme de déclenchement du thermostat.
4. Le bit de données reste actif jusqu'à ce que la motorisation refroidisse.
5. Le bit de données revient à son état normal une fois que la motorisation a refroidi et que le thermostat s'est automatiquement réinitialisé.

Si l'hôte ne lit pas le bit de thermostat de ce décodeur (FCU), le bit restera activé (dans cette base de données), même si la motorisation refroidit et que le thermostat se réinitialise. De plus, si l'hôte ne lit pas ce bit, toute acceptation d'alarme ne permettra pas à l'alarme de se réinitialiser d'elle-même. Tout bit d'alarme doit être lu avant de pouvoir être accepté.

Si les alarmes sont rarement lues, la procédure ci-dessus garantira que l'hôte enregistrera toutes les alarmes du bloc d'alarme.

En plus des données d'alarmes pour chaque décodeur (FCU), un bloc de statut est également présent. Le bloc de statut contient également des informations sur la présence (ou l'absence) d'alarmes dans le bloc d'alarme.

- **Bit d'alarme**

Pour chaque décodeur (FCU), le bit d'alarme sera présent si l'un des signaux utilisés pour définir les bits dans le bloc d'alarme est présent. Veuillez noter que le bit d'alarme est une fonction OU de toute alarme avant le verrouillage de cette alarme. Le bit d'alarme est verrouillé et ne s'efface pas tant qu'il n'a pas été lu, accepté et que l'origine de l'alarme n'est pas revenue à son état normal. Dans l'exemple du thermostat, le bit d'alarme sera activé lors du déclenchement initial du thermostat.

- **Bit de nouvelle alarme**

Pour chaque décodeur (FCU), une nouvelle alarme sera présente à chaque fois qu'une nouvelle alarme apparaîtra dans le décodeur (FCU). Cependant, chaque fois qu'une acceptation d'alarme est émise, ce bit de données se réinitialise même si l'alarme elle-même est toujours présente.

Le but de ce bit est d'indiquer à l'hôte qu'il y a une nouvelle alarme à lire dans le bloc d'alarme.

- **Alarmes communes du système**

Dans le paramètre 0 du bloc 0 du *Master Station*, le bit 2 sera activé si un décodeur (FCU) a son propre bit d'alarme activé. Ainsi, l'alarme commune du décodeur (FCU) s'active si un décodeur (FCU) a une entrée en état d'alarme, ou si un décodeur (FCU) est indisponible pour la communication.

Dans le paramètre 0 du bloc 0, le bit 3 contient un bit de données communes similaire dérivé des signaux du relais de surveillance de la motorisation.

10.4.5 Utilisation des bits d'alarme

L'hôte peut être configuré pour lire autant de bits de données du bloc d'alarme que nécessaire. Ceux qui ne sont pas utilisés le seront peut-être au cours du fonctionnement du système. Cela n'aura aucun effet néfaste sur les performances du système.

Les alarmes utilisées activement apparaissent individuellement dans les emplacements de données lues et transférées à l'hôte via le processus d'acceptation des alarmes. Elles se réinitialiseront également lorsqu'elles reviendront à leur état normal à condition qu'elles soient lues et acceptées.

Le bit d'alarme informera l'hôte qu'une alarme est présente. Cela est valable pour les alarmes qui ne sont pas normalement considérées par l'hôte comme pertinentes. Ce bit peut être utilisé par l'hôte pour signaler qu'une alarme est actuellement présente sur un décodeur (FCU). L'hôte doit veiller à verrouiller ces bits dans son propre système de gestion des alarmes. Ce bit est comparable à une entrée de contact qui se réinitialise automatiquement. Comme il est retiré avant la bascule interne, c'est un véritable aperçu de la situation actuelle des alarmes d'un décodeur (FCU).

Le bit de nouvelle alarme peut être utilisé pour indiquer à l'hôte qu'un processus de lecture d'alarme est requis, ou qu'une écriture d'acceptation d'alarme est requise. De par sa nature même, la nouvelle alarme disparaîtra une fois que l'acceptation de l'alarme aura été émise, quel que soit le statut actuel de l'installation, car elle doit être disponible pour chaque nouvelle alarme.

10.5 Base de données du *Master Station*

Les numéros de mots et de registres répertoriés dans les tableaux commencent tous à 0, par exemple le registre 40000 serait référencé comme 0000 dans le message de transaction série et non comme 0001.

10.5.1 Données en lecture seule du *Master Station*

Cet ensemble de registres existe dans chaque *Master Station* «logique» qui existe dans un seul *Master Station* physique. L'adresse Modbus utilisée dans les transactions doit être l'adresse de base du *Master Station*. La lecture des données à partir de l'une des adresses de *Master Station* est identique à toute autre, car les quatre *Master Stations* contiennent les mêmes données. Tous les numéros d'emplacement répertoriés sont des nombres décimaux basés sur zéro.

BLOC 0 - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 01, 03 ou 04)		Emplacement du registre
Paramètre 0 - Statut du système et alarme		0
		Emplacement discret
Bit 0	Bouclage en cours	0
Bit 1	Bouclage en cours d'utilisation	1
Bit 2	Alarme de décodeur (FCU) commune	2
Bit 3	Alarme motorisation commune	3
* Bit 4	0 = côté A, 1 = côté B	4
Bit 5	Mode ESD	5
Bit 6	Réservé	6
* Bit 7	1 = Principal, (en cours d'utilisation), 0 = Redondant, (non utilisé)	7
Bit 8	Échec au démarrage	8
Bit 9	Réservé	9
Bit 10	Réinitialisation de l'alimentation	10
Bit 11	Réservé	11
Bit 12	Bouclage automatique	12
Bit 13	Décodeur (FCU) en échec de communication	13
* Bit 14	<i>Master Station</i> côté A OK (unité principale, côté gauche)	14
* Bit 15	<i>Master Station</i> côté B OK (unité redondante, côté droit)	15
		Emplacement du registre
Paramètre 1 – Décodeur (FCU) sur la boucle à analyser jusqu'à Données = XXXX, adresse de décodeur (FCU) la plus élevée		1
Paramètre 2 - Code du débit en bauds de la boucle 1 = 110 bauds 2 = 300 bauds 3 = 600 bauds 4 = 1200 bauds 5 = 2400 bauds 6 = 4800 bauds		2
Paramètre 3 - Compte incrémentiel Un compteur qui augmente à chaque 0,1 seconde environ		3

Note: Les bits de données marqués d'un * ne s'appliquent pas au *Master Station* simple.

L'indication côté A OK et côté B OK est déterminée par l'état du côté en particulier du *Master Station*. Par exemple, si des modules complémentaires sont installés, mais sont défectueux, le côté du *Master Station* concerné indiquera qu'il n'est pas "OK". Si la communication avec le côté B est impossible, cela sera signalé par l'indication "pas OK" via le registre lu du côté A.

BLOC 0 - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 01, 03 ou 04)		Emplacement du registre
Paramètre 4 - Informations sur les défauts de la boucle Bits 15-12 Défauts d'adresse de la boucle Bit 15 0 = Port A, 1 = Port B Bit 14 Adresse en double trouvée Bit 13 Adresse trop élevée trouvée Bit 12 Adresse 0 trouvée Bit 11-8 Type de défaut de la boucle 5 = Circuit ouvert 6 = Court-circuit Bits 7-0 Raison de la dernière configuration de la boucle 1 = Réinitialisation effectuée 2 = Décodeur (FCU) trouvé avec adresse nulle 3 = Décodeur (FCU) trouvé avec adresse trop élevée 4 = Deux FCU avec la même adresse 5 = Défaut sur le fil extérieur (boucle complète) 6 = Défaut de boucle trouvé du côté A (bouclage en cours d'utilisation) 7 = Défaut de boucle trouvé du côté B (bouclage en cours d'utilisation) 8 = Échec du test sur le fil commun 9 = Commande de configuration de la boucle reçue		4
Paramètre 5 - Données de défaut d'adresse de décodeur (FCU) Bits 15-8 Position sur la boucle du défaut d'adresse Bits 7-0 Adresse fautive		5
Paramètre 6 - Progression de la configuration de la boucle 1 = En attente des bouclages 1 2 = Recherche des décodeurs (FCU) sur le port A 3 = Test de boucle 4 = Recherche des décodeurs (FCU) sur le port B 5 = En attente des bouclages 2 6 = Bouclages désactivés sur le port A 7 = Bouclages désactivés sur le port B 8 = Programmation du débit en bauds sur le port A 9 = Programmation du débit en bauds sur le port B		6
Paramètre 7 - Nombre de décodeurs (FCU) trouvés dans la configuration de la boucle Bits 8-15 Nombre de décodeurs (FCU) sur le port B Bits 0-7 Nombre de décodeurs (FCU) sur le port A		7

BLOC 1 à 15 - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction 03 ou 04)		Emplacement du registre
Paramètre 0-7 Plan des décodeurs (FCU) 240 champs de 8 bits avec l'adresse de chaque décodeur (FCU) connecté, dans l'ordre dans lequel ils sont connectés, par exemple. Bloc 1 Paramètre 0 Bits 8 à 15 Adresse du premier décodeur (FCU) Bits 0 à 7 Adresse du deuxième décodeur (FCU)		0008 à 0127

BLOC 16 à 30 - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction 03 ou 04)	Emplacement du registre
<p>Paramètre 0-7 Compte des défaillances du décodeur (FCU) 240 champs de 8 bits avec le compte des défaillances pour un décodeur (FCU). Incréméntation à chaque échec de communication, par exemple. Bloc 16 paramètre 0 Bits 8 à 15 Compte des défaillances pour décodeur (FCU) 1 Bits 0 à 7 Compte des défaillances pour décodeur (FCU) 2</p>	<p>0128 à 0247</p>

BLOC 31 - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 03 ou 04)	Emplacement du registre
<p>Paramètre 0 - Délai du filtre de commande (secondes), la valeur par défaut dépend de la vitesse de la boucle Vitesse de la boucle: 110 bauds Délai du filtre: 60 secondes 300 30 600 15 1200 10 2400 5</p>	<p>248</p>
<p>Paramètre 1 - Type de Master Station 1 = Pakscan IIE 2 = Pakscan IIS 3 = Pakscan 3 4 = Pakscan 4</p>	<p>249</p>
<p>Paramètre 2 - Type de Master Station Identifie le nombre de canaux et si l'unité est redondante Bits 8-15 1 = unité unique, 2 = unité redondante Bits 0-7 0 = 32 canaux 1 = 60 canaux 2 = 120 canaux 3 = 180 canaux 4 = 240 canaux</p>	<p>250</p>
<p>Paramètre 3 - Numéro de la version logicielle de la carte d'interface de la boucle (voir note ci-dessous)</p>	<p>251</p>
<p>Paramètre 4 - Décodeurs (FCU) en bouclage au décodeur FCU (x) et décodeur FCU (y) [zéro = aucun] Bits 0-7 = FCU (x) Bits 8 - 15 = FCU (y)</p>	<p>252</p>
<p>Paramètre 5 - Vitesse de test de la boucle Bits 0-7 1 = 110 bauds 2 = 300 bauds 3 = 600 bauds 4 = 1200 bauds 5 = 2400 bauds</p>	<p>253</p>
<p>Paramètre 6 - Résultat du test de la boucle en pourcentage 0000-0x0064</p>	<p>254</p>
<p>Paramètre 7 - Progression du téléchargement des données du décodeur (FCU) 0 = Téléchargement des données du décodeur (FCU) non démarré 255 = Téléchargement des données du décodeur (FCU) terminé Toute autre valeur indique un décodeur (FCU) en cours de lecture</p>	<p>255</p>

Remarque sur les numéros de la version logicielle:

Les numéros de la version logicielle doivent être interprétés comme 4 chiffres stockés dans le registre. Les bits 15 à 8 contiennent le numéro de la version majeure et les bits 7 à 0 contiennent le numéro de la version mineure, par exemple 0x0156 correspondra à la version 01.5.6

10.5.2 Données en écriture seule du *Master Station*

Seules quelques adresses acceptent les commandes d'écriture d'un hôte Modbus. Toutes, sauf celles énumérées ci-dessous, renvoient un code d'erreur. Les données écrites peuvent avoir n'importe quelle valeur (sauf zéro) pour réaliser l'action souhaitée. Le *Master Station* considère que toutes les écritures concernent des registres, même lorsqu'une commande avec un code fonction de bobine est utilisée.

BLOC 0 - Données en écriture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 05, 15, 06 ou 16)	Emplacement du registre
Paramètre 3 - Reconfiguration de la boucle Données = toute valeur non nulle pour reconfigurer	3
Paramètre 4 - Permutation de l'unité principale à l'unité redondante et vice versa * Données = toute valeur non nulle pour permuter	4
Paramètre 5 - Acceptation de l'alarme Données = toute valeur non nulle pour accepter	5
Paramètre 6 - Envoi d'une commande ESD sur la boucle Données = toute valeur non nulle pour envoyer la commande ESD	6

BLOC 31 - Données en écriture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 05, 15, 06 ou 16)	Emplacement du registre
Paramètre 7 - Démarrage du téléchargement des données du décodeur (FCU) Données = toute valeur non nulle pour démarrer le téléchargement	255

Toute tentative de lecture de ces emplacements ne renverra que des données en lecture seule et ne donnera pas de valeur pour ces emplacements.

* L'écriture d'une commande dans le paramètre 4 n'est possible qu'avec un *Master Station* redondant.

10.6 Base de données des décodeurs (FCU)

Les données du système sont organisées en blocs et en paramètres correspondant à des fonctions ou des activités spécifiques au sein des décodeurs (FCU) sur la boucle de courant (par exemple : entrées numériques, alarmes, contrôle de position). Chaque décodeur (FCU) supporte jusqu'à 32 blocs, chaque bloc contenant huit paramètres de 16 bits. Ces blocs ne contiennent pas tous des données pertinentes. Le *Master Station* gère la base de données pour tous les décodeurs (FCU) de la boucle de courant sans qu'aucune action de l'hôte ne soit nécessaire. Cette section détaille l'utilisation de ces blocs et de ces paramètres dans le transfert de données entre le *Master Station* et l'hôte.

Dans la base de données des décodeurs (FCU), certaines zones sont limitées à la lecture seule (RO), d'autres à l'écriture seule (WO) et certaines permettent la lecture et l'écriture (R/W).

Il est permis d'utiliser le code fonction 02 pour les lectures d'un mot (ou de plusieurs mots) ou le code fonction 04 pour les lectures de registres (ou de registres multiples) pour toutes les données de la base de données. Il est courant d'utiliser des lectures de registres lorsque les données représentent des valeurs analogiques. Un groupe de 16 bits dans un paramètre peut être lu comme un registre.

Lors de l'écriture de données, tous les emplacements sont traités comme des registres. Les codes fonctions 05, 15, 06 ou 16 peuvent être utilisés, et l'emplacement où les données sont écrites représente toujours l'emplacement du registre. Pour les sorties de relais, les données pour désactiver un relais sont toujours 0000h et toute valeur non nulle activera le relais. Par exemple, les valeurs 0001h, FF00h ou 00FFh alimenteront toutes le relais.

Les registres sont transmis avec le bit de poids fort en premier.

- **Entrées numériques**

Chaque décodeur (FCU) a des entrées numériques directes via la motorisation connectée et leur statut est indiqué dans le bloc d'entrée numérique (bloc 2 paramètre 0). Le bloc d'entrée numérique contient également une indication des alarmes présentes dans le bloc d'alarme.

- **Bloc d'alarme**

Le bloc d'alarme rassemble des données sur les alarmes directement reliées au décodeur (FCU) ou dérivées de manière logique du statut de toutes les entrées. Ces bits de données d'alarmes sont verrouillés individuellement par le *Master Station* et ils ne reprendront pas leur état normal tant que l'origine de l'alarme n'aura pas été corrigée et que l'alarme n'aura pas été lue et acceptée par l'hôte.

- **Entrée analogique et position**

Le décodeur (FCU) ne rapporte les valeurs analogiques ou les valeurs de position au *Master Station* que lorsque la mesure dépasse le paramètre de variation d'un chiffre, ou que le délai de mise à jour a expiré. Ces paramètres se règlent localement dans le décodeur (FCU) et sont inclus dans le système pour garantir que les rapports analogiques ne se produisent que lorsque cela s'avère nécessaire. L'hôte a accès à la dernière valeur analogique rapportée dans le *Master Station*.

- **Sorties**

Le *Master Station* transfère directement les sorties numériques et analogiques de l'ordinateur hôte au décodeur (FCU) connecté. Il n'y a pas de registres contenant des données de sortie dans le *Master Station* lui-même.

- **Types de décodeurs (FCU) disponibles**

Gamme IQ	Motorisations IQ et IQT
Gamme CK	Motorisations CK Atronik et CK Centronik
INTEGRAL	Commande intégrée à la motorisation utilisée pour les produits plus anciens, c'est-à-dire les gammes A, AQ et Q
GPFCU (GP)	Version à usage général des GPFCU
GPFCU (Act)	Version à commande d'actionnement des GPFCU
IQ analogique	Carte d'entrée analogique pour la gamme IQ uniquement
EH	Actionneur EH
SI	Actionneur SI
CVA	Motorisation CVL ou CVQ
CMA	Motorisation CMA
ROMpak	Motorisation ROMpak

- **Légende des symboles utilisés**

RO	Lecture seule
R/W	Lecture/écriture
WO	Écriture seule
Y	Élément supporté par ce type de décodeur (FCU)
R	Réservé à une utilisation interne ou future
Case vide	Une entrée vide indique que l'élément n'est pas supporté par ce type de décodeur (FCU). Les lectures de cet élément renvoient généralement zéro.
Emplacement du registre	Le nombre décimal du registre pour l'adresse des décodeurs (FCU) 1, 2 et 60, pour le paramètre indiqué.
Emplacement du mot	Le nombre décimal du bit de mot pour l'adresse des décodeurs (FCU) 1, 2 et 60, pour le paramètre et le bit indiqués.

10.6.1 Emplacements de la base de données des décodeurs (FCU)

Lecture Écriture	Type de FCU									Emplacement des données			
	Gamme IQ, Gamme CK	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique	FCU 1	FCU 2	à	FCU 60	

Bloc 0 - Bloc du type de décodeur (FCU)

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0 - 7	RO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	256	257	-	735

Bloc 1 - Bloc du décodeur (FCU)

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	736	737	-	1215

Bloc 2 - Bloc d'entrée numérique

(accessible avec le code fonction Modbus 02, 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1216	1217	-	1275

										Emplacement du mot			
Bit 0	RO	AUX 1	R (AUX1*)	DIN 1	R	R	AUX 1	R	R	1920	1936	-	2864
Bit 1	RO	AUX 2	R (AUX2*)	DIN 2	R	BAKPWR	AUX 2	R	R	1921	1937	-	2865
Bit 2	RO	OAS	OAS	DIN 3	OAS	OAS	OAS	OAS	R	1922	1938	-	2866
Bit 3	RO	CAS	CAS	DIN 4	CAS	CAS	CAS	CAS	R	1923	1939	-	2867
Bit 4	RO	STOP	STOP	DIN 5	STOP	STOP	STOP	R	R	1924	1940	-	2868
Bit 5	RO	MOVE	MRUN	DIN 6	MRUN	MOVE	Travelling	MOVE	R	1925	1941	-	2869
Bit 6	RO	MRO	MRO	DIN 7	MRO	TRO	TRO	R	R	1926	1942	-	2870
Bit 7	RO	MRC	MRC	DIN 8	MRC	TRC	TRC	R	R	1927	1943	-	2871
Bit 8	RO	AUX 3	EXT (AUX3*)	R	EXT	R	AUX 3	R	R	1928	1944	-	2872
Bit 9	RO	AUX 4	R (AUX4*)	R	R	R	AUX 4	R	R	1929	1945	-	2873
Bit 10	RO	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	1930	1946	-	2874
Bit 11	RO	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	1931	1947	-	2875
Bit 12	RO	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	1932	1948	-	2876
Bit 13	RO	BATT	R	R	R	BAKBATT	R	R	R	1933	1949	-	2877
Bit 14	RO	Remote**	R	R	R	R	R	R	R	1934	1950	-	2878
Bit 15	RO	R	R	R	R	R	R	R	R	1935	1951	-	2879

										Emplacement du registre			
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	1276	1277	-	1695

Légende des indications des entrées numériques:

- AUX 1-4 - Entrées Auxiliaires 1-4
- OAS - Contact de fin de course d'ouverture
- CAS - Contact de fin de course de fermeture
- STOP - Motorisation arrêtée à mi-course
- MOVE - Vanne IQ/IQT en mouvement
- MRUN - Moteur en marche
- MRO - Moteur en marche dans le sens de l'ouverture
- MRC - Moteur en marche dans le sens de la fermeture
- Travelling - Déplacement de la motorisation
- BAKPWR - Sous pile de secours

- TRO - Déplacement dans le sens de l'ouverture
- TRC - Déplacement dans le sens de la fermeture
- DIN 1-8 - Entrées numériques 1 à 8
- EXT - Entrée de contact externe
- LBON - Bouclage activé
- NALM - Indication de nouvelle alarme
- ALARM - Toute alarme présente sur ce décodeur (FCU)
- BATT - Indication de pile faible
- Remote - Mode à distance sélectionné
- BAKBATT - Indication de pile de secours faible

Note : Lors de l'utilisation du décodeur à usage général GPFCU (GP) pour le contrôle de la pompe, la configuration suivante est utilisée:

- DIN1 - Correspond au Moniteur2
- DIN2 - Correspond au Moniteur3
- DIN3 - Correspond au fonctionnement du moteur
- DIN4 - Non attribuée
- DIN5 - Correspond à l'arrêt du moteur
- DIN6 - Correspond au Moniteur1
- DIN 7 & 8 - Non attribuées

toutes les autres affectations sont les mêmes

Notes: (AUXn*) ROMpak uniquement, ** Gamme IQ de 3e génération uniquement

Lecture Écriture	Type de FCU									Emplacement des données			
	Gamme IQ, Gamme CK	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique	FCU 1	FCU 2	à	FCU 60	

Bloc 3 - Bloc d'alarme

(accessible avec le code fonction Modbus 02, 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1696	1697	-	1755
										Emplacement du mot			
Bit 0	RO	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	R	MEMF	2880	2896	-	3824
Bit 1	RO	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	2881	2897	-	3825
Bit 2	RO	LOCAL	CNA	R	CNA	LOCAL	LOCAL	LOCAL	R	2882	2898	-	3826
Bit 3	RO	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	2883	2899	-	3827
Bit 4	RO	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	2884	2900	-	3828
Bit 5	RO	MREL	MREL	R	MREL	MREL	MREL	MREL	R	2885	2901	-	3829
Bit 6	RO	THERM	THERM	R	THERM	THERM	FAULT	R	R	2886	2902	-	3830
Bit 7	RO	LSTOP	LSTOP	R	LSTOP	LSTOP	LSTOP	LSTOP	R	2887	2903	-	3831
Bit 8	RO	SFAIL	SFAIL	R	SFAIL	SFAIL	SFAIL	SFAIL	R	2888	2904	-	3832
Bit 9	RO	VOBS	VOBS	R	VOBS	VOBS	VOBS	VOBS	R	2889	2905	-	3833
Bit 10	RO	VJAM	VJAM	R	VJAM	VJAM	VJAM	R	R	2890	2906	-	3834
Bit 11	RO	AUXOR	MOP	R	MOP	R	AUXOR	R	R	2891	2907	-	3835
Bit 12	RO	VTT	MCL	R	MCL	RL	VTT	R	R	2892	2908	-	3836
Bit 13	RO	R	MOPG	R	MOPG	R	R	R	R	2893	2909	-	3837
Bit 14	RO	MMOVE	MCLG	R	MCLG	MMOVE	MMOVE	R	R	2894	2910	-	3838
Bit 15	RO	EOT	EOT	R	EOT	EOT	EOT	R	R	2895	2911	-	3839
										Emplacement du registre			
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	1756	1757	-	2175

Légende des indications des alarmes:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| MEMF - Défaillance RAM/ROM | MREL - Relais de surveillance | MOP - Ouverture manuelle |
| COMMS - Échec de communication | THERM - Déclenchement du thermostat | MCL - Fermeture manuelle |
| LOCAL - Motorisation non commandée à distance | LSTOP - Arrêt local actionné | MOPG - Ouverture manuelle en cours |
| CNA - Commande non disponible | SFAIL - Échec de démarrage/arrêt | MCLG - Fermeture manuelle en cours |
| POWR - Réinitialisation de l'alimentation | VOBS - Vanne obstruée | EOT - Moteur en fin de course |
| WDOG - Échec du watchdog (chien de garde) | VJAM - Vanne bloquée | FAULT - Relais de défaillance, toute défaillance présente |
| | MMOVE - Mouvement manuel de la vanne | |

Bloc 4 - Bloc d'entrée analogique - Indication de position de la vanne

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Para' 0 (MV)	RO	Y	Y	R	Y	Y	Y	Y	R	2176	2177	-	2235
Gamme MV: avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = position 100% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = position 100%													
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	2236	2237	-	2655

Bloc 5 - Bloc de contrôle de position - Position souhaitée de la vanne

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04, écritures avec le code fonction 06 ou 16)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	-	R	R	R	R	R	R	R	R	2656	2657	-	2715
Para' 1 (DV)	RW	Y	Y	R	Y	Y	Y	Y	R	2716	2717	-	2775
Gamme DV: avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = Position souhaitée 100% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = Position souhaitée 100%													
Paramètre 2 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	2776	2777	-	3135

Lecture Écriture	Type de FCU									Emplacement des données			
	Gamme IQ, Gamme CK	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique	FCU 1	FCU 2	à	FCU 60	

**Bloc 6 - Bloc de sortie numérique
(accessible avec le code fonction Modbus 01, 03 ou 04)**

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	R	R	Y	R	R	R	R	R	3136	3137	-	3195
										Emplacement du mot			
Bit 0	RO	-	-	RLY4	-	-	-	-	-	5760	5776	-	6704
Bit 1	RO	-	-	RLY1	-	-	-	-	-	5761	5777	-	6705
Bit 2	RO	-	-	RLY3	-	-	-	-	-	5762	5778	-	6706
Bit 3	RO	-	-	RLY2	-	-	-	-	-	5763	5779	-	6707
Bit 4	RO	-	-	0	-	-	-	-	-	5764	5780	-	6708
Bit 5	RO	-	-	0	-	-	-	-	-	5765	5781	-	6709
Bit 6	RO	-	-	0	-	-	-	-	-	5766	5782	-	6710
Bit 7	RO	-	-	ACT (1)	-	-	-	-	-	5767	5783	-	6711
Bit 8 to 15	-	-	-	R	-	-	-	-	-	5768-75	5784-91	-	6712-19

(accessible avec le code fonction Modbus 01, 03 ou 04, écritures avec le code fonction 05, 15, 06 ou 16)

										Emplacement du registre			
Paramètre 1 - Ouverture	R/W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	3196	3197	-	3255
Ouverture (relais 2): 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 2 - Arrêt	R/W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	3256	3257	-	3315
Arrêt (relais 3): 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 3 - Fermeture	R/W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	3316	3317	-	3375
Fermeture (relais 1): 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 4 - ESD	R/W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	3376	3377	-	3435
ESD (relais 4): 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 5 - Test de course partielle	R/W	Y (note 1)	N	N	N	N	N	N	N	3436	3437	-	3495
Test de course partielle: 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 6 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	N	3496	3497	-	3615

(1) Légende : ACT = Action du relais, 0 = Temporaire, 1 = Maintenu

Notes: Course partielle uniquement IQ3 et CK, version logicielle V209 ou version plus récente.

La lecture des registres d'ouverture et de fermeture permet de rapporter l'état de la limite de la motorisation lorsqu'elle est activée dans le *Master Station*.

**Bloc 7 - Bloc d'entrée impulsionnelle
(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)**

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	-	-	-	Y	-	-	-	-	3616	3617	-	3675
Plage: 0x0000 à 0x270F = valeur comptée													
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	3676	3677	-	4095

Lecture Écriture	Type de FCU									Emplacement des données			
	Gamme IQ, Gamme CK	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique	FCU 1	FCU 2	à	FCU 60	

Bloc 8 - Fonctionnement des sorties numériques

(accessible avec le code fonction Modbus 01, 03 ou 04, écritures avec le code fonction 05, 15, 06 ou 16)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	-	R	R	R	R	R	R	R	R	4096	4097	-	4155
Paramètre 1 -	R/W	Y	R	R	R	R	R	R	R	4156	4157	-	4215
Sortie numérique 1: 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 2 -	R/W	Y	R	R	R	R	R	R	R	4216	4217	-	4275
Sortie numérique 2: 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 3 -	R/W	Y	R	R	R	R	R	R	R	4276	4277	-	4335
Sortie numérique 3: 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 4 -	R/W	Y	R	R	R	R	R	R	R	4336	4337	-	4395
Sortie numérique 4: 0x0000 = Mise hors tension 0xFF00 ou toute valeur non nulle = Alimentation du relais													
Paramètre 5-7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	4396	4397	-	4575

Note : Cette fonction n'est disponible qu'avec un relais supplémentaire ou une carte d'entrée/sortie numérique.

Bloc 9 - Bloc d'entrée analogique 1 de 12 bits

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	Y(note1)-	-	Y	-	-	-	-	Y	4576	4577	-	4635
Plage d'entrée analogique 1: avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = 100% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = 100%													
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	4636	4637	-	5055

Bloc 10 - Bloc d'entrée analogique 2 de 12 bits

(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	RO	Y(note1)-	-	Y	-	-	-	-	Y	5056	5057	-	5115
Plage d'entrée analogique 2: avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = 100% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = 100%													
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	5116	5117	-	5535

Bloc 11 - Bloc de sortie analogique de 12 bits

(accessible avec le code fonction Modbus 03, 04, 06 ou 16)

										Emplacement du registre			
Paramètre 0	R/W	-	-	Y	-	-	-	-	-	5536	5537	-	5595
Plage de sortie analogique: avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = 100% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = 100%													
Paramètre 1 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	5596	5597	-	6015

Note 1 : IQ3 uniquement, version logicielle V209 ou version plus récente et cartes d'entrées analogiques supplémentaires, une carte par entrée analogique est requise.

Lecture Écriture	Type de FCU									Emplacement des données			
	Gamme IQ, Gamme CK	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique	FCU 1	FCU 2	à	FCU 60	

Bloc 12 - Historique des profils de couple - Sens d'ouverture
(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

Emplacement du registre

8 valeurs de couple (pour la pression EH/SI) liées à la position de la vanne pendant la course de la vanne. Les positions 0 et 100% ne sont pas utilisées, car elles peuvent être réglées sur le couple maximal pour les vannes à siège. Les lectures de couple sont disponibles pour les positions 6%, 19%, 31%, 44%, 56%, 69%, 81% et 94%. Les paramètres 1 à 7 contiennent ces données pour le sens d'OUVERTURE de la course - notez que ces données ne sont mises à jour que si une course complète de la vanne est effectuée et qu'elles indiquent le dernier profil.

Elles sont classées ainsi: avec le **protocole générique** 0x0000 = 0% du couple nominal, 0x7FFF = 120% du couple nominal
Avec le **protocole EPLCG**, 0x0000 = 0% du couple nominal, 0x0FFF = 120% du couple nominal

Para' 0 - 6%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6016	6017	-	6075
Para' 1 - 19%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6076	6077	-	6135
Para' 2 - 31%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6136	6137	-	6195
Para' 3 - 44%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6196	6197	-	6255
Para' 4 - 56%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6256	6257	-	6315
Para' 5 - 69%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6316	6317	-	6375
Para' 6 - 81%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6376	6377	-	6435
Para' 7 - 94%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6436	6437	-	6495

Note : Les motorisations CK doivent inclure un DSM (mécanisme de commutation numérique) pour enregistrer le couple intermédiaire.

Bloc 13 - Historique des profils de couple - Sens de fermeture
(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

Emplacement du registre

8 valeurs de couple (pour la pression EH/SI) liées à la position de la vanne pendant la course de la vanne. Les positions 0 et 100% ne sont pas utilisées, car elles peuvent être réglées sur le couple maximal pour les vannes à siège. Les lectures de couple sont disponibles pour les positions 6%, 19%, 31%, 44%, 56%, 69%, 81% et 94%. Les paramètres 1 à 7 contiennent ces données pour le sens de FERMETURE de la course - notez que ces données ne sont mises à jour que si une course complète de la vanne est effectuée et qu'elles indiquent le dernier profil.

Elles sont classées ainsi: avec le **protocole générique** 0x0000 = 0% du couple nominal, 0x7FFF = 120% du couple nominal
Avec le **protocole EPLCG**, 0x0000 = 0% du couple nominal, 0x0FFF = 120% du couple nominal

Para' 0 - 6%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6496	6497	-	6555
Para' 1 - 19%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6556	6557	-	6615
Para' 2 - 31%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6616	6617	-	6675
Para' 3 - 44%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6676	6677	-	6735
Para' 4 - 56%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6736	6737	-	6795
Para' 5 - 69%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6796	6797	-	6855
Para' 6 - 81%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6856	6857	-	6915
Para' 7 - 94%	RO	Y	-	-	-	Y	Y	-	-	6916	6917	-	6975

Note : Les motorisations CK doivent inclure un DSM (mécanisme de commutation numérique) pour enregistrer le couple intermédiaire.

Bloc 14 - Couple instantané
(accessible avec le code fonction Modbus 03 ou 04)

Emplacement du registre

Paramètre 0	RO	Y	-	-	-	Y	Y	Y	-	6976	6977	-	7035
Couple instantané : avec le protocole générique , 0x0000 = 0%, 0x7FFF = 120% Avec le protocole EPLCG , 0x0000 = 0%, 0x0FFF = 120% Pour les actionneurs EH/SI, cette valeur représente la pression.													
Paramètre 1 - 3	-	R	R	R	R	R	R	R	R	7036	7034	-	7215
Paramètre 4	RO	Y	-	-	-	Y	Y	Y	-	7216	7217	-	7275
Compteurs de profil de couple Bits de données 8-15 = Compte de profils de couple d'ouverture Bits de données 0-7 = Compte de profils de couple de fermeture													
Paramètre 5 - 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	7276	7277	-	7455

Note : Les motorisations CK doivent inclure un DSM (mécanisme de commutation numérique) pour enregistrer le couple intermédiaire.

Bloc 15 à 31 - Réserve

Emplacement du registre

Bloc 15 Para 0 - Bloc 31 Para 7	-	R	R	R	R	R	R	R	R	7456	7457	-	15615
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	-------

10.7 Exemples de messages Modbus

Des exemples sont inclus ici pour clarifier l'utilisation du protocole Modbus. Ces exemples partent du principe que l'adresse de base du *Master Station* est 01. **Toutes les données des tableaux de messages sont en hexadécimal.**

Les emplacements de registres et les emplacements de mots calculés avec les formules précédentes ont tous un point de départ de 0 (zéro), donc l'emplacement du message Modbus est le même que celui calculé avec ces formules.

10.7.1 Lire le statut du *Master Station*

Bloc 0 paramètre 0 du *Master Station*. L'emplacement du registre est 0000 (décimal) et il peut être lu avec le code fonction 03. Les emplacements des mots sont 0000-0015 (décimal) et peuvent être lus avec le code fonction 01.

Utilisation du code fonction 01:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de mot	Nombre de mots	Contrôle CRC
01	01	00 00	00 10	CRC

Utilisation du code fonction 03:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Nombre de registres	Contrôle CRC
01	03	00 00	00 01	CRC

10.7.2 Écriture de l'acceptation d'alarme du *Master Station*

Bloc 0 paramètre 5 du *Master Station*, emplacement 0005 (décimal). Identifié comme une instruction d'écriture par le code fonction utilisé, qui peut être 05, 15, 06 ou 16. Les données écrites peuvent avoir n'importe quelle valeur, excepté zéro, pour que l'alarme soit acceptée. Il n'est pas nécessaire d'annuler l'acceptation avec une écriture nulle.

Utilisation du code fonction 05:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de bobine	Données	Contrôle CRC
01	05	00 05	FF 00	CRC

Utilisation du code fonction 16: (le multiple est 1)

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Quantité	Nombre d'octets	Données	Contrôle CRC
01	10	00 05	00 01	02	FF 00	CRC

10.7.3 Lire le statut numérique du décodeur (FCU) 12

Le statut numérique du décodeur (FCU) est dans le bloc 2, paramètre 0. Pour le décodeur (FCU) 12, l'emplacement du registre est 1227 (= 0x04CB) décimal, ou les emplacements de mots de 2096 à 2111 (= 0x0830 à 0x083F) décimaux. Les données peuvent être lues avec le code fonction 02 ou 04.

Utilisation du code fonction 02:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de mot	Nombre de mots	Contrôle CRC
01	02	08 30	00 10	CRC

Utilisation du code fonction 04:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Nombre de registres	Contrôle CRC
01	04	04 CB	00 01	CRC

10.7.4 Lire le statut numérique du décodeur (FCU) 62

Le décodeur (FCU) 62 se trouve dans la base d'adresse Modbus + 1 = 02, car il est au-delà du numéro 60. Les données se trouvent dans le bloc 2, paramètre 0. Pour le décodeur (FCU) 62, l'emplacement du registre est 1217 (= 0x04C1) décimal et les emplacements de mots de 1936 à 1951 (= 0x0790 à 0x079F) décimaux.

Utilisation du code fonction 02:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de mot	Nombre de mots	Contrôle CRC
02	02	07 90	00 10	CRC

Utilisation du code fonction 04:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Nombre de registres	Contrôle CRC
02	04	04 C1	00 01	CRC

10.7.5 Lire le statut numérique à partir du décodeur (FCU) 60, adresses 121 à 180

Adresse Modbus = base + 2 = 03. Les données se trouvent dans le bloc 2, paramètre 0. Les données du décodeur (FCU) 1 commencent dans le registre 1216 (= 0x04C0) décimal.

Utilisation du code fonction 04:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Nombre de registres	Contrôle CRC
03	04	04 C0	00 3C	CRC

10.7.6 Activer la commande du relais d'OUVERTURE décodeur (FCU) 4

Le relais d'ouverture du décodeur (FCU) 4 est situé dans le bloc 6 paramètre 1, emplacement du registre 3199 (= 0x0C7F) décimal. Le code fonction 05 ou 06 peut être utilisé, mais l'emplacement d'écriture est toujours le numéro **du registre**.

Utilisation du code fonction 05:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse	Données	Contrôle CRC
01	05	0C 7F	FF 00	CRC

Utilisation du code fonction 06:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse	Données	Contrôle CRC
01	06	0C 7F	FF 00	CRC

10.7.7 Écrire la position de vanne souhaitée pour le décodeur (FCU) 26 à 50%

Les données pour la position de vanne souhaitée sont écrites dans le bloc 5 paramètre 1, registre 2741 (= 0x0AB5) décimal pour le décodeur (FCU) 26.

Avec le **protocole générique** 50% correspond à 0x3FFF et avec le **protocole EPLCG**, 50% correspond à 0x07FF.

Utilisation du code fonction 06 et du **protocole générique**

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse	Données	Contrôle CRC
01	06	0A B5	3F FF	CRC

Utilisation du code fonction 06 et du **protocole EPLCG**

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse	Données	Contrôle CRC
01	06	0A B5	07 FF	CRC

Cette section décrit les deux protocoles qui regroupent les données des décodeurs (FCU) de la manière la plus concise. Cela permet au système hôte de minimiser le trafic de données vers et depuis le *Master Station*. Les tableaux donnent les emplacements des registres et les emplacements des mots dans le *Master Station* à partir desquels les données peuvent être lues.

Le protocole Yokogawa est recommandé lors de l'interfaçage entre un *Master Station* et une carte d'interface Yokogawa Centum CS et ACM11, une carte Centum XL, une passerelle EFCD et des cartes RS4, ou un système similaire permettant le regroupement de données. Le protocole a été testé par Yokogawa au Japon, aux Pays-Bas et à Singapour et s'est révélé efficace pour connecter les systèmes *Pakscan* et Yokogawa ensemble. Le protocole permet d'utiliser une plaque standard SI22 Yokogawa pour les écrans associés aux vannes motorisées.

Le protocole Honeywell SI est recommandé pour la connexion entre le *Master Station* et la passerelle Honeywell SI. Honeywell a testé et approuvé la version SI pour connecter le système *Pakscan* à un TDC 3000 Honeywell avec un gestionnaire de processus avancé et une passerelle série, ou un système similaire permettant le regroupement de données.

Sélectionnez Yokogawa pour la configuration Yokogawa de la base de données ou Honeywell SI pour la version SI de la base de données. La différence entre ces deux options concerne uniquement la mise à l'échelle des données analogiques. Yokogawa utilise le complément à deux 16 bits et Honeywell SI utilise une valeur entière dans le registre. Tous les emplacements des données sont identiques. Veillez à sélectionner le bon protocole pour l'application concernée.

Le *Master Station* répond en tant qu'esclave Modbus aux messages de l'hôte. Chaque *Master Station* répond à une seule adresse Modbus. Les ports série peuvent utiliser des bases de données différentes, tandis que les deux ports Ethernet doivent utiliser la même base de données et le même protocole.

Le *Master Station* gère une base de données incluant tous les décodeurs (FCU) connectés. L'hôte lit ces données sans avoir besoin d'accéder directement aux décodeurs (FCU). Le *Master Station* joue le rôle de concentrateur de données et de convertisseur de protocole tandis que les modules complémentaires de terrain sont les maîtres du réseau de terrain. Dans les décodeurs (FCU), les données sont organisées en blocs. Les emplacements de la base de données répertoriés dans cette section sont les espaces à partir desquels et vers lesquels ces données sont déplacées.

11.1 Adresse de l'unité Modbus

Le premier octet de toutes les trames de message Modbus est l'octet d'adresse Modbus. Modbus supporte 248 adresses, dont la valeur 0 est toujours attribuée aux messages de diffusion générale. Cela laisse 247 adresses pouvant être utilisées par les dispositifs connectés sur la liaison de données Modbus.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre ou de mot	Nombre de registres ou de bits	Champ de données	Contrôle CRC
8 bits	8 bits	16 bits	16 bits	N bits	16 bits

Fig 11.1.1: Format de transaction Modbus




Fig 11.1.2: Structure d'adresse de l'unité Modbus - Protocole Yokogawa et Honeywell SI

Chaque module *Pakscan* Classic occupe une seule adresse Modbus dans laquelle se trouvent toutes les données le concernant et concernant les décodeurs (FCU) connectés. Les requêtes de lecture Modbus renvoient les données des décodeurs (FCU) de la base de données dans le *Master Station* approprié. Les requêtes d'écriture Modbus sont traduites en commandes d'écriture *Pakscan* qui sont envoyées au décodeur (FCU) concerné.

Adresse Modbus	Master Station répondant	Interprétation
0	Tous	Diffusion Modbus
1	1	Accès à la base de données
2	2	Accès à la base de données
247	247	Accès à la base de données

Fig 11.1.3: Adressage Modbus pour les Master Stations

11.2 Codes fonctions Modbus

Les détails des formats de requête et de réponse sont fournis dans le guide de référence Modbus. La section suivante concerne la manière dont le *Master Station* interprète les commandes.

Code fonction	Nom Modbus	Adresse
01	Lire le statut de la bobine	Mot
02	Lire le statut des entrées	Mot
03	Lire les registres d'exploitation	Registre
04	Lire les registres d'entrée	Registre
05	Forcer une seule bobine	Mot
06	Prédéfinir un registre unique	Registre
08	Test de diagnostic du bouclage	
15	Forcer plusieurs bobines	Mot
16	Prédéfinir plusieurs registres	Registre

Code d'erreur	Signification
01	Code fonction erroné ou longueur du message incorrecte
02	Adresse de données erronée (adresse de registre non valide)
03	Valeur de données erronée
06	Dispositif esclave occupé

Fig 11.2.1: Codes fonctions et codes d'erreur Modbus

Dans le *Master Station*, chaque port de communication série possède sa propre base de données et les deux ports Ethernet partagent la même base de données. Toutes les commandes de lecture de données ont accès à ces bases de données.

- **Code fonction 01 - Lire les requêtes de statut des bobines**

Lorsque la passerelle est configurée pour lire les données des bobines d'ouverture ou de fermeture, par exemple avant d'écrire des données, cela est autorisé par le *Master Station*. Cependant, les bobines n'existent pas physiquement et les données lues par l'hôte concernent le statut actuel du contact de fin de course d'ouverture et de fermeture de la motorisation (OAS pour une commande d'ouverture et CAS pour une commande de fermeture). Ces signaux peuvent ne pas refléter l'état de la bobine de commande. Par exemple, la motorisation peut avoir été ouverte par une commande du système envoyée à la bobine d'ouverture, puis fermée manuellement. La bobine d'ouverture devrait être active, mais la motorisation indique plutôt que la bobine de fermeture est active puisque la commande CAS est présente, et que la bobine d'ouverture est inactive. De plus, pour la commande des motorisations, tous les signaux d'écriture deviennent des sorties impulsives au niveau du décodeur (FCU) et la motorisation répond à ces commandes impulsives elle-même.

- **Code fonction 02 - Lire les requêtes de statut des entrées**

Toutes les données de statut des entrées dans le *Master Station* peuvent être lues avec un code 02 de lecture de la requête. Les données renvoyées seront valides pour les emplacements de mots choisis.

- **Code fonction 03 - Lire les requêtes des registres d'exploitation**

Les registres d'exploitation sont utilisés pour l'emplacement des registres de sortie. Dans le cas des systèmes *Pakscan*, ces registres de sortie sont utilisés pour positionner une vanne ou pour régler une sortie analogique. Lorsque la passerelle est configurée pour lire les données dans un registre d'exploitation, par exemple avant d'écrire des données, cela est autorisé par le *Master Station*. Cependant, les données lues par l'hôte peuvent ne pas être vraies.

Dans le cas de la lecture de l'état d'un registre de sortie (d'exploitation), le *Master Station* peut ne pas refléter directement la position actuelle du décodeur (FCU) ou de la motorisation connectée, car la motorisation peut avoir été déplacée manuellement ou par une commande numérique depuis la dernière transmission de la position analogique. Les données lues peuvent ne pas être valides, bien qu'il s'agisse du dernier état écrit.

- **Code fonction 04 - Lire les requêtes des registres d'entrée**

Toutes les données des registres dans le *Master Station* peuvent être lues avec un code 04 de lecture de la requête. Les données renvoyées seront valides pour les emplacements de mots choisis.

- **Code fonction 05 et 06 - Forcer une seule bobine, prédéfinir un registre unique**

Si une requête d'écriture concerne une bobine ou un registre associé au *Master Station*, les données seront écrites directement dans cette bobine ou ce registre.

Si la requête d'écriture concerne une bobine ou un registre associé à un décodeur (FCU), alors les informations contenues dans le message seront traduites en une commande qu'un décodeur (FCU) peut comprendre. La commande est ensuite envoyée au décodeur (FCU) sur le réseau de la boucle de courant. La vitesse à laquelle les instructions sont envoyées ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle elles peuvent être envoyées aux décodeurs (FCU).

La séquence d'événements est la suivante:

- (1) - Commande d'écriture reçue par le *Master Station*
- (2) - Réponse renvoyée à l'hôte
- (3) - Message d'écriture envoyé au décodeur (FCU)

Une réponse positive à l'hôte signifie que la requête a été reçue correctement, que la longueur du message est acceptable et que le décodeur (FCU) de destination est disponible. Cela ne signifie pas que l'écriture dans le décodeur (FCU) a été effectuée. La confirmation d'une écriture réussie se produit quelque temps plus tard lorsque de nouvelles données sont rapportées dans la base de données principale.

Dans le cas du module complémentaire de la boucle de courant, si les commandes sont écrites à un rythme trop élevé, le réseau ne pourra pas collecter de données à partir des décodeurs (FCU) et le système ralentira. Le filtre de commande offre une certaine protection contre la fréquence trop élevée des commandes d'écriture. Cela fait en sorte que le système ignore les commandes en double vers le même décodeur (FCU) si la commande en double est envoyée dans le délai défini dans le filtre.

- **Code fonction 08 - Test de diagnostic de bouclage**

Le test de bouclage a pour but de vérifier le système de communication entre le *Master Station* et la passerelle. Le *Master Station* supporte ce test lorsqu'il est utilisé avec le code de diagnostic 00, Renvoi des données de requête. Aucun autre code de test de diagnostic n'est supporté.

- **Code fonction 08 Sous-code 02 - Renvoyer le registre de diagnostic**

Le but de cette fonction est de renvoyer des informations sur le statut des côtés du *Master Station*; quel côté est l'unité principale en contrôle et quelle unité est l'unité de réserve. Le registre de données renvoyées est décodé de la manière suivante:

Registre	Valeur
Octet de poids faible - Côté droit	0 = Inconnu
	1 = Réserve et OK ou alarme
	3 = Principal et alarme
	4 = Principal et OK
Octet de poids fort - Côté gauche	0 = Inconnu
	1 = Réserve et OK ou alarme
	3 = Principal et alarme
	4 = Principal et OK

- **Code 15 et 16 - Forcer plusieurs bobines, prédéfinir plusieurs registres**

Si une requête d'écriture concerne des bobines ou des registres associés au *Master Station*, les données seront écrites directement dans ces bobines ou ces registres.

Si la requête d'écriture concerne des bobines ou des registres associés à un décodeur (FCU), alors les informations contenues dans le message seront traduites en une commande qu'un décodeur (FCU) peut comprendre. La commande est ensuite envoyée au décodeur (FCU) sur le réseau de la boucle de courant. Le *Master Station* peut accepter un message d'écriture multiple à transaction unique contenant des informations à écrire dans un maximum de 123 registres. Ces instructions sont ensuite transmises à une file d'attente pour une transmission ultérieure sur le réseau de la boucle de courant. La vitesse à laquelle les instructions sont envoyées ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle elles peuvent être envoyées aux décodeurs (FCU).

Si les commandes sont écrites à un rythme trop élevé, le réseau de la boucle de courant ne pourra pas collecter de données à partir des décodeurs (FCU) et le système ralentira. Le filtre de commande offre une certaine protection contre la fréquence trop élevée des commandes d'écriture. Cela fait en sorte que le système ignore les commandes en double vers le même décodeur (FCU) si la commande en double est envoyée dans le délai défini dans le filtre.

Dans le cas de la commande d'une motorisation, il n'est pas nécessaire d'écrire dans une bobine pour la désactiver, car la sortie est toujours traitée comme une impulsion. La commande du DCS doit être réglée pour que les sorties soient de type impulsionnel. Si cela n'est pas fait, la communication sur le réseau de la boucle de courant transmettra des commandes inutiles pour désactiver des bobines déjà désactivées.

- **Codes d'erreur 01, 02, 03, 06 et 0A**

Le code d'erreur 01 sera présenté à l'hôte si le code fonction dans le message de données n'est pas l'un de ceux supportés par le *Master Station*, ou si la longueur du message est incorrecte.

Le code d'erreur 02 sera présenté à l'hôte si l'adresse de données est incorrecte, ou si la commande d'écriture est une commande d'écriture multiple (code 15 ou 16) où le nombre de bobines ou de registres dépasse la quantité tolérée.

Le code d'erreur 03 sera présenté à l'hôte si la valeur contenue dans le champ de requête est incorrecte.

Le code d'erreur 06 sera envoyé à l'hôte si le *Master Station* n'a pas suffisamment d'espace tampon pour gérer la requête d'écriture des bobines ou des registres en une seule transaction. L'espace tampon se libérera à mesure que les écritures seront émises vers la boucle et les décodeurs (FCU).

Le code d'erreur 0A sera présenté à l'hôte si le *Master Station* n'est pas disponible ou, dans le cas du TCP Modbus, si l'adresse esclave Modbus dans le message n'est pas la même que l'adresse esclave Modbus définie dans le *Master Station*.

11.3 Accès à la base de données

La base de données est accessible en utilisant la structure d'adresse Modbus et les numéros de registres ou de mots conformément à la norme Modbus. La base de données contient des informations collectées auprès des décodeurs (FCU) et ce sont les données réellement présentes dans le *Master Station*. Les transferts de données vers et depuis les décodeurs (FCU) sont sous le contrôle du module complémentaire du réseau de terrain du *Master Station*.

11.3.1 Organisation des données

La base de données comprend une série d'enregistrements organisés conformément à la documentation Modbus. Les messages avec les codes fonctions 01 à 06, 15 et 16 indiquent spécifiquement les emplacements dans la base de données qui doivent être consultés.

Codes fonctions 01, 05 et 15	font référence aux bobines 0XXXX
Code fonction 02	fait référence aux entrées de mots 1XXXX
Code fonction 04	fait référence aux registres en lecture seule 3XXXX
Codes fonctions 03, 06 et 16	font référence aux registres 4XXXX

Les bobines sont utilisées pour les sorties numériques. Le statut des sorties numériques doit être lu à partir des entrées de statut de mots et non à partir de la bobine elle-même. Les données lues à partir d'une bobine peuvent ne pas être valides.

Les registres sont utilisés pour tous les signaux à bits multiples (analogiques et compteurs). Certains sont protégés et peuvent seulement être lus. Les données lues à partir d'un registre d'exploitation avec le code 03 contiendront les dernières données écrites sur cette bobine. Elles peuvent ne pas refléter le statut réel du registre dans le décodeur (FCU).

Les données disponibles dans chaque enregistrement sont répertoriées dans les sections suivantes pour le *Master Station* et les décodeurs (FCU).

11.3.2 Requêtes d'échange de données

Les données peuvent être échangées entre l'hôte et la base de données du *Master Station* à l'aide des numéros de mots ou de registres Modbus.

11.4 Notes sur l'utilisation du protocole Modbus Yokogawa et Honeywell SI

Normalement, l'hôte Modbus est configuré pour lire de manière cyclique les données représentant les variables clés du *Master Station* et des décodeurs (FCU). Il peut le faire en utilisant le code fonction 04 de lecture de registre d'entrée et le code fonction 02 de lecture de statut de mot. De plus, la passerelle peut être configurée pour utiliser le code fonction 01 pour lire les bobines de sortie avant écriture (05) ou le code 03 pour lire les registres d'exploitation avant écriture (06).

Les numéros d'adresses de mots et de registres mentionnés dans la documentation Modbus commencent tous à 1, bien que la requête de données sur la liaison de données commence à 0. Le logiciel hôte Modbus peut devoir être configuré avec des adresses inférieures de 1 à celles répertoriées dans les tableaux suivants. Cela est dû au fait que l'hôte considère que les adresses commencent à 0 et non à 1. La méthode utilisée par la passerelle est spécifiée dans sa documentation.

Les numéros de mots et de registres répertoriés dans les tableaux commencent tous à 1, par exemple le registre 40001 serait référencé comme 0000 dans la transaction série.

La base de données est conçue pour fournir une efficacité maximale dans l'utilisation de l'espace de passerelle disponible, et la lecture d'un groupe de registres en une transaction est plus efficace que la lecture d'un registre à la fois. Le Honeywell SI, en raison de son lien avec l'APM (gestionnaire de processus avancé), peut être facilement configuré pour recueillir de multiples données dans une transaction. La passerelle Yokogawa doit être organisée pour permettre un transfert de données efficace à tout moment. Notez que les bits de mots peuvent être déplacés dans un minimum de 16 bits vers l'espace de travail de la carte.

Le *Master Station* inclut une logique d'acceptation des alarmes en ce qui concerne les alarmes des décodeurs (FCU). Les alarmes des décodeurs (FCU) sont automatiquement acceptées par le *Master Station* (afin que les décodeurs FCU puissent effacer le verrouillage de leurs alarmes) et verrouillées dans le *Master Station*. Ces alarmes doivent être lues par l'hôte puis acceptées (avec une écriture d'acceptation de l'alarme dans la bobine 32), avant d'être effacées.

11.4.1 Cycle d'analyse suggéré

L'hôte doit être configuré pour analyser les données du *Master Station* dans l'ordre suivant:

- Lire les statuts d'alarme
- Lire les statuts numériques
- Accepter les alarmes (strictement nécessaire si de nouvelles alarmes apparaissent)
- Lire les statuts analogiques (si des données analogiques doivent être lues)

D'autres commandes pour les décodeurs (FCU) peuvent être ajoutées selon les besoins.

Pour certaines applications, il peut être souhaitable d'analyser certains éléments, par exemple les données analogiques, moins fréquemment que d'autres. Ceci est parfaitement acceptable.

Dans la zone du *Master Station* de la base de données, il y a des bits d'alarmes communes pour les défaillances de la boucle, des décodeurs (FCU) et des motorisations. Ceux-ci peuvent être utilisés comme un moyen rapide de rechercher de nouvelles alarmes.

11.4.2 Écriture des bobines

Lors de l'écriture dans une bobine, le champ de données pour désactiver la bobine doit être 0x0000. Le dispositif le plus couramment connecté étant une motorisation dont l'action est contrôlée par une sortie impulsionnelle, il n'est souvent pas nécessaire de désactiver une bobine qui a été précédemment activée. La commande de sortie du DCS doit, si possible, utiliser une sortie impulsionnelle. Lors de l'écriture dans une bobine, le champ de données pour activer la bobine peut être 0xFF00 ou toute autre valeur non nulle.

11.4.3 Lecture des registres d'exploitation

Le *Master Station* supporte la lecture de données dans les registres d'exploitation. Ces données peuvent ne pas refléter avec précision l'état de la motorisation, car celle-ci aurait pu être déplacée manuellement depuis l'écriture des données. Les données sont une valeur de 16 bits en complément à 2 (0x0000 - 0x7FFF) dans le cas du protocole Yokogawa ou une valeur entière signée (0-0x0064) dans le cas du protocole Honeywell SI. Elles sont calculées à partir des valeurs réelles utilisées dans les transactions de données sur le réseau de la boucle de courant vers les décodeurs (FCU). Lors de la lecture, cette valeur peut différer d'un chiffre en raison d'une erreur d'arrondi dans le calcul. La valeur envoyée au décodeur (FCU) lors de l'écriture du registre sera exacte. Pour établir la position réelle de la vanne, le registre d'entrée correspondant à la valeur mesurée du décodeur (FCU) doit être lu.

11.4.4 Gestion des alarmes

Les ports de communication série du *Master Station* possèdent chacun leur propre base de données indépendante avec gestion des alarmes. La gestion des alarmes sur un port série ne se reflète pas sur les alarmes des autres ports série, sauf si le *Master Station* est configuré pour relier les alarmes. Les deux ports Ethernet d'un *Master Station* partagent une autre base de données indépendante avec une gestion des alarmes qui est commune aux deux ports Ethernet.

Un groupe de 16 bits de données correspondant au bloc d'alarme de chaque décodeur (FCU) est présent dans la base de données. De même, il existe des alarmes système. Celles-ci sont répertoriées dans la section 12.1.2. Ces bits de données seront tous verrouillés par le *Master Station* si des alarmes apparaissent. Le *Master Station* capturera donc les alarmes transitoires et les conservera dans sa base de données pour qu'elles soient lues par l'hôte.

Les alarmes verrouillées de ces zones de données ne seront réinitialisées qu'aux conditions suivantes. Le bit d'alarme doit être lu par l'hôte, accepté par l'hôte (cela se fait en émettant une acceptation d'alarme) et l'origine de l'alarme doit revenir à son état normal.

Voici un exemple de séquence:

Prenez le cas du thermostat d'une motorisation.

1. Le moteur de la motorisation devient excessivement chaud et déclenche le thermostat.
2. L'hôte lit le bit de données (bit 19) pour le thermostat de cette motorisation.
3. L'hôte accepte l'alarme. Cette alarme est enregistrée par le système comme l'alarme de déclenchement du thermostat.
4. Le bit de données reste actif jusqu'à ce que la motorisation refroidisse.
5. Le bit de données revient à son état normal une fois que la motorisation a refroidi et que le thermostat s'est automatiquement réinitialisé.

Si l'hôte ne lit pas le bit de thermostat de ce décodeur (FCU), le bit restera actif même si la motorisation refroidit et que le thermostat se réinitialise. De plus, si l'hôte ne lit pas ce bit, toute acceptation d'alarme ne permettra pas à l'alarme de se réinitialiser d'elle-même. Tout bit d'alarme doit être lu avant de pouvoir être accepté.

Si les alarmes sont rarement lues, la procédure ci-dessus garantira que l'hôte enregistrera toutes les alarmes du bloc d'alarme.

En plus des données d'alarmes pour chaque décodeur (FCU), un bloc de statut est également présent. Le bloc de statut contient également des informations sur la présence (ou l'absence) d'alarmes dans le bloc d'alarme.

- **Bit d'alarme (bit 12)**

Pour chaque décodeur (FCU), le bit d'alarme sera présent si l'un des signaux utilisés pour définir les bits dans le bloc d'alarme est présent. Veuillez noter que le bit d'alarme est une fonction OU de toutes les alarmes avant le verrouillage de ces alarmes. Le bit d'alarme est verrouillé et ne disparaît pas tant qu'il n'a pas été lu, accepté et que l'origine de l'alarme n'est pas revenue à son état normal. Dans l'exemple du thermostat, le bit d'alarme sera activé lors du déclenchement initial du thermostat.

- **Bit de nouvelle alarme (bit 11)**

Pour chaque décodeur (FCU), une nouvelle alarme sera présente à chaque fois qu'une nouvelle alarme apparaîtra dans le décodeur (FCU). Cependant, chaque fois qu'une acceptation d'alarme est émise, ce bit de données se réinitialise même si l'alarme elle-même est toujours présente.

Le but de ce bit est d'indiquer à l'hôte qu'il y a une nouvelle alarme à lire dans le bloc d'alarme.

- **Alarmes communes du système**

Dans le *Master Station*, le bit 10250 sera actif si un décodeur (FCU) a son propre bit d'alarme actif. Ainsi, l'alarme commune du décodeur (FCU) s'active si un décodeur (FCU) a une entrée en état d'alarme, ou si un décodeur (FCU) est indisponible pour la communication.

Le bit 10251 contient un bit de données communes similaire dérivé des signaux du relais de surveillance de la motorisation.

11.4.5 Utilisation des bits d'alarme

L'hôte peut être configuré pour lire autant de bits de données du bloc d'alarme que nécessaire. Ceux qui ne sont pas utilisés le seront peut-être au cours du fonctionnement du système. Cela n'aura aucun effet néfaste sur les performances du système.

Les alarmes utilisées activement apparaissent individuellement dans les emplacements de données lues et transférées à l'hôte via le processus d'acceptation des alarmes. Elles se réinitialiseront également lorsqu'elles reviendront à leur état normal à condition qu'elles soient lues et acceptées.

Le bit d'alarme informera l'hôte qu'une alarme est présente. Cela est valable pour les alarmes qui ne sont pas normalement considérées par l'hôte comme pertinentes. Ce bit peut être utilisé par l'hôte pour signaler qu'une alarme est actuellement présente sur un décodeur (FCU). L'hôte doit veiller à verrouiller ces bits dans son propre système de gestion des alarmes. Ce bit est comparable à une entrée de contact qui se réinitialise automatiquement. Comme il est retiré avant la bascule interne, c'est un véritable aperçu de la situation actuelle des alarmes d'un décodeur (FCU).

Le bit de nouvelle alarme peut être utilisé pour indiquer à l'hôte qu'un processus de lecture d'alarme est requis, ou qu'une écriture d'acceptation d'alarme est requise. De par sa nature même, la nouvelle alarme disparaîtra une fois que l'acceptation d'alarme aura été émise, quel que soit le statut actuel de l'installation, car elle doit être disponible pour chaque nouvelle alarme.

11.5 Base de données du Master Station

11.5.1 Enregistrements du Master Station

Les numéros de mots et de registres répertoriés dans les tableaux commencent tous à 1, par exemple l'entrée de mot 10001 serait référencée comme 0000 dans la transaction série et non comme 0001.

- **Entrées numériques - Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)**

Bits individuels - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description
Alarmes du système		Statut du système et indicateurs	
10001 à 10240	Réservé	10248	Bouclage en cours
10241	Réservé	10249	Bouclage en cours d'utilisation
10242	Réservé	10250	Alarme décodeur (FCU) commune
10243	Réinitialisation de l'alimentation	10251	Alarme motorisation commune
10244	Réservé	10252	Côté A (principal) ok
10245	Bouclage automatique	10253	Côté B (redondant) ok
10246	Réservé	10254	Communiquant: 0 = Côté A (gauche) 1 = Côté B (droite)
10247	Réservé	10255	1 = Principal (en cours d'utilisation), 0 = Redondant (non utilisé)

- **Sorties numériques - Fonction d'écriture (accessible avec les codes fonctions Modbus 05 et 15)**

Bits individuels - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Lors de l'écriture dans un emplacement, le champ de données doit être conforme aux instructions Modbus, même si l'écriture de toute valeur non nulle dans ces emplacements entraînera une action.

Fonction	Action	Emplacement	Description
Déclenchement ESD global	Écrire pour déclencher l'ESD	0001	ESD
Permutation du Master	Écrire pour permuter	0015	Changer le contrôle principal entre le côté A et le côté B
Reconfiguration du système	Écrire pour déclencher	0016	Réinitialisation de la boucle
Acceptation des alarmes système/ communication	Écrire pour accepter	0032	Acceptation d'alarme

11.6 Base de données des décodeurs (FCU)

La base de données des décodeurs (FCU) est organisée pour présenter les informations de chaque adresse de décodeur (FCU) séquentielle dans des entrées d'enregistrement adjacentes. Ce principe général n'est rompu que par les signaux indiquant l'ouverture de la vanne (OAS) et la fermeture de la vanne (CAS), et les commandes d'ouverture et de fermeture des vannes. Ces enregistrements sont situés les uns à côté des autres par paires pour chaque décodeur (FCU).

Comme les décodeurs (FCU) peuvent être de types différents, un numéro de bit, un numéro de relais ou un identifiant de description du registre est joint, ainsi que sa signification pour chaque groupe d'enregistrements. Les numéros de bits, numéros de relais et significations de registres pour les différents types de décodeurs (FCU) sont également répertoriés à la fin de cette section.

11.6.1 Entrées numériques (décodeurs FCU)

Les numéros de mots et de registres répertoriés dans les tableaux commencent tous à 1, par exemple l'entrée de mot 10001 serait référencée comme 0000 dans la transaction série et non comme 0001.

• Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)

Statut - bits adjacents par décodeur FCU - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description
10257	Bit 3 FCU 1 (CAS)	10258	Bit 2 FCU 1 (OAS)
10259	Bit 3 FCU 2 (CAS)	10260	Bit 2 FCU 2 (OAS)
10261	Bit 3 FCU 3 (CAS)	10262	Bit 2 FCU 3 (OAS)
10263	Bit 3 FCU 4 (CAS)	10264	Bit 2 FCU 4 (OAS)
10265	Bit 3 FCU 5 (CAS)	10266	Bit 2 FCU 5 (OAS)
10267	Bit 3 FCU 6 (CAS)	10268	Bit 2 FCU 6 (OAS)
10269	Bit 3 FCU 7 (CAS)	10270	Bit 2 FCU 7 (OAS)
10271	Bit 3 FCU 8 (CAS)	10272	Bit 2 FCU 8 (OAS)
	FCU N bit 3 = 10256 + 2N - 1		FCU N bit 2 = 10256 + 2N
10723	Bit 3 FCU 234 (CAS)	10724	Bit 2 FCU 234 (OAS)
10725	Bit 3 FCU 235 (CAS)	10726	Bit 2 FCU 235 (OAS)
10727	Bit 3 FCU 236 (CAS)	10728	Bit 2 FCU 236 (OAS)
10729	Bit 3 FCU 237 (CAS)	10730	Bit 2 FCU 237 (OAS)
10731	Bit 3 FCU 238 (CAS)	10732	Bit 2 FCU 238 (OAS)
10733	Bit 3 FCU 239 (CAS)	10734	Bit 2 FCU 239 (OAS)
10735	Bit 3 FCU 240 (CAS)	10736	Bit 2 FCU 240 (OAS)

Notez que les informations dans ces emplacements sont également mappées à d'autres emplacements commençant par 11217 (OAS) et 11457 (CAS)
 N = numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

• **Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)**

Bits de statut - bits individuels par décodeur FCU - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Bit 0 - AUX 1		Bit 1 - AUX 2		Bit 2 - OAS	
10737	Bit 0 FCU 1	10977	Bit 1 FCU 1	11217	Bit 2 FCU 1
10738	Bit 0 FCU 2	10978	Bit 1 FCU 2	11218	Bit 2 FCU 2
10739	Bit 0 FCU 3	10979	Bit 1 FCU 3	11219	Bit 2 FCU 3
10740	Bit 0 FCU 4	10980	Bit 1 FCU 4	11220	Bit 2 FCU 4
	FCU N bit 0 = 10736 + N		FCU N bit 1 = 10976 + N		FCU N bit 2 = 11216 + N
10974	Bit 0 FCU 238	11214	Bit 1 FCU 238	11454	Bit 2 FCU 238
10975	Bit 0 FCU 239	11215	Bit 1 FCU 239	11455	Bit 2 FCU 239
10976	Bit 0 FCU 240	11216	Bit 1 FCU 240	11456	Bit 2 FCU 240
Bit 3 - CAS		Bit 4 - STOP		Bit 5 - MOVE	
11457	Bit 3 FCU 1	11697	Bit 4 FCU 1	11937	Bit 5 FCU 1
11458	Bit 3 FCU 2	11698	Bit 4 FCU 2	11938	Bit 5 FCU 2
11459	Bit 3 FCU 3	11699	Bit 4 FCU 3	11939	Bit 5 FCU 3
11460	Bit 3 FCU 4	11700	Bit 4 FCU 4	11940	Bit 5 FCU 4
	FCU N bit 3 = 11456 + N		FCU N bit 4 = 11696 + N		FCU N bit 5 = 11936 + N
11694	Bit 3 FCU 238	11934	Bit 4 FCU 238	12174	Bit 5 FCU 238
11695	Bit 3 FCU 239	11935	Bit 4 FCU 239	12175	Bit 5 FCU 239
11696	Bit 3 FCU 240	11936	Bit 4 FCU 240	12176	Bit 5 FCU 240
Bit 6 - MRO		Bit 7 - MRC		Bit 8 - AUX3	
12177	Bit 6 FCU 1	12417	Bit 7 FCU 1	12657	Bit 8 FCU 1
12178	Bit 6 FCU 2	12418	Bit 7 FCU 2	12658	Bit 8 FCU 2
12179	Bit 6 FCU 3	12419	Bit 7 FCU 3	12659	Bit 8 FCU 3
12180	Bit 6 FCU 4	12420	Bit 7 FCU 4	12660	Bit 8 FCU 4
	FCU N bit 6 = 12176 + N		FCU N bit 7 = 12416 + N		FCU N bit 8 = 12656 + N
12414	Bit 6 FCU 238	12654	Bit 7 FCU 238	12894	Bit 8 FCU 238
12415	Bit 6 FCU 239	12655	Bit 7 FCU 239	12895	Bit 8 FCU 239
12416	Bit 6 FCU 240	12656	Bit 7 FCU 240	12896	Bit 8 FCU 240

• **Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)**

Bits de statut - bits individuels par décodeur (FCU) - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Bit 9 - AUX4		Bit 10 - LBON		Bit 11 - NALM	
12897	Bit 9 FCU 1	13137	Bit 10 FCU 1	13377	Bit 11 FCU 1
12898	Bit 9 FCU 2	13138	Bit 10 FCU 2	13378	Bit 11 FCU 2
12899	Bit 9 FCU 3	13139	Bit 10 FCU 3	13379	Bit 11 FCU 3
12900	Bit 9 FCU 4	13140	Bit 10 FCU 4	13380	Bit 11 FCU 4
	FCU N bit 9 = 12896 + N		FCU N bit 10 = 13136 + N		FCU N bit 11 = 13376 + N
13134	Bit 9 FCU 238	13374	Bit 10 FCU 238	13614	Bit 11 FCU 238
13135	Bit 9 FCU 239	13375	Bit 10 FCU 239	13615	Bit 11 FCU 239
13136	Bit 9 FCU 240	13376	Bit 10 FCU 240	13616	Bit 11 FCU 240
Bit 12 - ALARM					
13617	Bit 12 FCU 1				
13618	Bit 12 FCU 2				
13619	Bit 12 FCU 3				
13620	Bit 12 FCU 4				
	FCU N bit 12 = 13616 + N				
13854	Bit 12 FCU 238				
13855	Bit 12 FCU 239				
13856	Bit 12 FCU 240				

N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

• Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)

Bits d'alarme - bits individuels par décodeur FCU - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Bit 13 - MEMF		Bit 14 - COMMS		Bit 15 - LOCAL	
13857	Bit 13 FCU 1	14097	Bit 14 FCU 1	14337	Bit 15 FCU 1
13858	Bit 13 FCU 2	14098	Bit 14 FCU 2	14338	Bit 15 FCU 2
13859	Bit 13 FCU 3	14099	Bit 14 FCU 3	14339	Bit 15 FCU 3
13860	Bit 13 FCU 4	14100	Bit 14 FCU 4	14340	Bit 15 FCU 4
	FCU N bit 13 = 13856 + N		FCU N bit 14 = 14096 + N		FCU N bit 15 = 14336 + N
14094	Bit 13 FCU 238	14334	Bit 14 FCU 238	14574	Bit 15 FCU 238
14095	Bit 13 FCU 239	14335	Bit 14 FCU 239	14575	Bit 15 FCU 239
14096	Bit 13 FCU 240	14336	Bit 14 FCU 240	14576	Bit 15 FCU 240
Bit 16 - POWR		Bit 17 - WDOG		Bit 18 - MREL	
14577	Bit 16 FCU 1	14817	Bit 17 FCU 1	15057	Bit 18 FCU 1
14578	Bit 16 FCU 2	14818	Bit 17 FCU 2	15058	Bit 18 FCU 2
14579	Bit 16 FCU 3	14819	Bit 17 FCU 3	15059	Bit 18 FCU 3
14580	Bit 16 FCU 4	14820	Bit 17 FCU 4	15060	Bit 18 FCU 4
	FCU N bit 16 = 14576 + N		FCU N bit 17 = 14816 + N		FCU N bit 18 = 15056 + N
14814	Bit 16 FCU 238	15054	Bit 17 FCU 238	15294	Bit 18 FCU 238
14815	Bit 16 FCU 239	15055	Bit 17 FCU 239	15295	Bit 18 FCU 239
14816	Bit 16 FCU 240	15056	Bit 17 FCU 240	15296	Bit 18 FCU 240
Bit 19 - THERM		Bit 20 - LSTOP		Bit 21 - SFAIL	
15297	Bit 19 FCU 1	15537	Bit 20 FCU 1	15777	Bit 21 FCU 1
15298	Bit 19 FCU 2	15538	Bit 20 FCU 2	15778	Bit 21 FCU 2
15299	Bit 19 FCU 3	15539	Bit 20 FCU 3	15779	Bit 21 FCU 3
15300	Bit 19 FCU 4	15540	Bit 20 FCU 4	15780	Bit 21 FCU 4
	FCU N bit 19 = 15296 + N		FCU N bit 20 = 15536 + N		FCU N bit 21 = 15776 + N
15534	Bit 19 FCU 238	15774	Bit 20 FCU 238	16014	Bit 21 FCU 238
15535	Bit 19 FCU 239	15775	Bit 20 FCU 239	16015	Bit 21 FCU 239
15536	Bit 19 FCU 240	15776	Bit 20 FCU 240	16016	Bit 21 FCU 240

• Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)

Bits d'alarme - bits individuels par décodeur FCU - emplacements de mots (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Bit 22 - VOBS		Bit 23 - VJAM		Bit 24 - AUXOR	
16017	Bit 22 FCU 1	16257	Bit 23 FCU 1	16497	Bit 24 FCU 1
16018	Bit 22 FCU 2	16258	Bit 23 FCU 2	16498	Bit 24 FCU 2
16019	Bit 22 FCU 3	16259	Bit 23 FCU 3	16499	Bit 24 FCU 3
16020	Bit 22 FCU 4	16260	Bit 23 FCU 4	16500	Bit 24 FCU 4
	FCU N bit 22 = 16016 + N		FCU N bit 23 = 16256 + N		FCU N bit 24 = 16496 + N
16254	Bit 22 FCU 238	16494	Bit 23 FCU 238	16734	Bit 24 FCU 238
16255	Bit 22 FCU 239	16495	Bit 23 FCU 239	16735	Bit 24 FCU 239
16256	Bit 22 FCU 240	16496	Bit 23 FCU 240	16736	Bit 24 FCU 240
Bit 25 - VTT		Bit 26 - R		Bit 27 - MMOVE	
16737	Bit 25 FCU 1	16977	Bit 26 FCU 1	17217	Bit 27 FCU 1
16738	Bit 25 FCU 2	16978	Bit 26 FCU 2	17218	Bit 27 FCU 2
16739	Bit 25 FCU 3	16979	Bit 26 FCU 3	17219	Bit 27 FCU 3
16740	Bit 25 FCU 4	16980	Bit 26 FCU 4	17220	Bit 27 FCU 4
	FCU N bit 25 = 16736 + N		FCU N bit 26 = 16976 + N		FCU N bit 27 = 17216 + N
16974	Bit 25 FCU 238	17214	Bit 26 FCU 238	17454	Bit 27 FCU 238
16975	Bit 25 FCU 239	17215	Bit 26 FCU 239	17455	Bit 27 FCU 239
16976	Bit 25 FCU 240	17216	Bit 26 FCU 240	17456	Bit 27 FCU 240
Bit 28 - EOT					
17457	Bit 28 FCU 1				
17458	Bit 28 FCU 2				
17459	Bit 28 FCU 3				
17460	Bit 28 FCU 4				
	FCU N bit 28 = 17456 + N				
17694	Bit 28 FCU 238				
17695	Bit 28 FCU 239				
17696	Bit 28 FCU 240				

N = Numéro d'adresse du décodeur FCU compris entre 1 et 240

- **Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 02)**

Entrées numériques (FCU) - Statut de la bobine de relais (s'applique uniquement au décodeur à usage général GPFCU)

Les emplacements de données suivants contiennent le statut des relais de sortie dans les décodeurs à usage général (GPFCU). Ceux-ci peuvent être considérés comme des signaux de statut. L'état de la bobine peut être analysé en utilisant le code fonction 02 sur la base d'un mot. Pour écrire des données sur des bobines de relais, voir la section Écriture de données.

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Bobine de relais 4		Bobine de relais 1		Bobine de relais 3	
17697	Relais 4 FCU 1	17937	Relais 1 FCU 1	18177	Relais 3 FCU 1
17698	Relais 4 FCU 2	17938	Relais 1 FCU 2	18178	Relais 3 FCU 2
17699	Relais 4 FCU 3	17939	Relais 1 FCU 3	18179	Relais 3 FCU 3
17670	Relais 4 FCU 4	17940	Relais 1 FCU 4	18180	Relais 3 FCU 4
	Décodeur FCU <i>N</i> relais 4 = 17696 + <i>N</i>		Décodeur FCU <i>N</i> relais 1 = 17936 + <i>N</i>		Décodeur FCU <i>N</i> relais 3 = 18176 + <i>N</i>
17934	Relais 4 FCU 238	18174	Relais 1 FCU 238	18414	Relais 3 FCU 238
17935	Relais 4 FCU 239	18175	Relais 1 FCU 239	18415	Relais 3 FCU 239
17936	Relais 4 FCU 240	18176	Relais 1 FCU 240	18416	Relais 3 FCU 240
Bobine de relais 2					
18417	Relais 2 FCU 1				
18418	Relais 2 FCU 2				
18419	Relais 2 FCU 3				
18420	Relais 2 FCU 4				
	Décodeur FCU <i>N</i> relais 2 = 18416 + <i>N</i>				
18654	Relais 2 FCU 238				
18655	Relais 2 FCU 239				
18656	Relais 2 FCU 240				

N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

11.6.2 Sorties numériques (décodeurs FCU)

• **Données d'écriture (accessibles avec le code fonction Modbus 01, écritures avec les codes fonctions 05 et 15)**

Lors de l'écriture des sorties dans les décodeurs (FCU), pour confirmer la commande (alimenter la bobine), écrivez 0xFF00 (ou toute donnée autre que 0x0000). Pour supprimer la commande (mettre la bobine hors tension), écrivez 0x0000. Les commandes de contrôle de la motorisation n'ont jamais besoin d'être désactivées, il n'est donc pas nécessaire d'écrire une commande de mise hors tension.

Commandes - bobines adjacentes par décodeur FCU - emplacements des bobines (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description
00033	Relais 1 FCU 1 (Commande fermeture)	00034	Relais 2 FCU 1 (Commande ouverture)
00035	Relais 1 FCU 2 (Commande fermeture)	00036	Relais 2 FCU 2 (Commande ouverture)
00037	Relais 1 FCU 3 (Commande fermeture)	00038	Relais 2 FCU 3 (Commande ouverture)
00039	Relais 1 FCU 4 (Commande fermeture)	00040	Relais 2 FCU 4 (Commande ouverture)
00041	Relais 1 FCU 5 (Commande fermeture)	00042	Relais 2 FCU 5 (Commande ouverture)
00043	Relais 1 FCU 6 (Commande fermeture)	00044	Relais 2 FCU 6 (Commande ouverture)
00045	Relais 1 FCU 7 (Commande fermeture)	00046	Relais 2 FCU 7 (Commande ouverture)
00047	Relais 1 FCU 8 (Commande fermeture)	00048	Relais 2 FCU 8 (Commande ouverture)
00049	Relais 1 FCU 9 (Commande fermeture)	00050	Relais 2 FCU 9 (Commande ouverture)
00051	Relais 1 FCU 10 (Commande fermeture)	00052	Relais 2 FCU 10 (Commande ouverture)
00053	Relais 1 FCU 11 (Commande fermeture)	00054	Relais 2 FCU 11 (Commande ouverture)
00055	Relais 1 FCU 12 (Commande fermeture)	00056	Relais 2 FCU 12 (Commande ouverture)
00057	Relais 1 FCU 13 (Commande fermeture)	00058	Relais 2 FCU 13 (Commande ouverture)
00059	Relais 1 FCU 14 (Commande fermeture)	00060	Relais 2 FCU 14 (Commande ouverture)
00061	Relais 1 FCU 15 (Commande fermeture)	00062	Relais 2 FCU 15 (Commande ouverture)
00063	Relais 1 FCU 16 (Commande fermeture)	00064	Relais 2 FCU 16 (Commande ouverture)
	Décodeur FCU N relais 1 = 00032 + 2N - 1		Décodeur FCU N relais 2 = 00032 + 2N
00501	Relais 1 FCU 235 (Commande fermeture)	00502	Relais 2 FCU 235 (Commande ouverture)
00503	Relais 1 FCU 236 (Commande fermeture)	00504	Relais 2 FCU 236 (Commande ouverture)
00505	Relais 1 FCU 237 (Commande fermeture)	00506	Relais 2 FCU 237 (Commande ouverture)
00507	Relais 1 FCU 238 (Commande fermeture)	00508	Relais 2 FCU 238 (Commande ouverture)
00509	Relais 1 FCU 239 (Commande fermeture)	00510	Relais 2 FCU 239 (Commande ouverture)
00511	Relais 1 FCU 240 (Commande fermeture)	00512	Relais 2 FCU 240 (Commande ouverture)

Notez que l'accès à ces bobines est également mappé à d'autres emplacements commençant à 00513 (commande ouverture) jusqu'à 01472 (commande ESD, décodeur FCU 240)
 N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

- Données d'écriture (accessibles avec le code fonction Modbus 01, écritures avec les codes fonctions 05 et 15)

Commandes - bobines individuelles par décodeur FCU - emplacements de bobine (1 bit par emplacement)

Emplacement	Description	Emplacement	Description	Emplacement	Description
Relais 2 - COMMANDE OUVERTURE		Relais 3 - COMMANDE D'ARRÊT		Relais 1 - COMMANDE FERMETURE	
00513	Relais 2 FCU 1	00753	Relais 3 FCU 1	00993	Relais 1 FCU 1
00514	Relais 2 FCU 2	00754	Relais 3 FCU 2	00994	Relais 1 FCU 2
00515	Relais 2 FCU 3	00755	Relais 3 FCU 3	00995	Relais 1 FCU 3
00516	Relais 2 FCU 4	00756	Relais 3 FCU 4	00996	Relais 1 FCU 4
	FCU <i>N</i> relais 2 = 00512 + <i>N</i>		FCU <i>N</i> relais 3 = 00752 + <i>N</i>		FCU <i>N</i> relais 1 = 00992 + <i>N</i>
00750	Relais 2 FCU 238	00990	Relais 3 FCU 238	01230	Relais 1 FCU 238
00751	Relais 2 FCU 239	00991	Relais 3 FCU 239	01231	Relais 1 FCU 239
00752	Relais 2 FCU 240	00992	Relais 3 FCU 240	01232	Relais 1 FCU 240
Relais 4 - COMMANDE ESD					
01233	Relais 4 FCU 1				
01234	Relais 4 FCU 2				
01235	Relais 4 FCU 3				
01236	Relais 4 FCU 4				
	FCU <i>N</i> relais 4 = 01232 + <i>N</i>				
01470	Relais 4 FCU 238				
01471	Relais 4 FCU 239				
01472	Relais 4 FCU 240				

N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

11.6.3 Entrées analogiques (décodeurs FCU)

• Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 04)

Chaque décodeur FCU adéquatement équipé est capable de recueillir des données analogiques à partir de diverses entrées. Dans le protocole Yokogawa, les registres contiennent chacun une valeur de complément à 2 pour la mesure. Dans le protocole Honeywell SI, les registres contiennent chacun une valeur entière pour la mesure.

Emplacement	Description	Emplacement	Description
Applicable aux décodeurs FCU intégrés dans des motorisations uniquement		Applicable aux décodeurs à usage général (GPFCU) et aux IQ avec option d'entrée analogique uniquement	
Position de la vanne		Entrée analogique 1	
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 100% Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0064 = 100%		Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 100% Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0064 = 100%	
30001	Position décodeur FCU 1	30241	Décodeur (FCU) 1 Entrée analogique 1
30002	Position décodeur FCU 2	30242	Décodeur (FCU) 2 Entrée analogique 1
30003	Position décodeur FCU 3	30243	Décodeur (FCU) 3 Entrée analogique 1
30004	Position décodeur FCU 4	30244	Décodeur (FCU) 4 Entrée analogique 1
	Position décodeur FCU N = 30000 + N		Décodeur (FCU) N entrée analogique 1 = 30240 + N
30238	Position décodeur FCU 238	30478	Décodeur (FCU) 238 Entrée analogique 1
30239	Position décodeur FCU 239	30479	Décodeur (FCU) 239 Entrée analogique 1
30240	Position décodeur FCU 240	30480	Décodeur (FCU) 240 Entrée analogique 1
Applicable aux décodeurs à usage général (GPFCU) et aux IQ avec option d'entrée analogique uniquement		Applicable aux décodeurs à usage général (GPFCU) uniquement	
Entrée analogique 2		Entrée impulsionnelle	
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 100% Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0064 = 100%		Plage : Yokogawa et Honeywell SI , valeur comptée 0x0000 à 0x270F	
30481	Décodeur (FCU) 1 Entrée analogique 2	30721	Décodeur (FCU) 1 Entrée impulsionnelle
30482	Décodeur (FCU) 2 Entrée analogique 2	30722	Décodeur (FCU) 2 Entrée impulsionnelle
30483	Décodeur (FCU) 3 Entrée analogique 2	30723	Décodeur (FCU) 3 Entrée impulsionnelle
30484		30724	Décodeur (FCU) 4 Entrée impulsionnelle
	Décodeur (FCU) N entrée analogique 2 = 30480 + N		Décodeur (FCU) N Entrée impulsionnelle = 30720 + N
30718	Décodeur (FCU) 238 Entrée analogique 2	30958	Décodeur (FCU) 238 Entrée impulsionnelle
30719	Décodeur (FCU) 239 Entrée analogique 2	30959	Décodeur (FCU) 239 Entrée impulsionnelle
30720	Décodeur (FCU) 240 Entrée analogique 2	30960	Décodeur (FCU) 240 Entrée impulsionnelle

N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

- **Données en lecture seule (accessibles avec le code fonction Modbus 04)**

Les décodeurs (FCU) intégrés dans les motorisations et actionneurs des gammes IQ, CK, CVA et EH/SI sont capables de recueillir des données de force (couple, poussée ou pression) historiques et actuelles de la motorisation. Les emplacements de registre 16 bits suivants contiennent chacun une valeur correspondant au couple de la motorisation.

Emplacement	Description
Force actuelle (couple, poussée ou pression)	
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 120%	
Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0078 = 120%	
30961	Décodeur (FCU) 1 Force actuelle
30962	Décodeur (FCU) 2 Force actuelle
30963	Décodeur (FCU) 3 Force actuelle
30964	Décodeur (FCU) 4 Force actuelle
	Position décodeur (FCU) $N = 30960 + N$
31198	Décodeur (FCU) 238 Force actuelle
31199	Décodeur (FCU) 239 Force actuelle
31200	Décodeur (FCU) 240 Force actuelle

Emplacement	Description	Emplacement	Description
Force historique (couple, poussée ou pression)			
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 120%			
Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0078 = 120%			
<p>La valeur de la force est liée aux mesures prises pendant la course de la vanne. Les positions 0 et 100% ne sont pas utilisées, car elles peuvent être réglées sur la force maximale pour le siège de la vanne. Les mesures de couple sont disponibles pour les positions 6%, 19%, 31%, 44%, 56%, 69%, 81% et 94%. Les données sont superposées par paires; une mesure de force d'ouverture est suivie d'une mesure de force de fermeture pour chaque position, pour chaque décodeur (FCU).</p> <p>Les données sont rétrospectives et mises à jour uniquement à la fin d'une course complète de la vanne, de l'ouverture à la fermeture ou de la fermeture à l'ouverture. Les données ne sont pas transmises de la motorisation au <i>Master Station</i>, sauf si le filtre des données de couple est défini sur 0 (reportez-vous au manuel du décodeur FCU pour plus d'informations).</p>			
31201	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 6%	31202	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 6%
31203	Décodeur (FCU) 2 couple d'ouverture de 6%	31204	Décodeur (FCU) 2 couple de fermeture de 6%
31205	Décodeur (FCU) 3 couple d'ouverture de 6%	31206	Décodeur (FCU) 3 couple de fermeture de 6%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 6% = 31200 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 6% = 31200 + 2N
31679	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 6%	31680	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 6%
31681	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 19%	31682	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 19%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 19% = 31680 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 19% = 31680 + 2N
32159	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 19%	32160	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 19%
32161	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 31%	32162	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 31%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 31% = 32160 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 31% = 32160 + 2N
32639	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 31%	32640	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 31%
32641	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 44%	32642	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 44%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 44% = 32640 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 44% = 32640 + 2N
33119	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 44%	33120	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 44%
33121	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 56%	33122	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 56%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 56% = 33120 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 56% = 33120 + 2N
33599	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 56%	33600	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 56%
33601	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 69%	33602	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 69%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 69% = 33600 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 69% = 33600 + 2N
34079	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 69%	34080	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 69%
34081	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 81%	34082	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 81%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 81% = 34080 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 81% = 34080 + 2N
34559	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 81%	34560	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 81%
34561	Décodeur (FCU) 1 couple d'ouverture de 94%	34562	Décodeur (FCU) 1 couple de fermeture de 94%
	Décodeur (FCU) N couple d'ouverture de 94% = 34560 + 2N - 1		Décodeur (FCU) N couple de fermeture de 94% = 34560 + 2N
35039	Décodeur (FCU) 240 couple d'ouverture de 94%	35040	Décodeur (FCU) 240 couple de fermeture de 94%

N = Numéro d'adresse du décodeur (FCU) compris entre 1 et 240

11.6.4 Sorties analogiques (décodeurs FCU)

- Données d'écriture (accessibles avec les codes fonctions Modbus 03, 06 ou 16)

Certains décodeurs (FCU) intégrés dans des motorisations peuvent accepter un signal de position précis. Les emplacements de registre 16 bits suivants peuvent être écrits avec une valeur de complément à 2 (protocole Yokogawa), ou une valeur entière signée (protocole Honeywell SI) correspondant à la position de vanne souhaitée.

Emplacement	Description
Applicable aux décodeurs (FCU) intégrés dans des motorisations uniquement	
Contrôle de position de la vanne	
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 100% Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0064 = 100%	
40001	Décodeur (FCU) 1 Contrôle de position
40002	Décodeur (FCU) 2 Contrôle de position
40003	Décodeur (FCU) 3 Contrôle de position
40004	Décodeur (FCU) 4 Contrôle de position
	Position décodeur (FCU) $N = 40000 + N$
40238	Décodeur (FCU) 238 Contrôle de position
40239	Décodeur (FCU) 239 Contrôle de position
40240	Décodeur (FCU) 240 Contrôle de position

Les décodeurs à usage général (GPFCU) sont capables d'accepter un signal de sortie analogique pour la connexion à un dispositif de commande ou à un positionneur. Les emplacements de registre 16 bits suivants peuvent être écrits avec une valeur de complément à 2 (protocole Yokogawa), ou une valeur entière signée (protocole Honeywell SI) correspondant au réglage de cette sortie.

Emplacement	Description
Applicable aux décodeurs à usage général (GPFCU) uniquement	
Sortie analogique	
Plage : Yokogawa , 0x0000 = 0% 0x7FFF = 100% Honeywell SI , 0x0000 = 0% 0x0064 = 100%	
40241	Sortie analogique décodeur (FCU) 1
40242	Sortie analogique décodeur (FCU) 2
40243	Sortie analogique décodeur (FCU) 3
40244	Sortie analogique décodeur (FCU) 4
	Sortie analogique décodeur (FCU) $N = 40240 + N$
40478	Sortie analogique décodeur (FCU) 238
40479	Sortie analogique décodeur (FCU) 239
40480	Sortie analogique décodeur (FCU) 240

11.7 Entrées et sorties des FCU disponibles

11.7.1 Entrées numériques

Bit de données ou registre	Type de FCU							
	Gamme IQ	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique
Bit 0	AUX 1	R	DIN 1	R	R	AUX 1	R	R
Bit 1	AUX 2	R	DIN 2	R	BAKPWR	AUX 2	R	R
Bit 2	OAS	OAS	DIN 3	OAS	OAS	OAS	OAS	R
Bit 3	CAS	CAS	DIN 4	CAS	CAS	CAS	CAS	R
Bit 4	STOP	STOP	DIN 5	STOP	STOP	STOP	R	R
Bit 5	MOVE	MRUN	DIN 6	MRUN	MOVE	Travelling	MOVE	R
Bit 6	MRO	MRO	DIN 7	MRO	TRO	MRO	R	R
Bit 7	MRC	MRC	DIN 8	MRC	TRC	MRC	R	R
Bit 8	AUX 3	EXT	R	EXT	R	AUX 3	R	R
Bit 9	AUX 4	R	R	R	R	AUX 4	R	R
Bit 10	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON	LBON
Bit 11	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM	NALRM
Bit 12	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM	ALRM
Bit 13	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	MEMF	R	MEMF
Bit 14	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS	COMMS
Bit 15	LOCAL	CNA	R	CNA	LOCAL	LOCAL	LOCAL	R
Bit 16	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR	POWR
Bit 17	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG	WDOG
Bit 18	MREL	MREL	R	MREL	MREL	MREL	MREL	R
Bit 19	THERM	THERM	R	THERM	THERM	FAULT	R	R
Bit 20	LSTOP	LSTOP	R	LSTOP	LSTOP	LSTOP	LSTOP	R
Bit 21	SFAIL	SFAIL	R	SFAIL	SFAIL	SFAIL	SFAIL	R
Bit 22	VOBS	VOBS	R	VOBS	VOBS	VOBS	VOBS	R
Bit 23	VJAM	VJAM	R	VJAM	VJAM	VJAM	R	R
Bit 24	AUXOR	MOP	R	MOP	R	AUXOR	R	R
Bit 25	VTT	MCL	R	MCL	R	VTT	R	R
Bit 26	R	MOPG	R	MOPG	R	R	R	R
Bit 27	MMOVE	MCLG	R	MCLG	MMOVE	MMOVE	R	R
Bit 28	EOT	EOT	R	EOT	EOT	EOT	R	R
Relay 4	R	0	RL4	0	0	R	R	R
Relay 1	R	0	RL1	0	0	R	R	R
Relay 3	R	0	RL3	0	0	R	R	R
Relay 2	R	0	RL2	0	0	R	R	R

- AUX1 - Entrée auxiliaire 1
- AUX2 - Entrée auxiliaire 2
- OAS - Contact de fin de course d'ouverture
- CAS - Contact de fin de course de fermeture
- STOP - Motorisation arrêtée à mi-course
- MOVE - Vanne IQ/IQT en mouvement
- MRUN - Moteur en marche
- MRO - Moteur en marche dans le sens de l'ouverture
- MRC - Moteur en marche dans le sens de la fermeture
- AUX3 - Entrée auxiliaire 3
- AUX4 - Entrée auxiliaire 4
- DIN 1-8 - Entrées numériques 1 à 8
- EXT IP - Entrée numérique externe
- LBON - Bouclage activé

- NALM - Nouvelle alarme présente sur ce décodeur (FCU)
- ALARM - Toute alarme présente sur ce décodeur (FCU)
- R - Réserve
- Travelling - Motorisation en mouvement
- TRO - Déplacement dans le sens de l'ouverture
- TRC - Déplacement dans le sens de la fermeture
- MEMF - Défaillance RAM/ROM
- COMMS - Échec de communication
- LOCAL - Motorisation non commandée à distance
- CNA - Commande non disponible
- POWR - Réinitialisation de l'alimentation
- WDOG - Échec du watchdog (chien de garde)

- MREL - Relais de surveillance
- THERM - Déclenchement du thermostat
- FAULT - Défaut de la motorisation
- LSTOP - Arrêt local actionné
- SFAIL - Échec de démarrage/arrêt
- VOBS - Vanne obstruée
- VJAM - Vanne bloquée
- AUXOR - Neutralisation entrée auxiliaire
- VTT - Durée de course de la vanne
- MOP - Ouverture manuelle
- MCL - Fermeture manuelle
- MMOVE - Mouvement manuel de la vanne
- MOPG - Ouverture manuelle en cours
- MCLG - Fermeture manuelle en cours
- EOT - Moteur en fin de course
- BAKPWR - Sous pile de secours

11.7.2 Sorties numériques

Bit de données ou registre	Type de FCU							
	Gamme IQ	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique
Ouverture (relais 2)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Arrêt (relais 3)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Fermeture (relais 1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
ESD (relais 4)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

11.7.3 Entrées analogiques

Bit de données ou registre	Type de FCU							
	Gamme IQ	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique
Position de la vanne	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Couple actuel	Y	N	N	N	Y	Y (pression)	N	N
Couple historique	Y	N	N	N	Y	Y	N	N
Entrée analogique 1	N	N	Y	N	N	N	N	Y
Entrée analogique 2	N	N	Y	N	N	N	N	Y
Entrée impulsionnelle	N	N	Y	N	N	N	N	N

11.7.4 Sorties analogiques

Bit de données ou registre	Type de FCU							
	Gamme IQ	A, AQ, Q, ROMpak	GPFCU (GP)	GPFCU (ACT)	CVA	EH / SI	CMA	IQ analogique
Contrôle de position	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Sortie analogique	N	N	Y	N	N	N	N	N

11.8 Exemples de messages Modbus

Des exemples sont inclus ici pour clarifier l'utilisation du protocole Modbus. Ces exemples partent du principe que l'adresse du *Master Station* est définie sur 01. **Toutes les données sont en notation hexadécimale.**

N'oubliez pas que l'adresse utilisée dans les messages Modbus suppose que le point de départ pour les bobines, les registres, etc., est 0. Cependant, les emplacements indiqués dans les tableaux ci-dessus considèrent le premier registre ou la première bobine, etc., comme le numéro 1. Par conséquent, le 1 doit être déduit des emplacements indiqués lors de la détermination de l'emplacement du message Modbus.

11.8.1 Lecture du bit 5 des décodeurs (FCU) 1 à 100

Pour déterminer quels moteurs fonctionnent. Le bit 5 est situé dans les zones de mots 11937 à 12036 pour les motorisations 1 à 100.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de mot	Nombre de mots	Contrôle CRC
01	02	07 90	00 64	CRC

11.8.2 Lecture des bits 2 et 3 des décodeurs (FCU) 1 à 120

Pour utiliser une seule transaction pour collecter les données de la zone de deux bits. Les bits 2 et 3 sont situés dans les zones de mots 10257 à 10496 pour les motorisations 1 à 120.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de mot	Nombre de mots	Contrôle CRC
01	02	01 00	00 F0	CRC

11.8.3 Lecture de la position de la vanne à partir du décodeur FCU 26

Le registre est situé à l'emplacement 30026.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Nombre de registres	Contrôle CRC
01	04	00 19	00 01	CRC

11.8.4 Activation de la commande d'ouverture de relais du décodeur (FCU) 104

La bobine est située à l'emplacement 00616. Pour écrire une seule bobine, le champ de données doit être FF00.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de bobine	Données	Contrôle CRC
01	05	02 68	FF 00	CRC

OU :

En utilisant les deux zones de commande, la bobine est située à l'emplacement 00240. Pour écrire une seule bobine, le champ de données doit être FF00.

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de bobine	Données	Contrôle CRC
01	05	00 F0	FF 00	CRC

11.8.5 Écriture de la position de vanne souhaitée pour le décodeur (FCU) 26 à 50%

Le registre est situé à l'emplacement 40026.

Avec le **protocole Yokogawa**, 50% correspond à 3FFF et avec le **protocole Honeywell SI**, 50% correspond à 0032.

Avec le **protocole Yokogawa**:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Données	Contrôle CRC
01	06	00 19	3F FF	CRC

Avec le **protocole Honeywell SI**:

Adresse Modbus	Code fonction	Adresse de registre	Données	Contrôle CRC
01	06	00 19	00 32	CRC



Cette section décrit l'organisation des données et la signification des différents bits de données trouvés dans les données de protocole pour les bases de données *Pakscan* Modbus suivantes: générique, Honeywell EPLCG, Yokogawa et Honeywell SI.

12.1 Données du *Master Station*

Les modules complémentaires du réseau de terrain du *Master Station* effectuent des opérations de routine d'autocontrôle et contrôlent les réseaux de terrain. Le statut du *Master Station* peut être interrogé par un DCS hôte via l'interface hôte. Les registres importants et l'emplacement des données qu'ils contiennent ainsi que les méthodes de lecture et d'écriture dans ces registres sont détaillés dans les sections 10 et 11. Les données sont toujours liées à un décodeur (FCU) sur le réseau de terrain, au module du *Master Station* ou au module complémentaire du réseau de terrain.

Cette section fournit l'interprétation des informations rapportées par chaque bit de données ou registre dans la zone du *Master Station* de la base de données et les registres disponibles dans lesquels des instructions système peuvent être écrites.

Les détails des informations rapportées dans la zone des décodeurs (FCU) de la base de données sont contenus dans les manuels d'instructions de chaque décodeur (FCU). Un bref aperçu de ces interprétations de bits de données est disponible un peu plus loin dans ce manuel.

12.1.1 Répartition de la base de données




Fig 12.1.1: Répartition de la base de données

Quelle que soit l'interface de la base de données choisie, elle contiendra au moins deux sections. L'une d'elles est appelée la base de données du *Master Station*, tandis que l'autre est la base de données des décodeurs (FCU). La base de données des décodeurs (FCU) contient les informations sur les dispositifs connectés sur le réseau de terrain, tandis que la base de données du *Master Station* contient les données du système.

- **Master Stations logiques et physiques**

Le *Master Station* physique peut contenir jusqu'à quatre *Master Stations* logiques comme décrit dans la section 10. Le *Master Station* logique a une adresse esclave Modbus différente et contient des données sur différents groupes de décodeurs (FCU) sur le réseau. Tous ces *Master Stations* logiques contiennent les mêmes données de *Master Station*. Une commande ou une instruction d'écriture sur l'un équivaut à une commande ou une instruction d'écriture sur tous, et toutes les transactions doivent être effectuées en utilisant l'adresse esclave de l'unité de base uniquement. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une lecture ou une écriture sur plusieurs *Master Stations* pour que cela s'applique à chacun d'eux.

Dans le cas des bases de données Modbus Yokogawa et Honeywell SI, il existe à la fois un *Master Station* logique et un *Master Station* physique couvrant tous les décodeurs (FCU) connectés sur la boucle de courant.



12. Interprétation des données (toutes les bases de données Modbus) suite

12.1.2 Description des données du *Master Station*

Les données disponibles dépendent de l'interface choisie. Cette section décrit tous les bits de données. Lorsqu'un bit est présent ou déclaré, il s'agit d'un 1 logique.

Bouclage automatique	Ce bit est un bit d'alarme qui est présent si un défaut est détecté sur le réseau de la boucle de courant et qu'une reconfiguration automatique de la boucle s'est produite.
Alarme motorisation commune	Il s'agit d'un bit d'alarme qui est présent si le bit de données MREL est présent sur un décodeur (FCU) de la boucle. L'indication MREL est uniquement disponible sur les décodeurs (FCU) intégrés dans des motorisations Rotork et correspond à l'état du relais de surveillance. Il indique que la motorisation n'est pas disponible pour la commande. Le bit MREL du décodeur (FCU) intégré à une motorisation est décrit dans le manuel du décodeur (FCU).
Alarme décodeur (FCU) commune	Il s'agit d'un bit d'alarme qui est présent si un bit d'alarme est présent sur un décodeur (FCU) du réseau de la boucle de courant, y compris les décodeurs (FCU) connectés à d'autres <i>Master Stations</i> logiques au sein de cette <i>Master Station</i> physique. Ainsi, cette alarme apparaît lorsqu'un décodeur (FCU) est en état d'alarme, ou lorsqu'un décodeur (FCU) est indisponible pour la communication. Les bits d'alarme des décodeurs (FCU) sont décrits dans le manuel des décodeurs (FCU).
Mode ESD	Ce bit est présent si une entrée de contact câblée aux bornes ESD du <i>Master Station</i> est en circuit ouvert et si la fonction ESD d'entrée de contact à distance est activée dans la configuration du <i>Master Station</i> .
Bouclage en cours	Cette alarme est présente lorsque le <i>Master Station</i> est en train de reconfigurer le réseau de la boucle de courant. Cela indique que le <i>Master Station</i> est occupé et que les données des décodeurs (FCU) peuvent ne pas être vraies pendant le temps de la reconfiguration.
Bouclage en cours d'utilisation	Ce signal est présent chaque fois que le <i>Master Station</i> détecte un défaut sur la boucle et que le bouclage est utilisé sur le câble de terrain. Veuillez noter que dans ces conditions, le doublage de la boucle n'est pas disponible.
Réinitialisation de l'alimentation	Ce bit est un bit d'alarme qui est présent lorsque l'alimentation du système a été coupée et rétablie.

12.1.3 Gestion des alarmes

Certains bits de données sont décrits comme des bits d'alarme. Ce sont des informations considérées comme des alarmes. Dans chaque cas, le bit d'alarme est verrouillé et il ne s'effacera pas tant que les données n'auront pas été lues par l'hôte, qu'une acceptation d'alarme série n'aura pas été émise vers le *Master Station* et que l'origine de l'alarme n'aura pas retrouvé son état normal.

12.1.4 Données importantes pour les systèmes redondants

Ces données ne sont importantes que pour le *Master Station* redondant. Le côté A (côté gauche) est toujours l'unité principale désignée.

0 = côté A 1 = côté B	Ce bit indique la communication côté A/côté B. Il est utilisé pour déterminer si la communication se fait du côté A ou du côté B dans un système redondant. Le côté A est l'unité principale désignée. Le bit de données sera un 0 si la communication se fait du côté A et un 1 si la communication se fait du côté B.
Côté A OK (unité principale)	Apparaît si le côté A fonctionne correctement.
Côté B OK (unité redondante)	Apparaît si le côté B fonctionne correctement.
1 = principal (en cours d'utilisation) 0 = redondant (non utilisé)	Indique si le côté actuel du <i>Master Station</i> communiquant sur la liaison série contrôle également le réseau de la boucle de courant. 1 indique une communication avec le côté principal. 0 indique une communication avec le côté redondant.



12.1.5 Données supplémentaires disponibles avec les protocoles générique et Honeywell EPLCG

Compte des défaillances des décodeurs (FCU)	Il s'agit d'une série de registres contenant des données indiquant le nombre absolu de défaillances de communication (y compris les tentatives) pour chaque décodeur (FCU) connecté sur la boucle de courant. Le compte maximal de défaillances pour un décodeur (FCU) est de 256. Après quoi, le compteur revient à zéro et recommence.
Plan FCU	Il s'agit d'une série de registres contenant les adresses des décodeurs (FCU) dans l'ordre dans lequel ils sont connectés sur la boucle de courant à 2 fils
Décodeurs (FCU) sur la boucle à analyser jusqu'à	Ce registre contient un nombre qui correspond à l'adresse de décodeur (FCU) la plus élevée définie dans le <i>Master Station</i> qui doit être recherchée.
Décodeurs (FCU) connectés	Ce registre contient des données montrant le nombre de décodeurs (FCU) communiquant sur chaque port du réseau de la boucle de courant. Dans des conditions normales, tous les décodeurs (FCU) sont connectés au port A. Cependant, si un défaut est détecté au niveau du câble, certains décodeurs (FCU) seront connectés au port A et d'autres au port B. Les nombres indiquent la position du défaut du câble.
Erreur d'adresse de décodeur (FCU)	Ce registre contient des données sur la position et le numéro d'adresse défaillant lors de la configuration.
Débit en bauds de la boucle	Ce registre contient un nombre qui peut être décodé pour obtenir le réglage du débit en bauds de la boucle.
Processus de configuration de la boucle	Ce registre change de valeur au fur et à mesure que le <i>Master Station</i> passe par les différentes étapes de configuration de la boucle.
Informations de défaillance de la boucle	Ce registre contient des données indiquant les possibles défaillances de la boucle qui empêchent la configuration complète de la boucle. De plus, il inclut le code de la dernière reconfiguration du système et le type de défaillance de la boucle.
Version logicielle du module P4720 Pakscan Classic	Ce registre contient un numéro récupéré sur la carte EPROM de la boucle qui indique la version logicielle utilisée.
Résultat du test de la boucle (%)	Ce registre contient un nombre hexadécimal indiquant le résultat du dernier test de boucle en pourcentage.
Vitesse de test de la boucle	Le nombre dans ce registre concerne le dernier test de boucle effectué et la vitesse à laquelle il a été effectué.
Délai du filtre de commande	Ce registre contient le réglage du délai du filtre de commande.
Numéro du type de <i>Master Station</i>	Ce registre contient un numéro qui permet d'identifier le type et la capacité du <i>Master Station</i> .

12.1.6 Description de la commande

Il est possible d'envoyer des instructions au système via l'interface série. Ces commandes sont dirigées vers un décodeur (FCU) particulier ou vers le système dans son ensemble. Les commandes relatives au système sont les suivantes.

Acceptation d'alarme	Alimentation de cette bobine pour accepter toute alarme de la base de données (décodeur FCU ou <i>Master Station</i>) qui a été lue dans une transaction précédente. Il n'y a qu'une seule bobine pour l'acceptation des alarmes, bien que chaque port série, les ports Ethernet et l'écran LCD de chaque côté du <i>Master Station</i> aient leur propre système d'acceptation et leurs propres bases de données virtuelles. Les alarmes ne disparaissent de la base de données que si elles sont lues via la liaison série ou Ethernet avant d'être acceptées et que l'origine de l'alarme revient à la normale. Veuillez noter que si les alarmes sont «liées», la fonction d'acceptation d'alarme accepte toutes les alarmes sur la base de données reliée.
Permutation unité principale/unité redondante	Alimentation de cette bobine pour transférer le contrôle entre l'unité principale et l'unité redondante. L'unité principale peut devenir l'unité redondante ou l'unité redondante peut devenir l'unité principale. Cette commande est effective même lorsqu'elle est envoyée à une unité redondante qui est définie sur Passive, quel que soit le port sur lequel la commande arrive (série ou Ethernet). C'est le seul message auquel une unité redondante obéit. Quel que soit le port sur lequel la commande arrive (série ou Ethernet). C'est le seul message auquel une unité redondante obéit. <i>Standby Passive</i> est le réglage normal pour un <i>Master Station</i> sur un système multipoint.
Commande ESD sur le réseau	Alimentation de cette bobine pour émettre une instruction d'arrêt d'urgence générale sur le réseau à tous les décodeurs (FCU). La commande ne sera émise vers la boucle que si la fonction ESD est activée dans la configuration du <i>Master Station</i> .
Reconfiguration de la boucle	Alimentation de cette bobine pour reconfigurer la boucle de courant. Cette commande peut être utilisée pour réinitialiser le système après la réparation d'une défaillance du câble.



12. Interprétation des données (toutes les bases de données Modbus) suite

12.2 Données des décodeurs (FCU)

Les données des décodeurs (FCU) sont disponibles à partir du *Master Station*. Le *Master Station* collecte les données de manière asynchrone à partir des décodeurs (FCU) connectés dans les motorisations du réseau. Les décodeurs (FCU) varient en fonction des données disponibles à rapporter. Voir les manuels des motorisations pour plus de détails sur le type de carte réseau installée.

Dans les sections relatives aux bases de données de ce manuel, plusieurs abréviations sont utilisées pour les bits de données. Les informations sur l'origine exacte de la présence de chaque bit de données sont fournies dans les manuels d'instructions individuels pour chaque type de décodeur (FCU). La liste ci-dessous fournit une brève explication des principaux bits de données répertoriés. Ces bits ne sont pas tous disponibles dans les décodeurs (FCU) et cette liste est un tableau de définition uniquement.

Toutes les données sont présentes (1) lorsque l'état est vrai.

12.2.1 Bits de statut numérique

ALARM	Une alarme est présente sur ce décodeur (FCU).
AUX 1 à AUX 4	Font référence aux entrées numériques auxiliaires disponibles sur certains décodeurs (FCU).
BATT	La pile du décodeur (FCU) est faible (Gamme IQ et SI uniquement).
DIN1 à DIN8	Entrées numériques 1 à 8 sur un décodeur à usage général (GPFUCU).
EXT	Le contact externe du décodeur (FCU) est fermé (Motorisations AQ ou Q uniquement). Ce bit n'est pas disponible si le décodeur (FCU) doit rapporter des données de position réelle en pourcentage.
LBON	Le bouclage est actif sur ce décodeur (FCU).
MOVE	Commande de sortie du décodeur (FCU) en mouvement.
MRO et MRC	Moteur en marche dans le sens de l'ouverture (MRO) / dans le sens de la fermeture (MRC)
MRUN	Le moteur du décodeur (FCU) est en marche.
NALARM	Une nouvelle alarme non lue est présente sur ce décodeur (FCU).
OAS et CAS	Le contact de fin de course d'ouverture du décodeur FCU (OAS) ou le contact de fin de course de fermeture du décodeur FCU (CAS) est activé.
Remote (À distance)	Le sélecteur local/à distance du décodeur (FCU) est en mode à distance.
STOP (données rapportées)	Le décodeur (FCU) est à l'arrêt en position intermédiaire.
TRO et TRC	Le décodeur (FCU) se déplace vers la position d'ouverture (TRO) ou la position de fermeture (TRC).
Travelling	Décodeur (FCU) en mouvement
BAKPWR	Décodeur (FCU) fonctionnant sur l'alimentation de la pile de secours (motorisations CVA et CMA uniquement).
BAKBATT	Le niveau de la pile de secours du décodeur (FCU) est faible (motorisations CVA et CMA uniquement).



12.2.2 Bits de données d'alarme

AUXOR	Indique que l'une des entrées numériques auxiliaires est active.
CAN	La commande à distance du décodeur (FCU) n'est pas disponible, car le sélecteur n'est pas en position à distance.
COMMS	Échec de communication entre le <i>Master Station</i> et le décodeur (FCU).
EOT	Le décodeur (FCU) continue de faire fonctionner le moteur au-delà du contact de fin de course.
LOCAL	Sélecteur en mode local.
LSTOP	Sélecteur en mode arrêt.
MEMF	Défaut de la puce mémoire.
MMOVE	Mouvement manuel de la vanne détecté.
MOP et MCL	Le décodeur (FCU) a atteint sa position d'ouverture (MOP) ou sa position de fermeture (MCL) en raison du mouvement manuel du volant. MOP indique l'ouverture manuelle, MCL indique la fermeture manuelle.
MOPG et MCLG	Le décodeur (FCU) a quitté sa position d'ouverture (MOPG) ou sa position de fermeture (MCLG) en raison du mouvement manuel du volant. MOPG indique l'ouverture manuelle de la vanne et MCLG indique la fermeture manuelle de la vanne.
MREL	Le relais de surveillance du décodeur (FCU) s'est déclenché. Le relais de surveillance est un signal combiné indiquant généralement que la commande à distance n'est pas disponible. Consultez le manuel du décodeur (FCU) pour plus de détails sur les alarmes incluses dans les indications du relais de surveillance.
POWR	Alarme de réinitialisation de l'alimentation du décodeur (FCU).
SFAIL	Le décodeur (FCU) ne parvient pas à démarrer ou à s'arrêter lorsque cela est prévu.
THERM	Déclenchement du thermostat du décodeur (FCU).
FAULT	Indication générale de défaut (EH et SI uniquement).
VJAM	Vanne bloquée en fin de course entraînant un couple, une poussée ou une pression inattendus.
VOBS	Vanne obstruée en position intermédiaire entraînant un couple, une poussée ou une pression inattendus.
VTT	Indique que le temps de course de la vanne a été dépassé.

12.2.3 Commandes des décodeurs (FCU)

Les motorisations sur le réseau de terrain peuvent être commandées pour s'ouvrir, se fermer ou s'arrêter en écrivant la commande à l'emplacement approprié dans la base de données. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire d'annuler une commande pour la supprimer. Une nouvelle commande supprimera toujours les commandes existantes.

La plupart des décodeurs (FCU) sont capables d'adopter une position analogique (0-100%). Consultez le manuel technique du décodeur (FCU) pour vérifier si la motorisation est équipée de cette fonction. L'écriture d'une position analogique dans le registre approprié annule toute commande existante. L'écriture d'une commande d'ouverture/d'arrêt/de fermeture annulera tout réglage analogique précédemment effectué.

Les sorties de relais des décodeurs à usage général (GPFCU) peuvent être actionnées (mises sous tension ou hors tension) et en plus, ces décodeurs disposent d'une signal de sortie analogique. Comme c'est le cas pour les commandes de la motorisation, avec les relais des GPFCU, il n'est pas nécessaire d'annuler une commande pour la supprimer, sauf si les sorties de relais ont été réglées pour maintenir leur action.

OPEN	Le décodeur (FCU) se déplace dans le sens de l'ouverture.
STOP	Le décodeur (FCU) s'arrête.
CLOSE	Le décodeur (FCU) se déplace dans le sens de la fermeture.
ESD	Le décodeur (FCU) effectuera une opération d'arrêt d'urgence prédéfinie en interne.
Contrôle de position	Le décodeur (FCU) se déplace vers la position souhaitée écrite. Cette méthode de positionnement intermédiaire doit être utilisée pour les applications de modulation. L'utilisation de la commande impulsionnelle ne sera pas possible, car la synchronisation du réseau de la boucle de courant n'est pas déterminée.
RLY1 à RLY4	Activation ou désactivation du relais approprié en fonction des données écrites. Seul un décodeur à usage général (GPFCU) considérera les commandes comme des relais de commande. Tous les autres décodeurs (FCU) ont des sorties logiques pour leurs commandes internes respectives.



12. Interprétation des données (toutes les bases de données Modbus) suite

- **Filtrage des commandes (applicable uniquement au réseau de terrain *Pakscan Classic*)**

Le *Master Station* inclut un filtre de commande permettant de réduire la répétition de commandes vers un décodeur (FCU) via la boucle de courant. Si une commande envoyée via les liaisons série ou Ethernet est répétée dans le délai défini dans le filtre, la deuxième commande sera ignorée et seule la première commande sera exécutée. Cela a pour effet de supprimer les commandes indésirables du système et de libérer de l'espace et du temps pour d'autres commandes valides ou pour la récupération de données sur le terrain.

12.2.4 Entrées analogiques des décodeurs (FCU)

Plusieurs entrées analogiques sont disponibles au niveau des décodeurs (FCU). Les signaux ne seront pas tous rapportés par les motorisations. Les tableaux de chaque protocole indiquent ce qui est disponible pour chaque type de décodeur (FCU). Les motorisations A, AQ, Q et ROMpak, en particulier, ne peuvent pas rapporter la position de la vanne sauf si elles sont équipées d'un potentiomètre.

Indication de la position de la vanne	Indique la position réelle de la vanne en pourcentage de la course totale
Entrée impulsionnelle	Ce registre des GPFCU contient une valeur comptée qui augmente à la réception d'entrées à l'entrée numérique DIN1
Entrée analogique 12 bits 1 et 2	Deux registres indiquent la valeur de l'entrée analogique connectée (GPFCU et gamme IQ avec option analogique uniquement). Il s'agit d'entrées de 12 bits, car le signal d'entrée est réglé sur 12 bits (1 sur 4096). La valeur réelle du registre varie en fonction du signal d'entrée sur une plage qui dépend du protocole sélectionné.
Profil de couple historique	Registres détaillant l'historique de couple, de poussée ou de pression à différentes positions de la course de la vanne.
Couple instantané	Indique la dernière valeur de couple, de poussée ou de pression enregistrée.

Glossaire

Terme	Description
AIM	Module complémentaire
API	Interface de programmation d'application
CPU	Processeur central
DCS	Système numérique de contrôle-commande
DHCP	Protocole de configuration dynamique des hôtes
DMZ	Zone démilitarisée
DoS	Déni de service
DDoS	Déni de service distribué
DPI	Inspection approfondie des paquets
ESD	Arrêt d'urgence
FCU	Décodeurs
GPFCU	Décodeurs à usage général
HTTP	Protocole de transfert hypertexte
HTTPS	Protocole de transfert hypertexte sécurisé
Protocole ICMP	<i>Internet Control Message Protocol</i>
IDS	Système de détection des intrusions
Adresse IP	Adresse de protocole Internet
IPS	Système de prévention des intrusions
LAN	Réseau local
Adresse MAC	Media Access Control
NTP	Protocole de synchronisation réseau
PLC	Automate programmable
PSU	Unité d'alimentation
RAM	Mémoire vive
ROM	Mémoire en lecture seule
Protocole RSTP	<i>Rapid Spanning Tree Protocol</i>
Protocole SSL	<i>Secure Sockets Layer</i>
Protocole STP	<i>Spanning Tree Protocol</i>
TCP	Protocole de contrôle de transmission
UDP	Protocole de datagramme utilisateur
UTM	Gestion unifiée des menaces
VPN	Réseau privé virtuel

rotork®



www.rotork.com

La liste complète de notre réseau mondial de ventes et de services est disponible sur notre site Internet.

Royaume-Uni
Rotork plc
Tél +44 (0)1225 733200
Fax +44 (0)1225 333467
Email mail@rotork.com

PUB059-052-01
Date de publication 09/19

Au vu de son processus continu de développement de produits, Rotork se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans avis préalable. Les données publiées peuvent être sujettes à modification. Pour accéder à la dernière version, visitez notre site www.rotork.com
Rotork est une marque déposée. Rotork reconnaît toutes les marques déposées. Version rédigée et publiée au Royaume-Uni par Rotork. POWTG0720