



DIVISIONE PROVE E MISURE
TEST AND MEASUREMENT DIVISION

VALUTAZIONE RISULTATI DI PROVA ASSESSMENT TEST RESULTS

Documento N.: **RPE 2015-0201-00**
Document N.:

TITOLARE: **SOLDO S.r.l.**
HOLDER: Via Monte Baldo, 60 – 25015 – Desenzano D/G (BS) - Italy
Tel. +39 030 91570206 Fax +39 030 9141977

DESCRIZIONE PRODOTTO: Micro switch montato in cassette metalliche serie SX e SF
TYPE OF PRODUCT: *Micro switch mounted in a metallic boxes SX and SF series*

MODELLO PROVATO: **Micro switch: 11SM244-H4 Honeywell (*)**
TESTED MODEL:

CODICE / PART NUMBER: Soldo Code: 5P
CODE / PART NUMBER:

SPECIFICHE DI PROVA: Functional test at **250 °C / 120 min.**
TEST SPECIFICATION: Functional test at **300 °C / 70 min.**

RAPPORTO DI PROVA DI RIFERIMENTO: **RP 2015-0201-00**
REFERENCE TEST REPORT:

VALUTAZIONE: Questo documento attesta che i prodotti indicati nel Rapporto di prova sopracitato, hanno superato positivamente le prove di funzionamento a 250 °C ed a 300 °C.
ASSESSMENT: *This document attests that the products listed in the INTEK test report mentioned above, have passed successfully the functional tests at 250 °C and at 300 °C.*

(*): il modello provato può essere installato nelle seguenti serie di box: SF, SS, SX, SY e SW.

(*): the tested model can be mounted into the boxes series SF, SS, SX, SY and SW.

Direzione Divisione Prove e Misure
Test and Measurement Division Manager
Ivo Meroni

Data/Date: 2015-06-16

*Questa dichiarazione non riguarda la valutazione della produzione di serie dei prodotti. Altri requisiti o Direttive CE possono essere applicabili ai prodotti indicati.
This attestation does not involve the evaluation of the series production of products. Other requirements and other EC Directives may be applicable to the products.*